

#120442#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 28.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 18, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 1552402	Показания прибора, МВт×ч 23.03.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 28.02.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4622,996	4532,314	90.682	77.986

Подпись исполнителя



#120441#

Отчёт за период с 28.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7873
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552402
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.03.2025	-	4,524	184,969	188,406	180,594	186,109	24	24	0	0	73	52	0,9	0,9
02.03.2025	-	4,33	171,75	175,047	167,688	172,969	24	24	0	0	73	51	0,9	0,9
03.03.2025	-	3,977	168,031	171,25	164,266	169,281	24	24	0	0	71	50	0,9	0,9
04.03.2025	-	3,803	161,969	164,547	158,359	162,641	24	24	0	0	71	50	0,9	0,9
05.03.2025	-	3,584	156,953	160,266	153,531	158,438	24	24	0	0	70	50	0,9	0,9
06.03.2025	-	3,389	149,031	151,766	145,766	150,016	24	24	0	0	70	50	0,9	0,9
07.03.2025	-	3,578	167,516	170,422	163,828	168,359	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9
08.03.2025	-	3,488	168,891	172,234	165,234	170,125	24	24	0	0	70	52	0,9	0,9
09.03.2025	-	3,393	166,281	169,609	162,672	167,547	24	24	0	0	70	52	0,9	0,9
10.03.2025	-	2,909	133,734	136,875	130,812	135,234	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9
11.03.2025	-	4,048	180,203	183,797	176,219	181,641	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9
12.03.2025	-	3,776	164,75	168,156	161,078	166,172	24	24	0	0	71	51	0,9	0,9
13.03.2025	-	4,122	164,906	168,328	161,031	166,344	24	24	0	0	73	51	0,9	0,9
14.03.2025	-	4,343	166,75	170,484	162,625	168,375	24	24	0	0	75	52	0,9	0,9
15.03.2025	-	4,557	174,844	178,891	170,5	176,656	24	24	0	0	75	52	0,9	0,9
16.03.2025	-	4,675	176,656	180,594	172,25	178,344	24	24	0	0	75	52	0,9	0,9
17.03.2025	-	4,744	178,234	182,438	173,703	180,125	24	24	0	0	76	53	0,9	0,9
18.03.2025	-	4,278	166,234	169,844	162,188	167,781	24	24	0	0	74	52	0,9	0,9
19.03.2025	-	4,227	180,234	183,875	176,078	181,625	24	24	0	0	72	52	0,9	0,9
20.03.2025	-	4,017	186,344	189,938	182,141	187,562	24	24	0	0	71	52	0,9	0,9
21.03.2025	-	3,74	177,219	180,703	173,406	178,562	24	24	0	0	69	51	0,9	0,9
22.03.2025	-	3,6	164,719	168,422	161,062	166,375	24	24	0	0	71	51	0,9	0,9
23.03.2025	-	3,58	167,844	171,453	164,203	169,422	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9
Итого:	-	90,682	3878,062	3957,345	3789,234	3909,703	552	552	-	-	71,74	51,3	0,9	0,9

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
28.02.2025	4532,314	163136,625	162764,297	159217,156	160957,531	36741,54	0,11
23.03.2025	4622,996	167014,688	166721,641	163006,391	164867,234	37293,54	0,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения