

#126482#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 18, Калининград
5346
7873
ТЭМ-104
1552402
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,803	173,203	176,578	169,422	174,5	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9	5,5
25.03.2025	3,609	181,234	184,859	177,297	182,547	24	24	0	0	70	52	0,9	0,9	4,4
26.03.2025	3,623	167,547	171,188	163,922	169,172	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9	6,9
27.03.2025	3,748	175,703	179,734	171,922	177,609	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9	5,7
28.03.2025	2,957	142	145,5	138,906	143,734	24	24	0	0	70	52	0,9	0,9	8,9
29.03.2025	2,906	144,938	148,266	141,812	146,438	24	24	0	0	69	52	0,9	0,9	9,9
30.03.2025	3,65	173,547	177,094	169,766	174,953	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9	6,8
31.03.2025	3,514	166,188	169,844	162,594	167,797	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9	5,9
01.04.2025	3,726	173,203	176,719	169,406	174,609	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9	-
02.04.2025	3,185	155,938	159,312	152,562	157,344	24	24	0	0	70	52	0,9	0,9	-
03.04.2025	2,731	136,688	139,984	133,688	138,203	24	24	0	0	70	53	0,9	0,9	-
04.04.2025	3,203	153,906	157,406	150,547	155,516	24	24	0	0	70	51	0,9	0,9	-
05.04.2025	4,329	183,875	187,922	179,578	185,562	24	24	0	0	73	52	0,9	0,9	-
06.04.2025	4,531	182,312	186,391	177,812	184,016	24	24	0	0	75	53	0,9	0,9	-
07.04.2025	4,026	163,797	167,641	159,828	165,516	24	24	0	0	74	52	0,9	0,9	-
08.04.2025	4,058	175,906	179,688	171,875	177,5	24	24	0	0	72	52	0,9	0,9	-
09.04.2025	3,969	171,828	175,516	167,875	173,359	24	24	0	0	72	52	0,9	0,9	-
10.04.2025	4,278	183,594	187,859	179,344	185,562	24	24	0	0	72	52	0,9	0,9	-
11.04.2025	3,752	169,016	172,922	165,234	170,828	24	24	0	0	71	51	0,9	0,9	-
12.04.2025	3,552	177,969	180,469	174,078	178,203	24	24	0	0	70	52	0,9	0,9	-
13.04.2025	2,659	134,984	138,25	132,062	136,5	24	24	0	0	70	52	0,9	0,9	-
14.04.2025	2,298	125,641	128,625	122,938	126,938	24	24	0	0	70	53	0,9	0,9	-
15.04.2025	2,273	123,5	126,734	120,797	125,047	24	24	0	0	70	54	0,9	0,9	-
16.04.2025	2,205	125,344	127,969	122,656	126,281	24	24	0	0	69	54	0,9	0,9	-
17.04.2025	1,638	114,797	116,594	112,328	114,859	24	24	0	0	69	57	0,9	0,9	-
18.04.2025	0,877	84,844	86	83,062	84,625	24	24	0	0	69	60	0,9	0,9	-
19.04.2025	0,944	84,078	85,359	82,266	83,984	24	24	0	0	69	59	0,9	0,9	-
20.04.2025	0,924	76,422	77,766	74,719	76,484	24	24	0	0	71	60	0,9	0,9	-
21.04.2025	0,913	89,516	90,406	87,672	88,969	24	24	0	0	68	59	0,9	0,9	-
22.04.2025	0,914	90,719	92,594	88,781	91,062	24	24	0	0	69	60	0,9	0,9	-
23.04.2025	0,976	96,859	98,562	94,781	96,938	24	24	0	0	69	60	0,9	0,9	-
Итого:	89,771	4499,096	4593,751	4399,53	4534,655	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,202													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	4622,996	167014,688	166721,641	163006,391	164867,234	37293,54	0,11
23.04.2025	4712,767	171513,781	171315,391	167405,922	169401,891	38037,54	0,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:35:53