

#15462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
 Адрес потребителя Габайдулина 1, Калининград
 Номер абонента 4260
 Порядковый номер 4999
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123118
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2022	0,251	0	12,76	12,92	0	12,52	12,82	0	0	24	0	0	62,9	42,7	20,2	0,7	0,7	-
22.10.2022	0,2	0	9,35	9,48	0	9,18	9,46	0	0	24	0	0	61,9	39,9	22,04	0,7	0,7	-
23.10.2022	0,143	0	6	6,07	0	5,96	6,07	0	0	24	0	0	59,1	34,9	24,24	0,7	0,7	-
24.10.2022	0,15	0	6,26	6,36	0	6,19	6,36	0	0	24	0	0	60,1	35,7	24,42	0,7	0,7	-
25.10.2022	0,149	0	6,25	6,34	0	6,18	6,34	0	0	24	0	0	59,5	35,4	24,1	0,7	0,7	-
26.10.2022	0,152	0	6,42	6,5	0	6,4	6,5	0	0	24	0	0	59,4	35,2	24,21	0,7	0,7	-
27.10.2022	0,153	0	6,36	6,46	0	6,29	6,46	0	0	24	0	0	59,4	35,4	24,04	0,7	0,7	-
28.10.2022	0,138	0	5,7	5,77	0	5,69	5,77	0	0	24	0	0	58,6	34,3	24,33	0,7	0,7	-
29.10.2022	0,131	0	5,44	5,53	0	5,43	5,53	0	0	24	0	0	58,3	34,4	23,94	0,7	0,7	-
30.10.2022	0,142	0	6,04	6,12	0	6,01	6,12	0	0	24	0	0	58,9	35,1	23,82	0,7	0,7	-
31.10.2022	0,154	0	6,59	6,69	0	6,5	6,69	0	0	24	0	0	60	36,2	23,84	0,7	0,7	-
01.11.2022	0,143	0	5,91	6,01	0	5,91	6,01	0	0	24	0	0	59,4	34,8	24,65	0,7	0,7	-
02.11.2022	0,152	0	6,34	6,44	0	6,28	6,44	0	0	24	0	0	59,1	35	24,13	0,7	0,7	-
03.11.2022	0,208	0	9,47	9,6	0	9,29	9,58	0	0	24	0	0	61,8	39,4	22,3	0,7	0,7	-
04.11.2022	0,229	0	11,65	11,8	0	11,44	11,71	0	0	24	0	0	62,7	42,4	20,28	0,7	0,7	-
05.11.2022	0,227	0	10,79	10,93	0	10,55	10,93	0	0	24	0	0	62,6	41,1	21,46	0,7	0,7	-
06.11.2022	0,248	0	12,58	12,74	0	12,36	12,66	0	0	24	0	0	63,1	43	20,05	0,7	0,7	-
07.11.2022	0,245	0	11,95	12,11	0	11,71	12,01	0	0	24	0	0	63,3	42,3	20,93	0,7	0,7	-
08.11.2022	0,18	0	7,68	7,78	0	7,54	7,78	0	0	24	0	0	61,3	37,2	24,08	0,7	0,7	-
09.11.2022	0,188	0	8,44	8,55	0	8,24	8,55	0	0	24	0	0	60,4	37,3	23,16	0,7	0,7	-
10.11.2022	0,204	0	9,34	9,46	0	9,1	9,46	0	0	24	0	0	60,6	38	22,67	0,7	0,7	-
11.11.2022	0,184	0	7,95	8,06	0	7,79	8,06	0	0	24	0	0	60,4	36,8	23,56	0,7	0,7	-
12.11.2022	0,152	0	6,35	6,43	0	6,35	6,43	0	0	24	0	0	59,1	34,8	24,31	0,7	0,7	-
13.11.2022	0,149	0	5,98	6,07	0	5,97	6,07	0	0	24	0	0	59,2	34,6	24,58	0,7	0,7	-
14.11.2022	0,182	0	8,04	8,15	0	7,82	8,15	0	0	22	2	1	60,9	37,6	23,3	0,7	0,7	-
15.11.2022	0,228	0	10,37	10,49	0	10,13	10,49	0	0	24	0	0	62,5	39,9	22,56	0,7	0,7	-
16.11.2022	0,328	0	16,79	17,01	0	16,47	16,82	0	0	24	0	0	65,3	45,5	19,84	0,7	0,7	-
17.11.2022	0,376	0	18,68	18,95	0	18,23	18,72	0	0	24	0	0	69,5	48,8	20,67	0,7	0,7	-
18.11.2022	0,418	0	20,65	20,94	0	20,16	20,7	0	0	24	0	0	72,3	51,5	20,8	0,7	0,7	-
19.11.2022	0,462	0	24,16	24,47	0	23,61	24,18	0	0	24	0	0	74,3	54,8	19,55	0,7	0,7	-
20.11.2022	0,424	0	20,7	21	0	20,19	20,76	0	0	24	0	0	74,4	53,3	21,11	0,7	0,7	-
Итого:	6,69	0	310,99	315,23	0	305,49	313,63	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,69																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2022	99,94	4556,77	4627,06	0	4462,52	4585,66	0
20.11.2022	106,63	4867,76	4942,29	0	4768,01	4899,29	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.11.2022 7:24:54