

#97924#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент: Горького 21, Калининград

Адрес: КГТУ

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 17054202, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x8591

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	69.60	44.88	24.71	0.40	0.26	13.240	12.951	1.342	24	0	
22.09.24 23	69.59	45.56	24.03	0.40	0.26	13.909	13.606	1.370	24	0	
23.09.24 23	70.36	44.61	25.74	0.39	0.25	16.853	16.478	1.778	24	0	
24.09.24 23	69.70	41.89	27.81	0.40	0.26	15.975	15.625	1.821	24	0	
25.09.24 23	69.95	41.38	28.58	0.40	0.26	16.389	16.028	1.920	24	0	
26.09.24 23	70.01	38.64	31.37	0.40	0.26	16.205	15.847	2.083	24	0	
27.09.24 23	69.91	42.45	27.46	0.40	0.26	14.686	14.364	1.653	24	0	
28.09.24 23	69.46	45.58	23.87	0.40	0.26	13.926	13.623	1.363	24	0	
29.09.24 23	69.60	39.47	30.13	0.40	0.26	13.634	13.336	1.684	24	0	
30.09.24 23	69.78	39.71	30.07	0.40 <	0.26 <	14.682 !	14.361 !	1.809	21	3	*
01.10.24 23	68.06	34.93	33.13	0.39	0.26	18.160	17.779	2.467	24	0	
02.10.24 23	68.85	34.65	34.19	0.42	0.26	19.426	19.010	2.723	24	0	
03.10.24 23	69.90	36.34	33.56	0.40	0.26	16.310	15.951	2.243	24	0	
04.10.24 23	69.83	33.83	35.99	0.40	0.26	15.818	15.470	2.333	24	0	
05.10.24 23	69.97	36.96	33.01	0.40	0.26	14.847	14.520	2.008	24	0	
06.10.24 23	68.63	33.89	34.74	0.40	0.26	15.547	15.217	2.214	24	0	
07.10.24 23	69.94	35.52	34.42	0.41	0.26	17.579	17.192	2.479	24	0	
08.10.24 23	71.18	42.06	29.11	0.48	0.26	74.716	73.021	8.917	24	0	
09.10.24 23	71.74	42.44	29.30	0.52	0.26	88.135	86.112	10.584	24	0	
10.10.24 23	71.35	37.31	34.04	0.51	0.26	57.449	56.143	8.013	24	0	
11.10.24 23	71.37	38.00	33.38	0.51	0.27	56.860	55.564	7.776	24	0	
12.10.24 23	71.84	38.36	33.48	0.51	0.27	54.899	53.634	7.529	24	0	
13.10.24 23	71.32	37.78	33.53	0.50	0.27	55.135	53.877	7.574	24	0	
14.10.24 23	71.83	37.29	34.55	0.50	0.28	55.680	54.397	7.878	24	0	
15.10.24 23	72.19	37.98	34.21	0.44	0.28	58.346	56.988	8.170	24	0	
16.10.24 23	72.09	35.86	36.23	0.46	0.28	56.248	54.944	8.343	24	0	
17.10.24 23	72.22	46.43	25.78	0.50	0.28	115.250	112.566	12.175	24	0	
18.10.24 23	72.19	49.06	23.14	0.50	0.28	152.776	149.222	14.488	24	0	
19.10.24 23	72.17	50.00	22.17	0.50	0.28	152.054	148.519	13.819	24	0	
20.10.24 23	72.21	49.95	22.27	0.50	0.28	151.188	147.669	13.799	24	0	
Итого/Средн	71.48	43.09	28.39	0.44	0.26	1395.921	1364.015	162.356	717	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	51803.899	50528.499	5868.339	21491	45
20.10.24 23	53199.820	51892.514	6030.696	22208	48
Итого	1395.921	1364.015	162.356	717	3

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

