

#126481#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Горького 25, Калининград

4951

7946

ТВ7 (ASCII)

17050710

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	10,275	0	135,277	0	0	132,11	0	0	24	0	72,4	53,9	0,47	0,36	4,4
22.03.2025	10,159	0	135,06	0	0	131,904	0	0	24	0	72,3	54	0,47	0,36	5,6
23.03.2025	10,014	0	135,39	0	0	132,241	0	0	24	0	72,1	54,1	0,47	0,36	5,7
24.03.2025	10,164	0	133,695	0	0	130,568	0	0	24	0	72,4	53,9	0,47	0,36	6,8
25.03.2025	10,17	0	134,05	0	0	130,913	0	0	24	0	72,4	53,9	0,47	0,36	5,5
26.03.2025	10,132	0	134,225	0	0	131,095	0	0	24	0	72,3	53,8	0,47	0,36	4,4
27.03.2025	10,151	0	134,553	0	0	131,41	0	0	24	0	72,3	53,9	0,47	0,36	6,9
28.03.2025	10,062	0	136,615	0	0	133,427	0	0	24	0	72,3	54,3	0,48	0,36	5,7
29.03.2025	9,834	0	136,652	0	0	133,469	0	0	24	0	72,2	54,7	0,48	0,36	8,9
30.03.2025	9,771	0	135,475	0	0	132,33	0	0	24	0	72,1	54,5	0,47	0,36	9,9
31.03.2025	9,969	0	134,663	0	0	131,522	0	0	24	0	72,3	54,2	0,47	0,36	6,8
01.04.2025	10,073	0	131,6	0	0	128,495	0	0	24	0	72,8	54,1	0,46	0,36	5,9
02.04.2025	9,926	0	129,66	0	0	126,613	0	0	24	0	72,5	53,8	0,46	0,36	-
03.04.2025	9,78	0	131,815	0	0	128,718	0	0	24	0	72,6	54,4	0,46	0,36	-
04.04.2025	9,574	0	131,068	0	0	127,958	0	0	24	0	72,9	55	0,46	0,36	-
05.04.2025	9,78	0	127,695	0	0	124,616	0	0	24	0	73,7	55	0,45	0,36	-
06.04.2025	10,405	0	126,935	0	0	123,697	0	0	24	0	76	55,9	0,45	0,36	-
07.04.2025	10,203	0	128,07	0	0	124,901	0	0	24	0	74,6	55,2	0,45	0,36	-
08.04.2025	10,043	0	128,008	0	0	124,951	0	0	24	0	73,2	54,1	0,45	0,36	-
09.04.2025	10,132	0	127,927	0	0	124,882	0	0	24	0	73,1	53,7	0,45	0,36	-
10.04.2025	10,245	0	126,872	0	0	123,824	0	0	24	0	73,5	53,8	0,45	0,36	-
11.04.2025	10,101	0	129,178	0	0	126,116	0	0	24	0	72,9	53,8	0,45	0,36	-
12.04.2025	10,023	0	131,113	0	0	128,006	0	0	24	0	72,9	54,2	0,46	0,36	-
13.04.2025	9,78	0	133,65	0	0	130,502	0	0	24	0	72,7	54,8	0,46	0,36	-
14.04.2025	7,901	0	104,98	0	0	102,514	0	0	24	0	72,5	54,1	0,45	0,4	-
15.04.2025	2,705	0	30,975	0	0	30,259	0	0	24	0	71,9	50,6	0,19	0,19	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	34,6	29,2	0	0	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	33	27,5	0	0	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32,3	26,6	0	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31,8	26,1	0	0	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31,3	25,6	0	0	-
Итого:	251,372	0	3305,201	0	0	3227,041	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,039														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1798,022	22449,025	0	0	21899,517	0	0	5858	31
20.04.2025	2049,394	25754,225	0	0	25126,556	0	0	6602	31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 10:48:18