

#126420#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Горького 209Б, Калининград

4951

8169

ТВ7 (АСЦП)

17050422

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,06	0	31,713	0	0	31,013	0	0	24	0	69,7	53,8	0,04	0,32	4,4
22.03.2025	2,048	0	32,006	0	0	31,289	0	0	24	0	70,2	54,6	0,04	0,32	5,6
23.03.2025	2,016	0	32,435	0	0	31,719	0	0	24	0	69,7	54,5	0,04	0,32	5,7
24.03.2025	2,023	0	32,312	0	0	31,601	0	0	24	0	69,6	54,3	0,04	0,32	6,8
25.03.2025	2,007	0	32,002	0	0	31,298	0	0	24	0	69,6	54,3	0,04	0,32	5,5
26.03.2025	1,99	0	31,646	0	0	30,947	0	0	24	0	69,6	54,2	0,04	0,32	4,4
27.03.2025	1,993	0	30,582	0	0	29,903	0	0	24	0	70	54	0,04	0,32	6,9
28.03.2025	1,973	0	30,93	0	0	30,251	0	0	24	0	69,5	53,9	0,04	0,32	5,7
29.03.2025	1,948	0	31,766	0	0	31,066	0	0	24	0	69,7	54,6	0,04	0,32	8,9
30.03.2025	1,925	0	32,435	0	0	31,725	0	0	24	0	69,4	54,9	0,04	0,32	9,9
31.03.2025	1,95	0	31,529	0	0	30,833	0	0	24	0	69,8	54,6	0,04	0,31	6,8
01.04.2025	1,941	0	31,786	0	0	31,091	0	0	24	0	69,5	54,6	0,04	0,32	5,9
02.04.2025	1,954	0	31,324	0	0	30,635	0	0	24	0	69,6	54,3	0,04	0,32	-
03.04.2025	1,921	0	30,247	0	0	29,583	0	0	24	0	69,6	54	0,04	0,32	-
04.04.2025	1,918	0	30,603	0	0	29,93	0	0	24	0	69,6	54,3	0,04	0,32	-
05.04.2025	1,959	0	29,521	0	0	28,831	0	0	24	0	72	55,7	0,05	0,32	-
06.04.2025	2,003	0	27,65	0	0	26,963	0	0	24	0	74,6	56,8	0,05	0,32	-
07.04.2025	2,001	0	26,59	0	0	25,94	0	0	24	0	73,7	55,2	0,05	0,31	-
08.04.2025	1,991	0	28,596	0	0	27,931	0	0	24	0	71,8	54,7	0,04	0,31	-
09.04.2025	1,962	0	27,942	0	0	27,297	0	0	24	0	71,5	54,3	0,04	0,31	-
10.04.2025	1,927	0	23,643	0	0	23,092	0	0	24	0	71,9	52	0,04	0,31	-
11.04.2025	1,979	0	29,742	0	0	29,073	0	0	24	0	70,4	54,1	0,04	0,31	-
12.04.2025	1,978	0	31,448	0	0	30,756	0	0	24	0	69,6	54,2	0,04	0,31	-
13.04.2025	1,919	0	32,077	0	0	31,373	0	0	24	0	69,6	54,9	0,04	0,32	-
14.04.2025	1,869	0	29,805	0	0	29,148	0	0	24	0	69,6	54,3	0,04	0,31	-
15.04.2025	1,809	0	28,433	0	0	27,812	0	0	24	0	69,3	53,8	0,05	0,31	-
16.04.2025	1,819	0	29,441	0	0	28,798	0	0	24	0	69,3	54,2	0,05	0,31	-
17.04.2025	1,773	0	29,648	0	0	29,003	0	0	24	0	69,2	54,6	0,05	0,31	-
18.04.2025	1,704	0	28,692	0	0	28,071	0	0	24	0	69	54,5	0,05	0,31	-
19.04.2025	1,704	0	28,588	0	0	27,968	0	0	24	0	69	54,4	0,05	0,31	-
20.04.2025	1,705	0	29,021	0	0	28,389	0	0	24	0	69,2	54,8	0,05	0,31	-
Итого:	59,769	0	934,153	0	0	913,329	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,276														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1564,672	19519,993	0	0	19071,622	0	0	27548	39
20.04.2025	1624,441	20454,143	0	0	19984,951	0	0	28292	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:01:25