

#13615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
 Адрес потребителя Горького 209Б, Калининград
 Номер абонента 4951
 Порядковый номер 8169
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 17050422
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,038	0	0,932	0	0	0,92	0	0	24	96	8	0	54,1	44,2	0,27	0,21	-
22.07.2021	0,044	0	0,989	0	0	0,976	0	0	24	96	8	0	54,6	44	0,27	0,21	-
23.07.2021	0,043	0	0,988	0	0	0,975	0	0	24	96	8	0	54,4	43,9	0,27	0,21	-
24.07.2021	0,038	0	0,784	0	0	0,774	0	0	24	96	8	0	52,3	40,5	0,27	0,21	-
25.07.2021	0,025	0	0,66	0	0	0,652	0	0	24	96	8	0	50,3	41,2	0,27	0,21	-
26.07.2021	0,058	0	1,109	0	0	1,092	0	0	24	96	8	0	56,4	43,7	0,27	0,21	-
27.07.2021	0,035	0	0,934	0	0	0,921	0	0	24	96	8	0	54,5	45,3	0,32	0,26	-
28.07.2021	0,041	0	0,951	0	0	0,937	0	0	24	98	8	0	55,6	45,2	0,35	0,28	-
29.07.2021	0,038	0	0,868	0	0	0,856	0	0	24	101	8	0	54,5	43,8	0,35	0,28	-
30.07.2021	0,037	0	0,865	0	0	0,853	0	0	24	104	8	0	54,1	43,8	0,35	0,29	-
31.07.2021	0,023	0	0,605	0	0	0,598	0	0	24	104	8	0	49,9	40,6	0,35	0,29	-
01.08.2021	0,029	0	0,716	0	0	0,707	0	0	24	104	8	0	51,8	42	0,35	0,29	-
02.08.2021	0,037	0	0,862	0	0	0,85	0	0	24	104	8	0	53,7	43,5	0,36	0,29	-
03.08.2021	0,048	0	1,222	0	0	1,203	0	0	24	104	8	0	57,3	47,7	0,35	0,29	-
04.08.2021	0,051	0	1,126	0	0	1,11	0	0	24	104	8	0	56,5	45,5	0,35	0,29	-
05.08.2021	0,049	0	1,051	0	0	1,036	0	0	24	104	8	0	55,8	44,6	0,35	0,29	-
06.08.2021	0,047	0	1,093	0	0	1,077	0	0	24	104	8	0	55,9	45,5	0,35	0,29	-
07.08.2021	0,03	0	0,682	0	0	0,674	0	0	24	106	8	0	50,5	39,8	0,33	0,27	-
08.08.2021	0,029	0	0,63	0	0	0,623	0	0	24	107	8	0	50,5	39,2	0,35	0,29	-
09.08.2021	0,033	0	0,635	0	0	0,628	0	0	24	108	8	0	49,8	37,3	0,35	0,29	-
10.08.2021	0,037	0	0,767	0	0	0,757	0	0	24	112	8	0	51,7	40,2	0,35	0,29	-
11.08.2021	0,037	0	0,774	0	0	0,764	0	0	24	113	8	0	52,4	40,8	0,35	0,28	-
12.08.2021	0,051	0	0,941	0	0	0,928	0	0	24	118	8	0	54,4	41,3	0,35	0,29	-
13.08.2021	0,043	0	0,872	0	0	0,861	0	0	24	118	8	0	53,7	41,9	0,35	0,29	-
14.08.2021	0,035	0	0,794	0	0	0,783	0	0	24	120	8	0	52,5	41,8	0,35	0,29	-
15.08.2021	0,025	0	0,618	0	0	0,611	0	0	24	120	8	0	49,1	39,4	0,35	0,29	-
16.08.2021	0,05	0	1,009	0	0	0,995	0	0	24	120	8	0	55,3	43,4	0,34	0,29	-
17.08.2021	0,047	0	0,986	0	0	0,972	0	0	24	120	8	0	54,4	42,7	0,35	0,29	-
18.08.2021	0,048	0	1,028	0	0	1,013	0	0	24	120	8	0	55,1	43,8	0,35	0,29	-
19.08.2021	0,05	0	0,979	0	0	0,966	0	0	24	121	8	0	54,1	41,8	0,35	0,29	-
20.08.2021	0,053	0	0,99	0	0	0,976	0	0	24	121	8	0	54,8	41,9	0,35	0,29	-
Итого:	1,249	0	27,46	0	0	27,088	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,298																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	1365,011	26596,405	0	0	25966,69	0	0	25697	16
20.08.2021	1366,259	26623,864	0	0	25993,777	0	0	26441	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.08.2021 10:04:50