

#120640#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553743

Номер абонента:

Судостроительная, 120 Хоум-Партнер, ООО

Адрес установки:

Р-Подача

Система

1

Q = M(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.02	3,126	153,0	154,7	1,7	---	77,07	56,73	0,90	0,50	24,00
24.02	2,826	146,4	148,1	1,6	---	75,73	56,53	0,90	0,50	24,00
25.02	2,879	139,0	140,7	1,7	---	78,20	57,59	0,90	0,50	24,00
26.02	2,646	128,7	130,4	1,7	---	78,06	57,59	0,90	0,50	24,00
27.02	2,582	131,3	133,1	1,8	---	77,28	57,71	0,90	0,50	24,00
28.02	2,684	137,5	139,4	1,9	---	75,30	55,87	0,90	0,50	24,00
01.03	2,841	146,9	148,8	1,8	---	75,20	55,96	0,90	0,50	24,00
Итого:	19,58	982,9	995,2	12,2	0,0	76,66	56,83	0,90	0,50	167,99
02.03	2,783	145,8	147,6	1,9	---	75,30	56,30	0,90	0,50	24,00
03.03	2,668	138,9	140,8	1,9	---	75,14	56,03	0,90	0,50	24,00
04.03	2,609	169,4	171,3	1,9	---	75,27	59,95	0,90	0,50	24,00
05.03	2,310	191,9	193,8	1,9	---	75,49	63,55	0,90	0,50	24,00
06.03	2,118	191,1	193,0	1,8	---	75,34	64,35	0,90	0,50	24,00
07.03	2,386	196,3	198,2	1,9	---	75,45	63,38	0,90	0,50	24,00
08.03	2,369	196,7	198,6	1,9	---	75,50	63,54	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,24	1230,1	1243,4	13,2	0,0	75,37	61,44	0,90	0,50	167,99
09.03	2,401	196,6	198,6	2,0	---	75,50	63,38	0,90	0,50	24,00
10.03	2,126	197,5	199,3	1,8	---	75,53	64,86	0,90	0,50	24,00
11.03	2,451	196,5	198,4	1,9	---	75,44	63,05	0,90	0,50	24,00
12.03	2,551	202,9	204,7	1,8	---	75,60	63,11	0,90	0,50	24,00
13.03	2,755	200,9	202,7	1,8	---	75,60	61,98	0,90	0,50	24,00
14.03	2,848	197,9	199,7	1,8	---	75,69	61,39	0,90	0,50	24,00
15.03	3,047	207,4	209,1	1,7	---	75,65	61,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,18	1399,7	1412,5	12,8	0,0	75,57	62,67	0,90	0,50	168,00
16.03	2,975	198,1	199,9	1,8	---	75,58	60,65	0,90	0,50	24,00
17.03	3,140	201,3	202,9	1,6	---	75,76	60,25	0,90	0,50	24,00
18.03	2,979	195,5	197,2	1,7	---	75,49	60,34	0,90	0,50	24,00
19.03	2,782	200,2	202,1	1,8	---	75,52	61,71	0,90	0,50	24,00
20.03	2,464	148,4	150,0	1,5	---	75,44	58,93	0,90	0,50	23,91
21.03	2,251	100,3	102,0	1,7	---	74,79	52,42	0,90	0,50	24,00
22.03	2,458	112,6	114,3	1,6	---	75,06	53,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	19,05	1156,4	1168,2	11,8	0,0	75,45	59,06	0,90	0,50	167,91
23.03	2,566	130,7	132,3	1,7	---	73,13	53,58	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	2,57	130,7	132,3	1,7	0,0	73,13	53,58	0,90	0,50	24,00
Итого:	76,62	4899,8	4951,5	51,8	0,0	75,65	60,09	0,90	0,50	695,9
						dT=	15,56			

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч +	Ттах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	696,0	=	695,9	0,0	0,0	0,0	0,1
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	76,62						
Показания интеграторов	На 24:00 22.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период	На 12:00 28.03.2025			
Количество теплоты, Гкал	3048,86	3125,48	76,62	3136,31			
Расход теплоносителя M1, т	151360,5	156260,2	4899,8	156775,5			
Расход теплоносителя M2, т	153305,6	158257,2	4951,5	158779,7			
Время наработки, ч	36024,1	36720,0	695,9	36828,1			
Время неработы Тнер = Ттах + Тмин + Тдт + Ттех.ч				0,1			

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

