

#130941#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Судостроительная 120, Калининград

4317

5174

ТЭМ-104

1553743

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q,<br>Гкал | V1, м3   | V2, м3   | V3,<br>м3 | M1, т    | M2, т    | M3,<br>т | TRab | TNar,<br>ч | TekErr | TehErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | t3,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | p3,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.04.2025 | 0,806      | 88,312   | 89,656   | 0         | 86,297   | 88,062   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,3      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 25.04.2025 | 0,806      | 89,844   | 91,203   | 0         | 87,797   | 89,578   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,4      | 62,3      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 26.04.2025 | 0,838      | 93,703   | 95,062   | 0         | 91,578   | 93,375   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,5      | 62,4      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 27.04.2025 | 0,82       | 91,109   | 92,469   | 0         | 89,047   | 90,812   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,5      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 28.04.2025 | 0,824      | 92,406   | 93,75    | 0         | 90,297   | 92,062   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,5      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 29.04.2025 | 0,777      | 87,625   | 88,984   | 0         | 85,641   | 87,391   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,7      | 62,7      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 30.04.2025 | 0,784      | 88,25    | 89,625   | 0         | 86,234   | 88,016   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,6      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 01.05.2025 | 0,769      | 87,172   | 88,531   | 0         | 85,188   | 86,938   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,7      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 02.05.2025 | 0,777      | 87,047   | 88,422   | 0         | 85,062   | 86,828   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,7      | 62,6      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 03.05.2025 | 0,787      | 88,672   | 90,016   | 0         | 86,641   | 88,391   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,7      | 62,7      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 04.05.2025 | 0,795      | 90,172   | 91,547   | 0         | 88,125   | 89,906   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,7      | 62,7      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 05.05.2025 | 0,794      | 91,219   | 92,625   | 0         | 89,156   | 90,953   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 06.05.2025 | 0,8        | 91,734   | 93,125   | 0         | 89,641   | 91,438   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 07.05.2025 | 0,807      | 93,953   | 95,328   | 0         | 91,828   | 93,625   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,4      | 62,7      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 08.05.2025 | 0,81       | 94,906   | 96,281   | 0         | 92,75    | 94,547   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,4      | 62,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 09.05.2025 | 0,804      | 93,672   | 95,047   | 0         | 91,547   | 93,328   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,9      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 10.05.2025 | 0,846      | 97,547   | 98,891   | 0         | 95,328   | 97,094   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 11.05.2025 | 0,863      | 100,812  | 102,125  | 0         | 98,516   | 100,281  | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 62,9      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 12.05.2025 | 0,8        | 92,781   | 94,172   | 0         | 90,672   | 92,469   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,8      | 63        | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 13.05.2025 | 0,798      | 94,422   | 95,781   | 0         | 92,266   | 94,031   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 63        | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 14.05.2025 | 0,844      | 98,109   | 99,484   | 0         | 95,875   | 97,672   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,7      | 63        | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 15.05.2025 | 0,799      | 93,203   | 94,562   | 0         | 91,062   | 92,844   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,8      | 63,2      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 16.05.2025 | 0,825      | 95,234   | 96,594   | 0         | 93,047   | 94,828   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 72        | 63,2      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 17.05.2025 | 0,833      | 96,688   | 98,047   | 0         | 94,469   | 96,266   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 72        | 63,3      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 18.05.2025 | 0,881      | 102,094  | 103,453  | 0         | 99,75    | 101,562  | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 72        | 63,3      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 19.05.2025 | 0,827      | 97,141   | 98,562   | 0         | 94,906   | 96,75    | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,9      | 63,2      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 20.05.2025 | 0,815      | 94,969   | 96,359   | 0         | 92,781   | 94,594   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,9      | 63,2      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 21.05.2025 | 0,802      | 93,219   | 94,562   | 0         | 91,094   | 92,844   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 71,9      | 63,2      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 22.05.2025 | 0,758      | 89,344   | 90,734   | 0         | 87,297   | 89,062   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 72        | 63,4      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 23.05.2025 | 0,754      | 88,625   | 90,016   | 0         | 86,594   | 88,359   | 0        | 24   | 24         | 0      | 0      | 72        | 63,4      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| Итого:     | 24,243     | 2783,984 | 2825,013 | 0         | 2720,486 | 2773,906 | 0        | 720  | 720        | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 24,243     |          |          |           |          |          |          |      |            |        |        |           |           |           |            |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3     | V2, м3     | V3, м3 | M1, т      | M2, т      | M3, т | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|----------|--------|
| 23.04.2025 | 3184,356 | 163557,141 | 163880,953 | 0      | 159564,953 | 161613,422 | 0     | 37463,91 | 0      |
| 23.05.2025 | 3208,6   | 166341,125 | 166705,969 | 0      | 162285,438 | 164387,328 | 0     | 38183,89 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:44:20