

#121016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (ASCII)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	67,958	0	454,365	0	0	441,35	0	0	24	0	81	44,3	0,39	0,28	-
22.02.2025	55,345	0	382,66	0	0	372,431	0	0	24	0	78	42,6	0,4	0,28	-
23.02.2025	55,93	0	404,29	0	0	393,931	0	0	24	0	76,1	42,2	0,4	0,29	-
24.02.2025	52,357	0	383,53	0	0	374,115	0	0	24	0	74,3	40,9	0,4	0,29	-
25.02.2025	52,548	0	416,73	0	0	407,072	0	0	24	0	72	41,1	0,39	0,29	-
26.02.2025	49,014	0	383,895	0	0	375,086	0	0	24	0	71,5	40,3	0,4	0,29	-
27.02.2025	44,003	0	356,3	0	0	348,42	0	0	24	0	70,1	39,9	0,41	0,28	-
28.02.2025	57,678	0	468,895	0	0	458,445	0	0	24	0	70,4	40,3	0,4	0,29	-
01.03.2025	72,137	0	548,275	0	0	535,211	0	0	24	0	73,1	40,9	0,4	0,29	-
02.03.2025	65,104	0	478,24	0	0	466,882	0	0	24	0	72,9	39,6	0,4	0,29	-
03.03.2025	46,423	0	368,115	0	0	359,793	0	0	24	0	70,9	40,1	0,4	0,29	-
04.03.2025	43,99	0	368,865	0	0	360,815	0	0	24	0	69,6	40,5	0,4	0,29	-
05.03.2025	37,156	0	318,865	0	0	311,947	0	0	24	0	69,4	41	0,4	0,29	-
06.03.2025	27,351	0	244,475	0	0	239,232	0	0	24	0	69	41,7	0,41	0,28	-
07.03.2025	23,807	0	214,325	0	0	209,741	0	0	24	0	68,7	41,7	0,4	0,28	-
08.03.2025	26,353	0	239,17	0	0	234,097	0	0	24	0	68,5	41,7	0,4	0,28	-
09.03.2025	23,245	0	226,825	0	0,031	221,96	0	0,031	24	0	68,9	43,9	0,4	0,28	-
10.03.2025	19,241	0,006	190,945	0	0	186,891	0	0	24	0	68,6	44	0,41	0,28	-
11.03.2025	34,748	0	291,5	0	0	285,18	0	0	24	0	69,5	40,4	0,4	0,28	-
12.03.2025	34,46	0	291,005	0	0	284,624	0	0	24	0	69,7	40,8	0,4	0,28	-
13.03.2025	42,978	0	345,07	0	0	336,964	0	0	23	1	72,5	42	0,41	0,28	-
14.03.2025	53,517	0	414,985	0	0	404,835	0	0	24	0	74,2	42,6	0,4	0,29	-
15.03.2025	58,553	0	461,12	0	0	449,422	0	0	24	0	75,8	44,7	0,4	0,28	-
16.03.2025	60,486	0	454,455	0	0	442,994	0	0	24	0	75,4	42,9	0,4	0,28	-
17.03.2025	62,697	0	480,52	0	0	468,208	0	0	24	0	76,1	44,2	0,4	0,28	-
18.03.2025	54,284	0	420,26	0	0	409,876	0	0	24	0	74,6	42,9	0,41	0,28	-
19.03.2025	46,439	0	364,68	0	0	356,152	0	0	24	0	72,4	41,2	0,41	0,28	-
20.03.2025	35,914	0	304,265	0	0	297,428	0	0	24	0	70,7	41,9	0,4	0,29	-
Итого:	1303,716	0	10276,625	0	0,031	10033,102	0	0,031	671	0	0	0	0	0	0
Гкал	311,387														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч671

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1231,809	8309,225	0	0	8072,262	0	0	393	0
20.03.2025	2535,525	18585,85	0	0,031	18105,364	0	0,031	1064	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 9:30:58