

#126108#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (ASCII)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	27,975	0	271,28	0	0	265,428	0	0	24	0	69,2	44	0,41	0,29	4,4
22.03.2025	28,048	0	253,885	0	0	248,293	0	0	24	0	70	43	0,41	0,29	5,6
23.03.2025	28,119	0	256,42	0	0	250,907	0	0	24	0	69,1	42,4	0,41	0,28	5,7
24.03.2025	30,774	0	274,195	0	0	268,308	0	0	24	0	69,1	41,8	0,41	0,28	6,8
25.03.2025	28,887	0	272,19	0	0	266,319	0	0	24	0	69,2	43,3	0,41	0,29	5,5
26.03.2025	31,761	0	271,435	0	0	265,578	0	0	24	0	69,1	40,6	0,41	0,28	4,4
27.03.2025	32,306	0	273,895	0	0	267,938	0	0	24	0	69,5	40,7	0,41	0,28	6,9
28.03.2025	22,412	0	205,87	0	0	201,471	0	0	24	0	68,8	42,2	0,41	0,28	5,7
29.03.2025	15,45	0	164,14	0	0	160,697	0	0	24	0	68,1	45,2	0,41	0,28	8,9
30.03.2025	25,612	0	220,9	0	0	216,209	0	0	24	0	68,5	40,3	0,41	0,28	9,9
31.03.2025	29,771	0	253,88	0	0	248,402	0	0	24	0	69,2	40,6	0,41	0,28	6,8
01.04.2025	30,335	0	264,69	0	0	259,017	0	0	24	0	69	41,1	0,41	0,28	5,9
02.04.2025	26,029	0	236,765	0	0	231,688	0	0	24	0	68,9	42,1	0,41	0,28	-
03.04.2025	19,905	0	195,675	0	0	191,508	0	0	24	0	68,7	43,9	0,42	0,28	-
04.04.2025	26,63	0	238,1	0	0	233,013	0	0	24	0	68,8	41,5	0,41	0,28	-
05.04.2025	43,925	0	353,625	0	0	345,442	0	0	24	0	71,8	41,5	0,41	0,28	-
06.04.2025	58,755	0	456,32	0	0	444,966	0	0	24	0	74,8	43,3	0,41	0,28	-
07.04.2025	48,422	0	372,87	0	0	363,762	0	0	24	0	74,1	42,4	0,41	0,28	-
08.04.2025	42,099	0	336,355	0	0	328,616	0	0	24	0	71,7	41,1	0,41	0,28	-
09.04.2025	42,232	0	343,115	0	0	335,292	0	0	24	0	71,3	41,3	0,41	0,28	-
10.04.2025	50,067	0	399,17	0	0	389,831	0	0	24	0	72,4	41,7	0,41	0,28	-
11.04.2025	39,711	0	326,64	0	0	319,354	0	0	24	0	70,4	40,8	0,41	0,28	-
12.04.2025	32,296	0	287,605	0	0	281,379	0	0	24	0	69,3	41,9	0,41	0,28	-
13.04.2025	17,388	0	184,425	0	0	180,512	0	0	24	0	68,6	45,6	0,42	0,28	-
14.04.2025	12,29	0	147,645	0	0	144,562	0	0	24	0	68	47,7	0,41	0,27	-
15.04.2025	12,053	0	141,525	0	0	138,564	0	0	24	0	68,1	47,3	0,38	0,27	-
16.04.2025	5,315	0	118,905	0	0	116,433	0	0	24	0	67,7	56,8	0,37	0,26	-
17.04.2025	2,459	0	74,315	0	0	72,827	0	0	24	0	66,3	58,3	0,37	0,26	-
18.04.2025	1,771	0	65,61	0	0	64,332	0	0	24	0	65,4	58,9	0,36	0,26	-
19.04.2025	1,833	0	66,475	0	0	65,178	0	0	24	0	65,5	58,8	0,35	0,26	-
20.04.2025	1,887	0	67,795	0	0	66,465	0	0	24	0	65,6	58,8	0,35	0,26	-
Итого:	816,517	0	7395,715	0	0	7232,291	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	195,022														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2535,525	18585,85	0	0,031	18105,364	0	0,031	1064	1
20.04.2025	3352,042	25981,565	0	0,031	25337,653	0	0,031	1808	1

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:06:55