

#88415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 11А-11Е, Калининград

13

7852

ВКТ-7

00206101

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	1,175	0,139	171,96	168,8	168,12	165,63	2,49	24	0	0	70,5	64,3	6,17	0,51	0,49	-
25.05.2024	1,184	0,147	176,26	173	172,32	169,7	2,62	24	0	0	70,5	64,5	6,03	0,51	0,49	-
26.05.2024	1,127	0,154	176,91	173,57	172,97	170,23	2,74	24	0	0	70,6	64,9	5,62	0,51	0,49	-
27.05.2024	1,1	0,157	176,14	172,76	172,26	169,45	2,81	24	0	0	70,3	64,8	5,48	0,51	0,49	-
28.05.2024	1,152	0,15	176,54	173,23	172,6	169,9	2,7	24	0	0	70,6	64,8	5,8	0,51	0,5	-
29.05.2024	1,088	0,123	157,67	154,84	154,14	151,94	2,2	24	0	0	70,6	64,3	6,26	0,52	0,51	-
30.05.2024	1,064	0,111	148,42	145,83	145,14	143,13	2,01	24	0	0	70,3	63,8	6,54	0,52	0,51	-
31.05.2024	1,071	0,1	147,72	145,31	144,44	142,61	1,83	24	0	0	70,5	63,8	6,71	0,52	0,51	-
01.06.2024	1,046	0,102	148,99	146,53	145,62	143,8	1,82	24	0	0	70,5	64	6,5	0,52	0,51	-
02.06.2024	1,096	0,1	147,98	145,55	144,7	142,88	1,82	24	0	0	70,3	63,4	6,87	0,52	0,51	-
03.06.2024	1,042	0,099	147,08	144,69	143,83	142	1,83	24	0	0	70,5	63,9	6,55	0,52	0,51	-
04.06.2024	1,077	0,11	154,3	151,75	150,88	148,92	1,96	24	0	0	70,4	64	6,41	0,52	0,51	-
05.06.2024	1,041	0,105	147,38	144,87	144,07	142,16	1,91	24	0	0	70,6	64,1	6,49	0,52	0,51	-
06.06.2024	1,069	0,1	147,67	145,23	144,36	142,52	1,84	24	0	0	70,6	63,9	6,71	0,52	0,51	-
07.06.2024	1,072	0,099	145,39	143,02	142,17	140,37	1,8	24	0	0	70,4	63,5	6,87	0,52	0,51	-
08.06.2024	1,085	0,098	146,79	144,41	143,53	141,74	1,79	24	0	0	70,4	63,5	6,87	0,52	0,51	-
09.06.2024	1,124	0,096	147,82	145,46	144,56	142,79	1,77	24	0	0	70,4	63,3	7,13	0,52	0,51	-
10.06.2024	1,034	0,102	147,51	145,17	144,21	142,43	1,78	24	0	0	70,6	64,1	6,49	0,51	0,5	-
11.06.2024	1,105	0,117	166,62	163,92	162,9	160,8	2,1	24	0	0	70,5	64,5	6,07	0,51	0,49	-
12.06.2024	1,165	0,134	176,22	173,2	172,29	169,9	2,39	24	0	0	70,5	64,6	5,99	0,51	0,49	-
13.06.2024	1,175	0,131	176,13	173,17	172,22	169,89	2,33	24	0	0	70,6	64,5	6,09	0,51	0,49	-
14.06.2024	1,134	0,133	178,25	175,22	174,23	171,84	2,39	24	0	0	70,7	65	5,75	0,51	0,49	-
15.06.2024	1,1	0,138	178,35	175,29	174,38	171,94	2,44	24	0	0	70,6	65,1	5,54	0,51	0,49	-
16.06.2024	1,147	0,14	178,15	175,07	174,2	171,73	2,47	24	0	0	70,6	64,8	5,78	0,51	0,49	-
17.06.2024	1,132	0,141	178,23	175,09	174,24	171,72	2,52	24	0	0	70,8	65,1	5,7	0,5	0,49	-
18.06.2024	1,086	0,135	177,84	174,8	173,89	171,46	2,43	24	0	0	70,6	65,1	5,47	0,5	0,49	-
19.06.2024	1,103	0,135	177,05	174,03	173,11	170,68	2,43	24	0	0	70,5	65	5,57	0,51	0,49	-
20.06.2024	1,172	0,136	178,66	175,55	174,67	172,22	2,45	24	0	0	70,5	64,6	5,93	0,51	0,49	-
21.06.2024	1,089	0,148	179,6	176,4	175,56	172,98	2,58	24	0	0	70,6	65,3	5,37	0,51	0,49	-
22.06.2024	1,097	0,143	180,76	177,58	176,69	174,18	2,51	24	0	0	70,5	65,1	5,41	0,51	0,49	-
23.06.2024	1,155	0,143	182,93	179,71	178,85	176,3	2,55	24	0	0	70,5	64,8	5,67	0,51	0,49	-
Итого:	34,307	0	5121,32	5033,05	5007,15	4937,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,307															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	189,568	18172,49	17952,1	17761,32	17646,59
23.06.2024	223,875	23293,81	22985,15	22768,47	22584,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2024 9:15:52