

#14678#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
 Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград  
 Номер абонента 13  
 Порядковый номер 7852  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206101  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,572	-0,006	22,78	23,38	22,32	23,2	-0,88	24	0	1	66,8	39,9	26,89	0,52	0,46	-
25.06.2021	0,548	-0,006	22,36	23,05	21,91	22,86	-0,95	24	0	1	66,7	40,3	26,39	0,52	0,46	-
26.06.2021	0,572	-0,005	22,74	23,28	22,3	23,1	-0,8	24	0	1	66,8	39,9	26,87	0,52	0,45	-
27.06.2021	0,589	-0,003	22,84	23,22	22,38	23,03	-0,65	24	0	1	67,1	39,9	27,24	0,52	0,46	-
28.06.2021	0,56	-0,005	22,97	23,46	22,5	23,27	-0,77	24	0	1	66,5	40,4	26,04	0,53	0,46	-
29.06.2021	0,534	-0,004	22,17	22,62	21,73	22,43	-0,7	24	0	1	66,5	40,9	25,64	0,52	0,46	-
30.06.2021	0,505	-0,048	48,31	49,85	47,55	49,35	-1,8	24	0	1	58	45,9	12,06	0,53	0,46	-
01.07.2021	0,504	-0,012	23,5	24,28	23,06	24,04	-0,98	24	0	1	65,2	42	23,27	0,53	0,46	-
02.07.2021	0,501	-0,011	23,29	24,08	22,84	23,85	-1,01	24	0	1	65,2	41,8	23,45	0,53	0,46	-
03.07.2021	0,576	-0,007	25,31	25,97	24,82	25,75	-0,93	24	0	1	65,3	40,8	24,43	0,54	0,46	-
04.07.2021	0,534	-0,007	23,29	23,83	22,83	23,65	-0,82	24	0	1	65,6	41,2	24,45	0,54	0,46	-
05.07.2021	0,512	-0,007	22,95	23,51	22,47	23,31	-0,84	24	0	1	65,6	41,5	24,06	0,53	0,46	-
06.07.2021	0,53	-0,005	22,74	23,22	22,28	23,02	-0,74	24	0	1	65,9	41	24,85	0,54	0,46	-
07.07.2021	0,503	-0,002	21,46	21,9	21,02	21,71	-0,69	24	0	1	66,4	41,4	25,04	0,54	0,46	-
08.07.2021	0,528	-0,002	22,03	22,34	21,61	22,14	-0,53	24	0	1	66,4	41,1	25,23	0,54	0,46	-
09.07.2021	0,536	-0,003	22,98	23,3	22,52	23,12	-0,6	24	0	1	66	41,2	24,7	0,53	0,46	-
10.07.2021	0,511	-0,001	21,75	22,02	21,31	21,83	-0,52	24	0	1	66,2	41,5	24,79	0,52	0,46	-
11.07.2021	0,53	-0,003	22,76	23,12	22,32	22,93	-0,61	24	0	1	66	41,2	24,74	0,52	0,45	-
12.07.2021	0,522	-0,001	21,68	21,95	21,24	21,76	-0,52	24	0	1	66,5	41,1	25,38	0,52	0,45	-
13.07.2021	0,499	-0,003	21,57	21,88	21,13	21,7	-0,57	24	0	1	66,1	41,5	24,58	0,53	0,46	-
14.07.2021	0,496	-0,002	21,31	21,56	20,88	21,37	-0,49	24	0	1	66,4	41,8	24,59	0,53	0,46	-
15.07.2021	0,51	0,002	21,87	22,02	21,43	21,83	-0,4	24	0	1	66,2	41,7	24,49	0,53	0,46	-
16.07.2021	0,492	-0,002	21,5	21,69	21,08	21,5	-0,42	24	0	1	66,1	42,1	24,05	0,53	0,46	-
17.07.2021	0,506	-0,007	29,19	29,6	28,67	29,35	-0,68	24	0	1	62,9	44,3	18,54	0,53	0,46	-
18.07.2021	0,495	0	21,66	21,77	21,22	21,59	-0,37	24	0	1	65,9	41,8	24,04	0,53	0,46	-
19.07.2021	0,525	-0,003	22,6	22,85	22,16	22,65	-0,49	24	0	1	65,8	41,4	24,44	0,51	0,45	-
20.07.2021	0,49	-0,002	21,02	21,19	20,61	21,02	-0,41	22	2	1	66,2	41,6	24,62	0,51	0,45	-
21.07.2021	0,528	-0,002	23,25	23,37	22,81	23,14	-0,33	24	0	1	65,9	42,2	23,65	0,51	0,45	-
22.07.2021	0,564	-0,001	24,11	24,29	23,66	24,09	-0,43	24	0	0	66,1	41,6	24,46	0,51	0,45	-
Итого:	15,272	0	685,99	698,6	672,66	692,59	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,272															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 694

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	605,859	21893,53	22217,51	21317,88	21977,33
22.07.2021	621,698	22603,77	22940,5	22014,32	22694,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.07.2021 15:30:35