

#28777#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 11А-11Е, Калининград

13

7852

ВКТ-7

00206101

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,689	-0,08	98,46	100,04	96,36	98,36	-2	24	0	0	68,8	60,6	8,21	0,48	0,42	-
25.07.2023	0,737	-0,071	97,1	98,59	95,05	96,92	-1,87	24	0	0	68,7	59,9	8,73	0,48	0,42	-
26.07.2023	0,707	-0,081	96,76	98,37	94,68	96,7	-2,02	24	0	0	68,8	60,2	8,57	0,48	0,42	-
27.07.2023	0,765	-0,091	101,9	103,67	99,72	101,97	-2,25	24	0	0	68,6	59,8	8,82	0,48	0,42	-
28.07.2023	0,68	-0,091	105,16	106,95	102,93	105,14	-2,21	24	0	0	68,9	61,2	7,69	0,48	0,42	-
29.07.2023	0,69	-0,085	103,09	104,77	100,9	103	-2,1	24	0	0	68,9	61	7,92	0,48	0,42	-
30.07.2023	0,731	-0,081	104,18	105,8	101,95	104,02	-2,07	24	0	0	68,8	60,6	8,18	0,48	0,42	-
31.07.2023	0,756	-0,086	104,5	106,2	102,28	104,41	-2,13	24	0	0	68,8	60,3	8,46	0,47	0,42	-
01.08.2023	0,748	-0,071	88,34	89,8	86,45	88,34	-1,89	24	0	0	69,1	59,4	9,76	0,47	0,42	-
02.08.2023	0,674	-0,085	88,17	89,78	86,17	88,21	-2,04	24	0	0	70,8	61,8	9,03	0,48	0,42	-
03.08.2023	0,763	-0,092	93,29	95,05	91,19	93,41	-2,22	24	0	0	70,9	61,3	9,64	0,49	0,43	-
04.08.2023	0,721	-0,106	97,99	99,99	95,8	98,21	-2,41	24	0	0	71,1	62,2	8,85	0,5	0,43	-
05.08.2023	0,666	-0,107	100,8	102,79	98,51	100,93	-2,42	24	0	0	71,3	63,2	8,08	0,5	0,43	-
06.08.2023	0,671	-0,103	98,49	100,45	96,28	98,64	-2,36	24	0	0	70,8	62,5	8,27	0,49	0,43	-
07.08.2023	0,696	-0,101	99,91	101,82	97,65	99,98	-2,33	24	0	0	71	62,7	8,37	0,5	0,43	-
08.08.2023	0,677	-0,098	98,33	100,19	96,09	98,36	-2,27	24	0	0	71,2	62,9	8,3	0,5	0,43	-
09.08.2023	0,758	-0,099	98,93	100,75	96,66	98,98	-2,32	24	0	0	71,1	62	9,1	0,49	0,43	-
10.08.2023	0,823	-0,098	100	101,86	97,72	100,07	-2,35	24	0	0	71,1	61,4	9,64	0,5	0,44	-
11.08.2023	0,81	-0,096	97,83	99,66	95,62	97,92	-2,3	24	0	0	71,2	61,5	9,69	0,52	0,46	-
12.08.2023	0,79	-0,079	95,8	97,31	93,65	95,62	-1,97	24	0	0	71	61,5	9,54	0,52	0,46	-
13.08.2023	0,75	-0,074	92,56	93,96	90,48	92,31	-1,83	24	0	0	70,9	61,6	9,34	0,49	0,44	-
14.08.2023	0,783	-0,065	92,45	93,69	90,36	92,05	-1,69	24	0	0	71	61,4	9,6	0,48	0,42	-
15.08.2023	0,604	-0,088	107,5	109,67	105,57	108,09	-2,52	24	0	1	61,6	54,8	6,82	0,5	0,42	-
16.08.2023	0,618	-0,119	106,88	109,18	104,63	107,33	-2,7	24	0	0	68	60,8	7,22	0,5	0,42	-
17.08.2023	0,629	-0,139	107,02	109,75	104,68	107,81	-3,13	24	0	0	69,6	62	7,55	0,48	0,42	-
18.08.2023	0,579	-0,194	102,3	106,11	100,09	104,28	-4,19	24	0	1	69,2	61,2	7,95	0,49	0,42	-
19.08.2023	0,618	-0,159	102,01	105	99,75	103,14	-3,39	24	0	1	70,4	62,4	8,02	0,49	0,42	-
20.08.2023	0,619	-0,134	102,19	104,65	99,86	102,73	-2,87	24	0	0	71,3	63,6	7,76	0,49	0,42	-
21.08.2023	0,596	-0,125	102,62	105	100,32	103,07	-2,75	24	0	0	70,6	63,1	7,43	0,49	0,42	-
22.08.2023	0,684	-0,114	104,58	106,78	102,26	104,88	-2,62	24	0	0	70,8	62,7	8,04	0,44	0,4	-
23.08.2023	0,307	-0,064	57,74	59,29	56,54	58,29	-1,75	24	0	1	68,2	61,4	6,81	0,49	0,42	-
Итого:	21,339	0	3046,88	3106,92	2980,2	3053,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,339															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	2333,712	116552,49	118506,03	113649,59	116922,82
23.08.2023	2355,051	119599,37	121612,95	116629,79	119975,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2023 15:30:59