

#49121#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2023 по 27.11.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК  
Зоологическая 11А-11Е, Калининград  
13

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00206101	27.11.2023	23.11.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	2548,83	2530,57	18.26

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 28.11.23 на поверку*



#49120#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 27.11.2023.

Номер абонента 13  
 Порядковый номер 7852  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206101  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 14.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	-	4,081	-0,332	264,59	269,48	257,99	265,29	-7,3	24	0	0	74,9	57,8	17,19	0,42	0,36
25.11.2023	-	4,454	-0,394	278,57	284,03	271,08	279,26	-8,18	24	0	0	78,1	60,2	17,95	0,41	0,35
26.11.2023	-	4,789	-0,413	286,46	291,82	278,37	286,72	-8,35	24	0	0	80,3	61,6	18,76	0,41	0,35
27.11.2023	-	4,936	-0,461	292,23	298,01	283,57	292,5	-8,93	24	0	0	82,7	63,6	19,1	0,39	0,35
Итого:	-	18,26	-1,6	1121,85	1143,34	1091,01	1123,77	-32,76	96	0	-	79	60,8	18,25	0,41	0,35

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	2530,57	135276,56	137626,5	131954,67	135739,36
27.11.2023	2548,83	136398,41	138769,84	133045,68	136863,13

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_