

#120290#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2695,207	2580,081	115.126

Подпись исполнителя



#120289#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208168
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	3,857	0,639	251,42	239,33	244,91	234,88	10,03	24	0	1	76,8	63,7	13,09	0,6	0,4
25.02.2025	-	4,028	0,614	260,25	248,69	253,08	243,77	9,31	24	0	1	79,4	65,9	13,44	0,6	0,4
26.02.2025	-	4,056	0,631	264,95	253,11	257,64	248,07	9,57	24	0	1	79,3	66,1	13,24	0,6	0,4
27.02.2025	-	4,012	0,66	270,71	258,41	263,37	253,3	10,07	24	0	1	78,5	65,8	12,68	0,6	0,4
28.02.2025	-	3,896	0,749	263,52	249,73	256,74	245,04	11,7	24	0	1	76,3	64	12,21	0,6	0,4
01.03.2025	-	3,956	0,774	257,67	243,42	251,12	238,92	12,2	24	0	1	76	63,4	12,62	0,6	0,4
02.03.2025	-	3,972	0,764	261,05	246,94	254,35	242,35	12	24	0	1	76,2	63,7	12,57	0,6	0,4
03.03.2025	-	4,023	0,795	265,43	250,82	258,63	246,16	12,47	24	0	1	76,2	63,7	12,44	0,6	0,4
04.03.2025	-	4,03	0,812	265,86	250,98	259,05	246,32	12,73	24	0	1	76,1	63,8	12,38	0,6	0,4
05.03.2025	-	4,096	0,842	273,15	257,89	266,15	253,03	13,12	24	0	1	76,3	64,2	12,18	0,6	0,4
06.03.2025	-	4,105	0,857	274,09	258,57	267,05	253,7	13,35	24	0	1	76,2	64,1	12,11	0,6	0,4
07.03.2025	-	4,049	0,866	271,21	255,59	264,26	250,77	13,49	24	0	1	76,2	64,2	12,01	0,6	0,4
08.03.2025	-	4,048	0,869	271,69	256,01	264,75	251,2	13,55	24	0	1	76,2	64,3	11,96	0,6	0,4
09.03.2025	-	4,062	0,878	273,43	257,6	266,41	252,74	13,67	24	0	1	76,2	64,3	11,91	0,6	0,4
10.03.2025	-	4,093	0,901	279,07	263	271,91	257,98	13,93	24	0	1	76,3	64,6	11,69	0,6	0,4
11.03.2025	-	4,084	0,896	271,21	255,04	264,26	250,26	14	24	0	1	76,2	64,2	12,01	0,6	0,4
12.03.2025	-	4,156	0,916	275,59	259,18	268,55	254,29	14,26	24	0	1	76,3	64,3	12,01	0,6	0,4
13.03.2025	-	4,148	0,911	270,39	253,95	263,46	249,21	14,25	24	0	1	76,3	64	12,24	0,6	0,4
14.03.2025	-	4,221	0,894	265,48	249,2	258,66	244,59	14,07	24	0	1	76,3	63,5	12,82	0,6	0,4
15.03.2025	-	4,19	0,865	262,06	246,18	255,33	241,66	13,67	24	0	1	76,2	63,2	12,97	0,6	0,4
16.03.2025	-	4,204	0,856	261,44	245,68	254,75	241,17	13,58	24	0	1	76,2	63,1	13,09	0,6	0,4
17.03.2025	-	4,186	0,873	268,71	252,84	261,79	248,11	13,68	24	0	1	76,4	63,8	12,6	0,6	0,4
18.03.2025	-	4,315	0,899	281,37	265,07	274,14	260,1	14,04	24	0	1	76,3	63,9	12,41	0,6	0,4
19.03.2025	-	4,313	0,896	283,91	267,67	276,62	262,63	13,99	24	0	1	76,4	64,1	12,3	0,6	0,4
20.03.2025	-	4,287	0,89	288,33	272,24	280,91	267,07	13,84	24	0	1	76,5	64,4	12,03	0,6	0,4
21.03.2025	-	4,285	0,899	294,48	278,3	286,89	272,97	13,92	24	0	1	76,4	64,6	11,76	0,6	0,4
22.03.2025	-	4,27	0,879	289,59	273,69	282,13	268,48	13,65	24	0	1	76,5	64,5	11,96	0,6	0,4
23.03.2025	-	4,184	0,854	285,08	269,27	278,04	264,41	13,63	24	0	1	74,7	62,8	11,93	0,6	0,4
Итого:	-	115,126	23,179	7601,14	7178,4	7404,95	7043,18	361,77	672	0	-	76,53	64,15	12,38	0,6	0,4

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	2580,081	254887,29	252710,72	242610,17	241955,75
23.03.2025	2695,207	262488,43	259889,12	250015,12	248998,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения