

#125637#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2743,637	2695,207	48.43

Подпись исполнителя



с 24.03.25 нарушена
площадь, небазируется
по вх

#125636#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика БКТ-7
Заводской номер 00208168
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	4,173	0,908	286,51	270,27	279,14	265,1	14,04	24	0	1	76,4	64,7	11,65	0,6	0,4
25.03.2025	4,4	4,182	0,891	287,39	271,46	279,99	266,24	13,75	24	0	1	76,4	64,7	11,71	0,6	0,4
26.03.2025	6,9	4,12	0,821	287,13	272,23	279,73	267,03	12,7	24	0	1	76,4	64,6	11,75	0,6	0,4
27.03.2025	5,7	4,104	0,826	288,43	273,57	281	268,3	12,7	24	0	1	76,5	64,9	11,62	0,6	0,4
28.03.2025	8,9	4,076	0,827	291,61	276,78	284,06	271,38	12,68	24	0	1	76,7	65,3	11,38	0,6	0,4
29.03.2025	9,9	4,101	0,828	292,4	277,48	284,86	272,11	12,75	24	0	1	76,5	65,1	11,43	0,6	0,4
30.03.2025	6,8	3,89	0,785	275,37	261,19	268,3	256,19	12,11	23	0	1	76,4	64,8	11,53	0,6	0,4
31.03.2025	5,9	4,123	0,817	290,43	275,63	282,95	270,35	12,6	24	0	1	76,4	64,8	11,63	0,6	0,4
13.04.2025	-	4,098	0,811	286,56	271,84	279,2	266,64	12,56	24	0	1	76,3	64,6	11,73	0,6	0,4
14.04.2025	-	0,948	-0,182	95,77	98,22	93,42	96,46	-3,04	9	5	1	74,5	62,4	12,12	0,6	0,4
15.04.2025	-	2,537	-0,362	273,91	278,48	267,18	273,31	-6,13	24	0	1	74,5	63,6	10,91	0,6	0,4
16.04.2025	-	1,826	0,02	296,15	295,09	288,9	288,89	0,01	24	0	0	74,4	68,1	6,26	0,6	0,4
17.04.2025	-	0,938	0,077	297,04	295,62	289,85	288,97	0,88	24	0	0	73,8	70,8	2,98	0,6	0,4
18.04.2025	-	1,01	0,151	302,6	300,05	295,33	293,34	1,99	24	0	0	73,4	70,5	2,89	0,6	0,4
19.04.2025	-	0,955	0,068	299,12	297,84	292	291,25	0,75	24	0	0	73,4	70,3	3,04	0,6	0,4
20.04.2025	-	0,937	0,039	298,09	297,24	290,95	290,61	0,34	24	0	0	73,5	70,4	3,09	0,6	0,4
21.04.2025	-	0,904	0,02	297,94	297,41	290,79	290,78	0,01	24	0	0	73,5	70,4	3,06	0,6	0,4
22.04.2025	-	0,781	-0,055	294,78	295,41	287,77	288,86	-1,09	24	0	0	73,2	70,3	2,94	0,6	0,4
23.04.2025	-	0,727	-0,142	290,54	292,42	283,57	285,9	-2,33	24	0	0	73,4	70,3	3,1	0,6	0,4
Итого:	6,9	48,43	7,148	5331,77	5198,23	5198,99	5091,71	107,28	440	5	-	75,03	66,87	8,15	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 440 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	2695,207	262488,43	259889,12	250015,12	248998,93
23.04.2025	2743,637	267820,2	265087,35	255214,11	254090,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения