

#15192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817
6070
ВКТ-7
00208168
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,739	0,179	206,95	203,63	203,24	200,26	2,98	24	0	0	62,6	59,8	2,72	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,771	0,183	206,86	203,46	203,17	200,14	3,03	24	0	0	62,4	59,5	2,88	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,767	0,192	207	203,47	203,3	200,1	3,2	24	0	0	62,6	59,8	2,8	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,787	0,196	206,49	202,86	202,78	199,5	3,28	24	0	0	62,7	59,8	2,89	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,801	0,196	206,35	202,68	202,66	199,34	3,32	24	0	0	62,7	59,8	2,94	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,829	0,199	206,34	202,61	202,64	199,29	3,35	24	0	0	62,6	59,6	3,05	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,808	0,211	206,54	202,7	202,83	199,31	3,52	24	0	0	62,8	59,9	2,91	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,806	0,208	206,11	202,22	202,41	198,91	3,5	24	0	0	62,7	59,7	2,92	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,801	0,214	205,21	201,29	201,54	197,98	3,56	24	0	0	62,6	59,7	2,88	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,815	0,215	204,93	201	201,26	197,68	3,58	24	0	0	62,8	59,8	2,94	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,811	0,214	205,27	201,33	201,59	198,02	3,57	24	0	0	62,6	59,7	2,93	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,826	0,215	205,15	201,2	201,43	197,87	3,56	24	0	0	62,8	59,8	3	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,812	0,215	204,95	200,99	201,26	197,66	3,6	24	0	0	62,8	59,9	2,94	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,795	0,226	204,99	200,87	201,25	197,51	3,74	24	0	0	63	60,2	2,79	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,813	0,223	204,98	200,94	201,31	197,64	3,67	24	0	0	62,6	59,7	2,92	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,822	0,22	204,8	200,74	201,12	197,43	3,69	24	0	0	62,9	59,9	2,94	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,799	0,224	204,9	200,83	201,22	197,51	3,71	24	0	0	62,8	59,9	2,81	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,806	0,223	204,62	200,56	200,93	197,24	3,69	24	0	0	62,7	59,8	2,88	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,788	0,229	204,55	200,47	200,9	197,15	3,75	24	0	0	62,5	59,8	2,78	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,787	0,226	204,56	200,48	200,91	197,16	3,75	24	0	0	62,6	59,8	2,77	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,8	0,229	204,34	200,18	200,64	196,84	3,8	24	0	0	62,8	60	2,81	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,768	0,231	204,3	200,11	200,66	196,81	3,85	24	0	0	62,5	59,9	2,64	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,78	0,241	204,37	200,05	200,68	196,68	4	24	0	0	63	60,3	2,64	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,768	0,236	204,49	200,2	200,83	196,89	3,94	24	0	0	62,6	60	2,6	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,802	0,238	204,36	199,98	200,7	196,68	4,02	24	0	0	62,8	60	2,75	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,834	0,235	204,32	200	200,66	196,72	3,94	24	0	0	62,6	59,6	2,94	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,775	0,244	204,3	199,87	200,64	196,55	4,09	24	0	0	62,6	60	2,6	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,807	0,241	204,18	199,72	200,5	196,44	4,06	24	0	0	62,8	60	2,77	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,803	0,241	203,96	199,5	200,3	196,22	4,08	24	0	0	62,6	59,9	2,76	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,824	0,243	204,06	199,63	200,4	196,32	4,08	24	0	0	62,6	59,8	2,86	0,6	0,4	-
Итого:	23,944	0	6154,23	6033,57	6043,76	5933,85	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,944															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	2182,561	287323,82	293448,57	282541,83	288652,43
23.07.2021	2206,505	293478,05	299482,14	288585,59	294586,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:37:55