

#35202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 2-6, Калининград
13
6446
ВКТ-7
00206988
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,202	0,002	18,11	18,04	17,7	17,79	-0,09	24	0	1	68,8	57,2	11,55	0,6	0,4	-
25.09.2023	0,19	0,001	17,98	17,96	17,6	17,69	-0,09	24	0	1	68,2	57,2	11,01	0,6	0,4	-
26.09.2023	0,19	0,003	17,85	17,84	17,48	17,54	-0,06	24	0	0	68,3	57,2	11,16	0,6	0,4	-
27.09.2023	0,18	0,001	14,99	14,99	14,67	14,77	-0,1	24	0	1	68,8	56,3	12,45	0,6	0,4	-
28.09.2023	0,189	0	15,84	15,84	15,48	15,61	-0,13	24	0	1	68,9	56,3	12,56	0,6	0,4	-
29.09.2023	0,174	0,002	15,18	15,17	14,85	14,96	-0,11	24	0	1	69	56,6	12,36	0,6	0,4	-
30.09.2023	0,186	0,003	15,88	15,86	15,52	15,65	-0,13	24	0	1	68,9	56,4	12,53	0,6	0,4	-
01.10.2023	0,202	0,001	16,18	16,16	15,83	15,93	-0,1	24	0	1	68,7	55,7	12,98	0,6	0,4	-
02.10.2023	0,186	0,002	15,96	15,96	15,61	15,72	-0,11	24	0	1	68,8	56,4	12,44	0,6	0,4	-
03.10.2023	0,187	0,002	16,81	16,84	16,45	16,57	-0,12	24	0	1	68,4	56,5	11,86	0,6	0,4	-
04.10.2023	0,245	0,001	30,42	30,44	29,8	29,96	-0,16	24	0	0	67	58,5	8,49	0,6	0,4	-
05.10.2023	0,188	0,006	21,62	21,56	21,19	21,22	-0,03	24	0	1	67,2	58,2	8,91	0,6	0,4	-
06.10.2023	0,232	0,019	19,75	19,42	19,35	19,12	0,23	24	0	1	68,3	57	11,38	0,6	0,4	-
07.10.2023	0,235	0,013	23,05	22,73	22,55	22,39	0,16	24	0	1	66,6	56,6	10,02	0,6	0,4	-
08.10.2023	0,231	0,015	18,57	18,3	18,17	18,03	0,14	24	0	0	68,3	56	12,34	0,6	0,4	-
09.10.2023	0,248	0,009	27,83	27,56	27,24	27,14	0,1	24	0	0	67,3	58,5	8,81	0,6	0,4	-
10.10.2023	0,203	0,008	17,06	16,93	16,69	16,67	0,02	24	0	0	68,3	56,3	12	0,6	0,4	-
11.10.2023	0,21	0,006	18,82	18,72	18,42	18,42	0	24	0	1	68,4	57,1	11,29	0,6	0,4	-
12.10.2023	0,639	0,015	42,48	41,93	41,58	41,4	0,18	24	0	1	68,2	53,1	15,08	0,6	0,4	-
13.10.2023	1,64	0,068	86,76	84,65	84,87	83,62	1,25	24	0	0	69,4	50,8	18,54	0,6	0,4	-
14.10.2023	1,587	0,061	86,92	85,03	85,05	83,98	1,07	24	0	0	69,5	51,6	17,97	0,6	0,4	-
15.10.2023	1,43	0,039	92,85	91,39	90,97	90,26	0,71	24	0	0	66,5	51,2	15,29	0,6	0,4	-
16.10.2023	0,925	0,021	45,7	44,81	44,71	44,29	0,42	24	0	1	69,2	49	20,22	0,6	0,4	-
17.10.2023	1,746	0,056	84,76	82,69	82,93	81,75	1,18	24	0	0	69,3	49	20,34	0,6	0,4	-
18.10.2023	1,561	0,026	77,69	76,3	76,03	75,45	0,58	24	0	1	68,8	48,7	20,13	0,6	0,4	-
19.10.2023	1,613	0,022	77,33	76,01	75,65	75,13	0,52	24	0	0	69,5	48,5	20,99	0,6	0,4	-
20.10.2023	1,711	0,015	79,5	78,18	77,73	77,3	0,43	24	0	0	70,4	48,7	21,7	0,6	0,4	-
21.10.2023	1,696	0,012	82,5	81,28	80,69	80,35	0,34	24	0	0	69,7	48,9	20,77	0,6	0,4	-
22.10.2023	1,657	0,004	86,21	85,27	84,37	84,24	0,13	24	0	0	69,2	49,7	19,55	0,6	0,4	-
23.10.2023	1,664	0,008	88,52	87,59	86,62	86,53	0,09	24	0	0	69,5	50,4	19,12	0,6	0,4	-
Итого:	21,547	0	1273,12	1255,45	1245,8	1239,48	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,547															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	1175,829	50708,57	49837,4	49524,15	49297,12
23.10.2023	1197,376	51981,69	51092,85	50769,95	50536,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 7:39:34