

#121356#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 9, Калининград
5346
6674
ВКТ-7
00211317
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,842	-0,049	96,33	96,56	94,01	95,71	-1,7	24	0	0	74	43	31	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,6	-0,043	89,76	90,09	87,67	89,33	-1,66	24	0	0	72	41,6	30,43	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,629	-0,045	93,51	93,84	91,4	93,06	-1,66	24	0	0	71,5	41,9	29,52	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,528	-0,038	93,68	93,87	91,6	93,13	-1,53	24	0	0	70,2	41,9	28,3	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,567	-0,03	95,09	95,01	92,95	94,21	-1,26	24	0	0	70,4	42,2	28,24	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,693	-0,014	88,45	87,93	86,37	87,2	-0,83	24	0	0	73,1	41,5	31,57	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,961	-0,012	102,31	101,61	99,89	100,73	-0,84	24	0	0	72,6	42,6	30	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,656	-0,003	94,5	93,76	92,39	93	-0,61	24	0	0	70,7	41,7	29	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,665	-0,002	100,03	99,26	97,85	98,41	-0,56	24	0	0	69,8	42,3	27,48	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,54	-0,001	94,42	93,72	92,34	92,94	-0,6	24	0	0	69,8	42	27,77	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,445	-0,003	91,23	90,65	89,26	89,9	-0,64	24	0	0	69,7	42	27,7	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,629	-0,017	104,46	104,07	102,17	103,19	-1,02	24	0	0	69,6	43,4	26,16	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,71	-0,027	107,62	107,4	105,27	106,42	-1,15	24	0	0	69,6	43,4	26,21	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,509	-0,025	95,28	95,07	93,17	94,28	-1,11	24	0	0	69,8	42,3	27,42	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,626	-0,031	105,77	105,64	103,42	104,66	-1,24	24	0	0	69,9	44	25,91	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,468	-0,024	95,52	95,37	93,43	94,54	-1,11	24	0	0	70,1	43,2	26,93	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,552	-0,024	96,95	96,71	94,78	95,88	-1,1	24	0	0	70,5	43,1	27,39	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,64	-0,017	92,75	92,29	90,56	91,48	-0,92	24	0	0	73	43,4	29,58	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,891	-0,016	98,94	98,33	96,51	97,4	-0,89	24	0	0	74,5	44,1	30,36	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,098	-0,016	103,77	103,02	101,14	102,07	-0,93	24	0	0	75,8	44,8	31,01	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,096	-0,017	104,68	103,99	102,07	103,02	-0,95	24	0	0	75,4	44,7	30,73	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,905	-0,007	92,94	92,19	90,55	91,33	-0,78	24	0	0	76,2	43,8	32,43	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,753	-0,013	92,27	91,71	90,02	90,88	-0,86	24	0	0	74,1	43,1	31	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,7	-0,015	93,84	93,43	91,68	92,62	-0,94	24	0	0	72,4	42,5	29,88	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,579	-0,021	94,79	94,54	92,67	93,72	-1,05	24	0	0	70,8	42,5	28,32	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,458	-0,021	90,29	90,08	88,3	89,34	-1,04	24	0	0	69,9	41,5	28,36	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,484	-0,021	90,86	90,64	88,85	89,91	-1,06	24	0	0	70,4	41,9	28,42	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,463	-0,021	91,04	90,87	89,04	90,12	-1,08	24	0	0	69,9	41,7	28,17	0,6	0,4	-
Итого:	74,687	0	2691,08	2681,65	2629,36	2658,48	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,687															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	855,26	29205,1	29109,6	28503,07	28849,54
23.03.2025	929,947	31896,18	31791,25	31132,43	31508,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:23:32