

#120510#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский проспект 68, Калининград  
5346

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00272084      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>23.03.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.02.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 598,583                                     | 461,163                                        | 137.42                         |

Подпись исполнителя



#120509#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00272084  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tnap, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td,   | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.02.2025 | -        | 5,34     | 0,443     | 354,77  | 343,76  | 346,15  | 338,09  | 8,06   | 24       | 0       | 0       | 73,9   | 59,8   | 14,13 | 0,56    | 0,48    |
| 25.02.2025 | -        | 4,958    | 0,395     | 331,42  | 321,23  | 323,83  | 316,32  | 7,51   | 24       | 0       | 0       | 71,5   | 57,4   | 14,08 | 0,58    | 0,49    |
| 26.02.2025 | -        | 5,021    | 0,433     | 355,26  | 344,45  | 347,12  | 339,01  | 8,11   | 24       | 0       | 0       | 71,5   | 58,3   | 13,22 | 0,57    | 0,49    |
| 27.02.2025 | -        | 4,873    | 0,406     | 345,06  | 334,63  | 337,48  | 329,65  | 7,83   | 24       | 0       | 0       | 69,8   | 56,6   | 13,23 | 0,57    | 0,49    |
| 28.02.2025 | -        | 4,885    | 0,394     | 334,89  | 324,67  | 327,47  | 319,84  | 7,63   | 24       | 0       | 0       | 70,3   | 56,6   | 13,7  | 0,57    | 0,49    |
| 01.03.2025 | -        | 5,238    | 0,433     | 352,46  | 341,57  | 344,22  | 336,15  | 8,07   | 24       | 0       | 0       | 72,5   | 58,5   | 13,95 | 0,58    | 0,48    |
| 02.03.2025 | -        | 5,361    | 0,45      | 366,31  | 355,02  | 357,65  | 349,29  | 8,36   | 24       | 0       | 0       | 72,7   | 59     | 13,72 | 0,57    | 0,49    |
| 03.03.2025 | -        | 4,987    | 0,419     | 351,19  | 340,56  | 343,33  | 335,38  | 7,95   | 24       | 0       | 0       | 70,7   | 57,4   | 13,3  | 0,57    | 0,49    |
| 04.03.2025 | -        | 4,893    | 0,412     | 349,81  | 339,28  | 342,1   | 334,16  | 7,94   | 24       | 0       | 0       | 70,1   | 57     | 13,08 | 0,58    | 0,49    |
| 05.03.2025 | -        | 4,849    | 0,42      | 354,75  | 344,11  | 347,03  | 338,95  | 8,08   | 24       | 0       | 0       | 69,6   | 56,8   | 12,75 | 0,58    | 0,49    |
| 06.03.2025 | -        | 4,871    | 0,436     | 366,23  | 355,31  | 358,21  | 349,9   | 8,31   | 24       | 0       | 0       | 69,8   | 57,4   | 12,38 | 0,58    | 0,48    |
| 07.03.2025 | -        | 4,821    | 0,437     | 366,96  | 356,04  | 358,96  | 350,6   | 8,36   | 24       | 0       | 0       | 69,6   | 57,4   | 12,19 | 0,58    | 0,48    |
| 08.03.2025 | -        | 4,841    | 0,438     | 367,01  | 356,09  | 359,09  | 350,7   | 8,39   | 24       | 0       | 0       | 69,4   | 57,1   | 12,25 | 0,57    | 0,48    |
| 09.03.2025 | -        | 4,743    | 0,439     | 366     | 355,15  | 358,1   | 349,73  | 8,37   | 24       | 0       | 0       | 69,3   | 57,3   | 12,01 | 0,58    | 0,48    |
| 10.03.2025 | -        | 4,826    | 0,478     | 393,28  | 381,75  | 384,72  | 375,74  | 8,98   | 24       | 0       | 0       | 69,6   | 58,3   | 11,29 | 0,59    | 0,55    |
| 11.03.2025 | -        | 3,812    | 0,247     | 226,94  | 219,81  | 222,1   | 216,92  | 5,18   | 24       | 0       | 0       | 68,8   | 52,7   | 16,03 | 0,61    | 0,59    |
| 12.03.2025 | -        | 3,392    | 0,132     | 144,69  | 139,7   | 141,64  | 138,37  | 3,27   | 24       | 0       | 0       | 68,3   | 45,2   | 23,05 | 0,6     | 0,55    |
| 13.03.2025 | -        | 4,318    | 0,249     | 229,4   | 221,96  | 224,21  | 219,05  | 5,16   | 24       | 0       | 0       | 71,1   | 53     | 18,16 | 0,57    | 0,48    |
| 14.03.2025 | -        | 5,338    | 0,447     | 356,01  | 344,93  | 347,35  | 339,22  | 8,13   | 24       | 0       | 0       | 74     | 60     | 14,06 | 0,57    | 0,48    |
| 15.03.2025 | -        | 5,394    | 0,452     | 357,05  | 345,91  | 348,22  | 340,1   | 8,12   | 24       | 0       | 0       | 74,7   | 60,5   | 14,18 | 0,57    | 0,48    |
| 16.03.2025 | -        | 5,543    | 0,452     | 358,04  | 346,8   | 349,18  | 341,01  | 8,17   | 24       | 0       | 0       | 74,8   | 60,2   | 14,55 | 0,57    | 0,48    |
| 17.03.2025 | -        | 5,478    | 0,453     | 354,85  | 343,69  | 345,93  | 337,81  | 8,12   | 24       | 0       | 0       | 75,3   | 60,8   | 14,51 | 0,57    | 0,48    |
| 18.03.2025 | -        | 5,314    | 0,463     | 366,3   | 355     | 357,4   | 349,04  | 8,36   | 24       | 0       | 0       | 73,9   | 60,4   | 13,56 | 0,57    | 0,48    |
| 19.03.2025 | -        | 5,028    | 0,438     | 356,73  | 345,85  | 348,5   | 340,34  | 8,16   | 24       | 0       | 0       | 71,8   | 58,7   | 13,16 | 0,57    | 0,48    |
| 20.03.2025 | -        | 4,834    | 0,417     | 347,28  | 336,79  | 339,53  | 331,62  | 7,91   | 24       | 0       | 0       | 70,6   | 57,6   | 13    | 0,57    | 0,48    |
| 21.03.2025 | -        | 4,664    | 0,413     | 351,37  | 340,93  | 343,87  | 335,87  | 8      | 24       | 0       | 0       | 68,9   | 56,5   | 12,35 | 0,58    | 0,48    |
| 22.03.2025 | -        | 5,015    | 0,441     | 368,14  | 357,07  | 360,05  | 351,64  | 8,41   | 24       | 0       | 0       | 70     | 57,3   | 12,69 | 0,58    | 0,48    |
| 23.03.2025 | -        | 4,783    | 0,43      | 363,11  | 352,32  | 355,33  | 347,02  | 8,31   | 24       | 0       | 0       | 69,1   | 56,9   | 12,23 | 0,58    | 0,48    |
| Итого:     | -        | 137,42   | 11,467    | 9535,31 | 9244,38 | 9318,77 | 9101,52 | 217,25 | 672      | 0       | -       | 71,13  | 57,31  | 13,81 | 0,58    | 0,49    |

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2025 | 461,163 | 19409,55 | 18732,66 | 18931,14 | 18499,55 |
| 23.03.2025 | 598,583 | 28944,86 | 27977,04 | 28249,91 | 27601,07 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения