

#78730#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 68, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00272084	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3077,821	2997,976	79.845

Подпись исполнителя



#78729#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272084
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.04.2024
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMг, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	3,536	-0,174	174,01	176,61	170,14	174,66	-4,52	24	0	0	70,3	48,4	21,94	0,62	0,6
25.03.2024	3,9	3,526	-0,18	178,89	181,63	174,93	179,55	-4,62	24	0	0	70,6	49,2	21,32	0,62	0,6
26.03.2024	5,5	3,504	-0,207	194,86	198	190,56	195,63	-5,07	24	0	0	70,1	50,5	19,63	0,63	0,6
27.03.2024	9,1	3,542	-0,246	219,63	223,33	214,78	220,45	-5,67	24	0	0	70,2	52,5	17,76	0,64	0,6
28.03.2024	11,8	3,616	-0,28	242,53	246,71	237,17	243,37	-6,2	24	0	0	70,4	53,9	16,52	0,64	0,6
29.03.2024	10,7	3,614	-0,306	260,34	264,93	254,59	261,23	-6,64	24	0	0	70,4	54,9	15,5	0,65	0,6
30.03.2024	13,4	3,668	-0,357	295,54	300,83	289,01	296,39	-7,38	24	0	0	70,4	56,4	14	0,66	0,6
31.03.2024	16,7	3,598	-0,387	317,67	323,42	310,61	318,47	-7,86	24	0	0	70,5	57,6	12,91	0,65	0,59
01.04.2024	-	3,494	-0,401	330,91	336,94	323,64	331,72	-8,08	24	0	0	69,9	57,8	12,12	0,63	0,58
02.04.2024	-	3,458	-0,339	291,09	296,23	284,73	291,81	-7,08	24	0	0	70	56,5	13,42	0,61	0,59
03.04.2024	-	3,504	-0,223	205,14	208,29	200,47	205,62	-5,15	24	0	0	71,2	52,5	18,71	0,62	0,6
04.04.2024	-	3,705	-0,262	232,97	236,6	227,59	233,33	-5,74	24	0	0	72	54,4	17,52	0,65	0,6
05.04.2024	-	3,588	-0,326	279,62	284,43	273,42	280,28	-6,86	24	0	0	70,4	56	14,39	0,66	0,6
06.04.2024	-	3,698	-0,357	301,04	306,29	294,36	301,73	-7,37	24	0	0	70,5	56,6	13,85	0,65	0,6
07.04.2024	-	3,644	-0,368	307,17	312,56	300,33	307,86	-7,53	24	0	0	70,5	57,1	13,44	0,65	0,59
08.04.2024	-	2,584	-0,413	322,68	328,99	315,53	323,37	-7,84	24	0	0	70,5	60,9	9,57	0,51	0,48
09.04.2024	-	0,327	-0,272	190,14	194,6	186,07	190,77	-4,7	24	0	0	69,1	65,8	3,28	0,57	0,53
10.04.2024	-	0,528	-0,406	243,43	250,28	238,29	245,56	-7,27	24	0	0	68,4	64,4	4,02	0,57	0,52
11.04.2024	-	0,513	-0,481	300,73	308,49	294,12	302,28	-8,16	24	0	0	70,1	66,7	3,44	0,57	0,52
12.04.2024	-	0,425	-0,469	312,06	319,66	305,26	313,25	-7,99	24	0	0	69,7	66,7	3	0,57	0,52
13.04.2024	-	0,552	-0,452	305,51	312,75	298,78	306,48	-7,7	24	0	0	70	66,6	3,42	0,57	0,52
14.04.2024	-	0,619	-0,45	304,63	311,82	297,81	305,47	-7,66	24	0	0	70,8	67,1	3,67	0,57	0,52
15.04.2024	-	0,579	-0,426	290,29	297,2	283,93	291,27	-7,34	24	0	0	69,9	66,3	3,62	0,56	0,52
16.04.2024	-	0,597	-0,376	258,65	264,82	253,04	259,66	-6,62	24	0	0	69,4	65,5	3,92	0,56	0,54
17.04.2024	-	0,695	-0,294	206,8	211,67	202,32	207,67	-5,35	24	0	0	69,4	64,4	5,01	0,56	0,55
18.04.2024	-	2,056	-0,148	136,87	139,43	133,96	137,61	-3,65	24	0	0	68,6	52	16,6	0,59	0,57
19.04.2024	-	3,443	-0,148	159,46	161,75	155,91	160,05	-4,14	24	0	0	70,3	47	23,22	0,58	0,57
20.04.2024	-	3,176	-0,117	135,81	137,68	132,87	136,37	-3,5	24	0	0	69,6	44,6	24,98	0,58	0,57
21.04.2024	-	3,256	-0,113	134,42	136,2	131,49	134,93	-3,44	24	0	0	70	44,1	25,83	0,59	0,58
22.04.2024	-	3,235	-0,117	137,5	139,36	134,47	138,02	-3,55	24	0	0	70	44,9	25,14	0,61	0,59
23.04.2024	-	3,565	-0,178	178,24	180,83	174,22	178,75	-4,53	24	0	0	71,2	49,5	21,63	0,61	0,59
Итого:	8,1	79,845	-9,273	7448,63	7592,33	7284,4	7473,61	-189,21	744	0	-	70,14	56,48	13,66	0,6	0,57

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	2997,976	179265,45	179205,19	175068,67	176679,34
23.04.2024	3077,821	186714,08	186797,52	182353,07	184152,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения