

#125316#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 68

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00272084

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x8F2C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2025	69,62	57,43	12,19	366,19	358,24	355,29	349,88	8,36	5,77	4,83	4,812	0,438	24	0	
25.03.2025	69,42	57,03	12,39	359,87	352,07	349,1	343,83	8,24	5,75	4,82	4,794	0,429	24	0	
26.03.2025	69,05	56,55	12,5	371,22	363,25	360,1	354,75	8,5	5,73	4,78	4,982	0,439	24	0	
27.03.2025	68,95	56,71	12,24	359,16	351,48	348,48	343,27	8,21	5,69	4,78	4,73	0,427	24	0	
28.03.2025	69,41	58,26	11,15	401,39	392,7	389,62	383,49	9,21	5,83	4,74	4,873	0,491	24	0	
29.03.2025	68,96	57,98	10,98	397,47	388,98	385,9	379,92	9,06	5,81	4,73	4,761	0,477	24	0	
30.03.2025	69,38	58,16	11,22	392,8	384,3	381,27	375,28	9,02	5,78	4,72	4,796	0,481	24	0	
31.03.2025	69,31	57,6	11,71	379,46	371,27	368,22	362,56	8,71	5,71	4,72	4,813	0,46	24	0	
01.04.2025	69,43	57,61	11,82	376,8	368,62	365,62	360	8,62	5,76	4,78	4,818	0,454	24	0	
02.04.2025	69,37	58,34	11,03	402,53	393,83	390,77	384,63	9,2	5,89	4,79	4,841	0,489	24	0	
03.04.2025	69,73	59,2	10,53	425,57	416,28	413,19	406,51	9,77	5,93	4,71	4,921	0,529	24	0	
04.04.2025	69,16	57,91	11,25	395,63	387,1	384,06	378,1	9	5,8	4,73	4,839	0,476	24	0	
05.04.2025	72	59,74	12,26	392,26	383,2	380,48	374,22	8,98	5,84	4,79	5,2	0,491	24	0	
06.04.2025	74,1	60,95	13,15	386,92	377,49	375,04	368,65	8,84	5,84	4,81	5,468	0,494	24	0	
07.04.2025	73,55	61,21	12,34	401,64	391,98	389,51	382,8	9,18	5,85	4,75	5,361	0,517	24	0	
08.04.2025	71,37	59,23	12,14	382,92	374,21	371,46	365,45	8,76	5,77	4,75	5,028	0,475	24	0	
09.04.2025	71,5	59,38	12,12	390,68	381,75	378,95	372,78	8,97	5,82	4,77	5,116	0,487	24	0	
10.04.2025	71,7	59,19	12,51	373,66	365,09	362,34	356,5	8,59	5,79	4,82	5,036	0,465	24	0	
11.04.2025	70,46	58,59	11,87	383,05	374,54	371,64	365,7	8,84	5,79	4,77	4,927	0,473	24	0	
12.04.2025	69,45	57,5	11,95	377,01	368,84	365,82	360,2	8,64	5,75	4,75	4,867	0,452	24	0	
13.04.2025	69,3	58,4	10,9	407,2	398,42	395,36	389,14	9,28	5,84	4,71	4,845	0,496	24	0	
14.04.2025	69,09	59,6	9,49	441,14	431,68	428,69	421,65	10,03	5,88	4,58	4,654	0,548	24	0	
15.04.2025	69,58	60,06	9,52	452,68	442,84	439,84	432,51	10,33	5,59	4,22	4,791	0,567	24	0	
16.04.2025	68,95	59,15	9,8	418,35	409,41	406,62	400,04	9,37	5,3	4,12	4,526	0,507	24	0	
17.04.2025	68,95	61,36	7,59	418,53	409,54	407,47	400,39	9,15	5,18	4	3,632	0,516	24	0	
18.04.2025	68,22	65,75	2,47	368,61	360,86	360,25	353,14	7,72	4,75	3,81	1,365	0,468	24	0	
19.04.2025	68,83	65,87	2,96	312,12	305,44	305,05	299,01	6,43	4,35	3,65	1,3	0,39	24	0	
20.04.2025	70,39	67,35	3,04	333,26	325,84	325,61	318,91	6,93	4,42	3,64	1,426	0,434	24	0	
21.04.2025	68,45	64,29	4,16	217,92	213,32	212,66	208,65	4,67	5,04	4,59	1,166	0,277	24	0	
22.04.2025	69,48	64,28	5,2	176,94	173,11	172,42	169,15	3,96	5,65	5,35	1,137	0,234	24	0	
Итого:				11262	11015,6	10940	10761,1	254,57			127,825	13,881	720	0	
Средние:	69,9	59,82	10,08						5,59	4,6					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2524:00	28944,86	28249,91	27977,04	27601,07	648,84	598,583	31,438	3324	596
22/04/2524:00	40207,84	39265,59	38917,87	38362,18	903,41	726,408	45,319	4044	596
Итого:	11262,98	11015,68	10940,83	10761,11	254,57	127,825	13,881	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4652ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

