

#120345#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	468,162	391,382	76.78
Количество тепловой энергии, система 2	173,058	146,139	26.919

Подпись исполнителя _____



#120343#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	2,815	127,07	124,59	124,59	24	0	1	65,3	42,7	22,64	0,52	0,51
25.02.2025	-	2,847	127,18	124,7	124,7	24	0	1	65,4	42,5	22,87	0,51	0,5
26.02.2025	-	2,836	128,69	126,18	126,18	24	0	1	65,7	43,2	22,51	0,51	0,5
27.02.2025	-	2,807	128,97	126,47	126,47	24	0	1	65,4	43,2	22,24	0,51	0,5
28.02.2025	-	2,98	128,4	125,71	125,71	24	0	1	67,9	44,2	23,74	0,52	0,51
01.03.2025	-	2,986	126,79	124,12	124,12	24	0	1	68,2	44,1	24,1	0,51	0,5
02.03.2025	-	2,903	127,47	124,91	124,91	24	0	1	66,8	43,6	23,25	0,51	0,5
03.03.2025	-	2,802	127,24	124,72	124,72	24	0	1	65,8	43,3	22,5	0,51	0,5
04.03.2025	-	2,889	128,59	125,98	125,98	24	0	1	66,9	44	22,98	0,52	0,51
05.03.2025	-	2,784	128,81	126,33	126,33	24	0	1	65,4	43,4	22,07	0,51	0,5
06.03.2025	-	2,623	128,53	126,14	126,14	24	0	1	63,9	43,1	20,83	0,51	0,5
07.03.2025	-	2,629	127,56	125,15	125,15	24	0	1	64,4	43,4	21,02	0,52	0,5
08.03.2025	-	2,634	128,06	125,61	125,61	24	0	1	64,9	43,9	21	0,51	0,5
09.03.2025	-	2,66	128,78	126,29	126,29	24	0	1	65,4	44,3	21,1	0,51	0,5
10.03.2025	-	2,51	130,22	127,81	127,81	24	0	1	63,7	44	19,67	0,51	0,5
11.03.2025	-	2,586	129,96	127,51	127,51	24	0	1	64,1	43,8	20,31	0,51	0,5
12.03.2025	-	2,701	127,04	124,56	124,56	24	0	1	65,9	44,2	21,71	0,51	0,5
13.03.2025	-	2,618	125,12	122,73	122,73	24	0	1	64,7	43,4	21,35	0,51	0,5
14.03.2025	-	2,51	122,04	119,83	119,83	24	0	1	62,9	41,9	20,97	0,5	0,49
15.03.2025	-	2,688	123,12	120,73	120,73	24	0	1	65,3	43	22,27	0,52	0,5
16.03.2025	-	2,739	122,72	120,33	120,33	24	0	1	65,6	42,8	22,8	0,51	0,5
17.03.2025	-	2,77	121,47	119,04	119,04	24	0	1	66,1	42,8	23,3	0,51	0,5
18.03.2025	-	2,855	124,68	122,13	122,13	24	0	1	66,9	43,5	23,39	0,51	0,5
19.03.2025	-	2,827	125,36	122,83	122,83	24	0	1	66,6	43,5	23,05	0,51	0,5
20.03.2025	-	2,708	124,93	122,54	122,54	24	0	1	65,3	43,1	22,13	0,51	0,5
21.03.2025	-	2,653	126,95	124,52	124,52	24	0	1	64,7	43,4	21,34	0,5	0,49
22.03.2025	-	2,754	125,88	123,38	123,38	24	0	1	66,3	44	22,36	0,5	0,49
23.03.2025	-	2,666	127,11	124,64	124,64	24	0	1	65,4	44	21,41	0,51	0,5
Итого:	-	76,78	3548,74	3479,48	3479,48	672	0	-	65,53	43,44	22,1	0,51	0,5

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	391,382	19201,37	18835,02	18835,02
23.03.2025	468,162	22750,11	22314,5	22314,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#120344#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,095	0,556	32,87	18,216	32,394	18,084	14,31	24	0	1	55,7	39,2	16,51	0,52	0,49
25.02.2025	-	0,931	0,419	29,65	18,55	29,213	18,42	10,79	24	0	1	56,3	38,8	17,53	0,53	0,49
26.02.2025	-	0,968	0,451	30,233	18,437	29,782	18,301	11,48	24	0	1	56,8	39,6	17,26	0,52	0,49
27.02.2025	-	0,973	0,465	30,57	18,359	30,123	18,223	11,9	24	0	1	56,1	39,4	16,72	0,53	0,49
28.02.2025	-	0,959	0,425	29,195	18,369	28,725	18,229	10,5	24	0	1	58,9	40,3	18,66	0,52	0,49
01.03.2025	-	1,004	0,462	30,365	18,54	29,884	18,397	11,49	24	0	1	58,4	40,3	18,12	0,52	0,48
02.03.2025	-	1,093	0,553	32,58	18,196	32,101	18,062	14,04	24	0	1	56,3	39,6	16,73	0,53	0,49
03.03.2025	-	0,998	0,476	30,817	18,297	30,357	18,162	12,2	24	0	1	56,6	39,6	16,95	0,53	0,49
04.03.2025	-	0,945	0,427	29,383	18,338	28,927	18,2	10,73	24	0	1	57,8	40	17,85	0,53	0,49
05.03.2025	-	0,957	0,451	29,935	18,155	29,488	18,018	11,47	24	0	1	56,6	39,5	17,09	0,52	0,49
06.03.2025	-	0,947	0,469	30,47	18,117	30,04	17,985	12,06	24	0	1	55	39,1	15,84	0,51	0,48
07.03.2025	-	0,948	0,458	30,12	18,263	29,679	18,126	11,55	24	0	1	56,1	39,6	16,51	0,5	0,46
08.03.2025	-	0,972	0,478	30,54	18,274	30,089	18,135	11,95	24	0	1	56,3	39,8	16,47	0,5	0,46
09.03.2025	-	1,044	0,541	32,075	18,225	31,606	18,087	13,52	24	0	1	55,9	40	15,9	0,5	0,47
10.03.2025	-	0,954	0,48	30,81	18,423	30,368	18,281	12,09	24	0	1	55,4	39,9	15,5	0,5	0,46
11.03.2025	-	0,879	0,41	29,167	18,587	28,734	18,448	10,29	24	0	1	56,3	40	16,25	0,5	0,46
12.03.2025	-	0,903	0,412	28,99	18,527	28,542	18,384	10,16	24	0	1	57,8	40,5	17,23	0,5	0,47
13.03.2025	-	0,914	0,43	29,673	18,569	29,236	18,429	10,81	24	0	1	56,4	39,8	16,57	0,5	0,46
14.03.2025	-	0,885	0,42	29,77	18,61	29,357	18,476	10,88	24	0	1	54,5	38,6	15,83	0,5	0,46
15.03.2025	-	0,995	0,491	31,33	18,438	30,875	18,298	12,58	24	0	1	55,7	39,6	16,11	0,5	0,46
16.03.2025	-	0,983	0,472	31,062	18,482	30,613	18,349	12,26	24	0	1	55,5	38,9	16,55	0,5	0,46
17.03.2025	-	0,978	0,449	30,663	18,982	30,2	18,84	11,36	24	0	1	57,1	39,6	17,49	0,5	0,46
18.03.2025	-	0,942	0,416	29,235	18,417	28,778	18,279	10,5	24	0	1	58	39,7	18,23	0,5	0,46
19.03.2025	-	0,979	0,449	29,937	18,354	29,471	18,215	11,26	24	0	1	57,9	40	17,96	0,5	0,46
20.03.2025	-	0,927	0,422	29,463	18,53	29,019	18,391	10,63	24	0	1	57	39,6	17,45	0,4	0,38
21.03.2025	-	0,713	0,335	24,257	15,848	23,899	15,727	8,17	24	0	1	56,4	40,4	16	0,5	0,47
22.03.2025	-	1,04	0,545	36,875	24,073	36,314	23,857	12,46	24	0	0	57,4	43,7	13,64	0,5	0,47
23.03.2025	-	0,994	0,529	36,533	23,767	36,002	23,554	12,45	24	0	1	55,9	43,3	12,64	0,5	0,47
Итого:	-	26,92	12,891	856,568	523,943	843,816	519,957	323,89	672	0	-	56,58	39,94	16,63	0,51	0,47

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	146,139	4848,742	3121,654	4773,771	3095,763
23.03.2025	173,058	5705,31	3645,597	5617,587	3615,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения