

#124161#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00295995	Показания прибора, Гкал 19.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	524,78	468,162	56.618
Количество тепловой энергии, система 2	199,869	173,058	26.811

Подпись исполнителя



#124159#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 19.04.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00295995
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	2,686	127,27	124,79	124,79	24	0	1	65,7	44,1	21,56	0,51	0,5
25.03.2025	4,4	2,664	126,02	123,57	123,57	24	0	1	65,2	43,6	21,59	0,51	0,5
26.03.2025	6,9	2,549	127,49	125,09	125,09	24	0	1	63,9	43,5	20,4	0,51	0,5
27.03.2025	5,7	2,673	127,74	125,27	125,27	24	0	1	65,1	43,8	21,36	0,51	0,5
28.03.2025	8,9	2,594	127,5	125,07	125,07	24	0	1	64,7	43,9	20,77	0,51	0,5
29.03.2025	9,9	2,563	127,65	125,22	125,22	24	0	1	64,6	44,1	20,48	0,51	0,5
30.03.2025	6,8	2,553	127,79	125,39	125,39	24	0	1	64,5	44,1	20,4	0,51	0,5
31.03.2025	5,9	2,637	127,34	124,83	124,83	24	0	1	65,8	44,6	21,17	0,51	0,5
01.04.2025	-	2,625	127,11	124,67	124,67	24	0	1	65	43,9	21,1	0,52	0,5
02.04.2025	-	2,512	127,25	124,91	124,91	24	0	1	63,3	43,2	20,15	0,5	0,49
03.04.2025	-	2,581	128,12	125,68	125,68	24	0	1	64,9	44,3	20,56	0,51	0,5
04.04.2025	-	2,598	127,29	124,81	124,81	24	0	1	65,6	44,7	20,84	0,51	0,5
05.04.2025	-	2,647	124,37	121,95	121,95	24	0	1	65,6	43,8	21,74	0,51	0,5
06.04.2025	-	2,62	122,21	119,86	119,86	24	0	1	64,6	42,7	21,9	0,51	0,5
07.04.2025	-	2,739	124,63	122,18	122,18	24	0	1	66	43,6	22,47	0,5	0,49
08.04.2025	-	2,706	125,64	123,18	123,18	24	0	1	65,3	43,3	22	0,5	0,5
09.04.2025	-	2,612	124,42	122,08	122,08	24	0	1	64,3	42,9	21,43	0,5	0,49
10.04.2025	-	2,521	122,86	120,63	120,63	24	0	1	62,8	41,9	20,94	0,51	0,5
11.04.2025	-	2,672	126,41	123,99	123,99	24	0	1	65,1	43,5	21,57	0,51	0,5
12.04.2025	-	2,63	126,3	123,9	123,9	24	0	1	64,4	43,1	21,24	0,51	0,5
13.04.2025	-	2,602	129,32	126,81	126,81	24	0	1	65	44,4	20,57	0,43	0,42
14.04.2025	-	1,634	89,31	87,68	87,68	24	0	1	63	44,4	18,67	0,32	0,32
15.04.2025	-	0	6,14	6,14	6,14	24	0	1	24,1	26	-1,91	0,33	0,32
16.04.2025	-	0	5,82	5,82	5,82	24	0	1	22,8	24,7	-1,91	0,31	0,31
17.04.2025	-	0	5,73	5,73	5,73	24	0	1	22,7	24,6	-1,88	0,31	0,31
18.04.2025	-	0	2,84	2,84	2,84	24	0	1	23,1	25	-1,9	0,31	0,3
19.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	25,5	30,5	-4,99	0,3	0,3
Итого:	6,9	56,618	2764,57	2712,09	2712,09	648	0	-	57,13	40,45	16,68	0,46	0,45

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	468,162	22750,11	22314,5	22314,5
19.04.2025	524,78	25514,68	25026,59	25026,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения