

#14982#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	9193
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00295995
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	2,435	142,21	139,89	139,89	24	0	1	59,7	42,2	17,41	0,46	0,29	-
25.10.2021	2,391	142,26	139,95	139,95	24	0	1	59,4	42,3	17,08	0,46	0,29	-
26.10.2021	2,385	141,64	139,36	139,36	24	0	1	59,2	42,1	17,11	0,46	0,28	-
27.10.2021	2,405	141,6	139,24	139,24	24	0	1	59,8	42,6	17,28	0,44	0,29	-
28.10.2021	2,511	140,61	138,14	138,14	24	0	1	61,7	43,5	18,19	0,47	0,29	-
29.10.2021	2,436	141,85	139,43	139,43	24	0	1	60,9	43,4	17,46	0,47	0,28	-
30.10.2021	2,266	143,22	140,97	140,97	24	0	1	58,3	42,2	16,07	0,46	0,28	-
31.10.2021	2,374	144,07	141,67	141,67	24	0	1	60,1	43,4	16,76	0,46	0,27	-
01.11.2021	2,306	143,57	141,25	141,25	24	0	1	58,9	42,6	16,32	0,47	0,27	-
02.11.2021	2,569	142,29	139,77	139,77	24	0	1	62,3	43,9	18,38	0,47	0,28	-
03.11.2021	2,821	142,2	139,37	139,37	24	0	1	66,1	45,9	20,23	0,46	0,27	-
04.11.2021	2,527	142,03	139,46	139,46	24	0	1	62,5	44,4	18,12	0,46	0,26	-
05.11.2021	2,515	141,49	139,03	139,03	24	0	1	61,6	43,5	18,1	0,46	0,26	-
06.11.2021	2,554	141,27	138,74	138,74	24	0	1	62,2	43,8	18,38	0,46	0,25	-
07.11.2021	2,58	141,13	138,61	138,61	24	0	1	62,5	43,9	18,6	0,46	0,25	-
08.11.2021	2,444	137,19	134,83	134,83	24	0	1	61	42,8	18,12	0,46	0,25	-
09.11.2021	2,612	133,35	130,93	130,93	24	0	1	63,4	43,4	19,95	0,46	0,24	-
10.11.2021	2,343	126,97	124,84	124,84	24	0	1	60,4	41,7	18,76	0,46	0,24	6
11.11.2021	2,52	146,07	143,59	143,59	24	0	1	60,7	43,1	17,55	0,46	0,24	-
12.11.2021	2,708	162,29	159,42	159,42	24	0	1	62,1	45,1	16,96	0,46	0,24	-
13.11.2021	2,765	163,24	160,31	160,31	24	0	1	62,5	45,3	17,22	0,46	0,24	-
14.11.2021	2,833	163,63	160,6	160,6	24	0	1	63,6	46	17,62	0,46	0,23	-
15.11.2021	2,73	162,95	160,07	160,07	24	0	1	62	45	17,03	0,46	0,23	-
16.11.2021	2,638	163,19	160,44	160,44	24	0	1	60,5	44,1	16,43	0,46	0,23	-
17.11.2021	2,775	164,41	161,45	161,45	24	0	1	62,3	45,2	17,16	0,46	0,22	-
18.11.2021	2,66	165,33	162,52	162,52	24	0	1	60,8	44,4	16,36	0,46	0,22	5
19.11.2021	2,413	151,66	149,22	149,22	24	0	1	59,1	42,9	16,16	0,46	0,21	-
20.11.2021	2,287	117,91	115,88	115,88	24	0	1	60,8	41,1	19,72	0,46	0,21	9
21.11.2021	2,429	123,93	121,71	121,71	24	0	1	62,1	42,2	19,95	0,46	0,21	6
22.11.2021	2,414	135,44	133,19	133,19	24	0	1	60,2	42,1	18,1	0,46	0,21	-
23.11.2021	2,733	158,1	155,34	155,34	24	0	1	61,9	44,4	17,58	0,46	0,21	-
Итого:	78,379	4507,1	4429,22	4429,22	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,379												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	119,303	7959,74	7825,06	7825,06
23.11.2021	197,682	12466,84	12254,28	12254,28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 7:43:42