

#121349#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК

Лермонтова 22, Калининград

5001

6296

ВКТ-7

00257168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,72	0	27,42	27,05	26,83	26,8	0,03	24	0	0	69,8	43	26,86	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,708	0,002	30,84	30,46	30,19	30,16	0,03	24	0	0	68,6	45,2	23,4	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,667	0,001	30,79	30,43	30,13	30,14	-0,01	24	0	0	68,2	46	22,2	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,659	0,002	28,44	28,1	27,85	27,81	0,04	24	0	0	68	44,3	23,71	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,685	0	29,69	29,33	29,11	29,05	0,06	24	0	0	68	44,5	23,47	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,729	0	32,83	32,44	32,11	32,12	-0,01	24	0	0	69,6	46,9	22,72	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,711	0,001	31,26	30,88	30,58	30,6	-0,02	24	0	0	68,9	45,7	23,27	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,689	0	27,65	27,29	27,07	27,05	0,02	24	0	0	68,3	42,8	25,51	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,661	0	29,56	29,21	28,91	28,93	-0,02	24	0	0	68,1	45,1	22,96	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,661	0,001	28,31	27,95	27,73	27,67	0,06	24	0	0	68	44,3	23,79	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,65	0,001	29,1	28,74	28,5	28,46	0,04	24	0	0	67,8	44,9	22,81	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,672	0,002	32,44	32,04	31,77	31,75	0,02	24	0	0	66,5	45,3	21,19	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,66	0	31,47	31,08	30,87	30,78	0,09	24	0	0	65,8	44,4	21,34	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,655	0,001	32,3	31,93	31,67	31,65	0,02	24	0	0	65,9	45,3	20,67	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,641	0	32,17	31,82	31,53	31,49	0,04	24	0	0	66,8	46,5	20,27	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,631	0	27,34	27	26,79	26,76	0,03	24	0	0	67,4	43,9	23,46	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,621	0	29,86	29,51	29,25	29,2	0,05	24	0	0	67,8	46,6	21,16	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,644	0,001	25,89	25,61	25,35	25,37	-0,02	24	0	0	68,6	43,1	25,48	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,724	0	32,46	32,13	31,76	31,79	-0,03	24	0	0	70,4	47,6	22,77	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,753	0,001	29,08	28,75	28,42	28,48	-0,06	24	0	0	71,4	44,7	26,62	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,715	0	27,8	27,48	27,17	27,22	-0,05	24	0	0	71,1	44,8	26,38	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,761	0	28,99	28,65	28,32	28,39	-0,07	24	0	0	72	45	26,96	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,686	0	28,18	27,9	27,56	27,65	-0,09	24	0	0	69,8	44,7	25,1	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,66	0,001	31,32	31,04	30,67	30,73	-0,06	24	0	0	68,2	46,6	21,59	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,665	0	29,46	29,19	28,87	28,9	-0,03	24	0	0	67,9	44,8	23,11	0,7	0,7	-
21.03.2025	0,685	0,001	33,69	33,37	33,02	33,04	-0,02	24	0	0	67,8	47,1	20,74	0,7	0,7	-
22.03.2025	0,687	0	31,58	31,28	30,95	30,96	-0,01	24	0	0	67,3	45	22,25	0,7	0,7	-
23.03.2025	0,616	0,001	48,94	48,66	47,93	47,98	-0,05	24	0	0	67,8	55	12,89	0,7	0,7	-
Итого:	19,016	0	858,86	849,32	840,91	840,93	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,016															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	431,05	21296,77	20987,65	20854	20785,37
23.03.2025	450,066	22155,63	21836,97	21694,91	21626,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:21:28