

#130934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК

Лермонтова 22, Калининград

5001

6296

ВКТ-7

00257168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,147	0,002	12,02	11,79	11,8	11,72	0,08	24	0	0	57,4	45,2	12,22	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,331	0,003	19,66	19,45	19,32	19,32	0	24	0	0	60	42,9	17,15	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,484	0,001	24,66	24,41	24,23	24,19	0,04	24	0	0	61,8	41,8	19,97	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,355	0,002	21,02	20,79	20,62	20,62	0	24	0	0	61,5	44,2	17,27	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,155	0,001	13,41	13,23	13,14	13,14	0	24	0	0	58,2	46,5	11,73	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,156	0,004	12,83	12,64	12,59	12,55	0,04	24	0	0	58,3	46,1	12,19	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,153	0,001	13,03	12,84	12,78	12,78	0	24	0	0	58,2	46,1	12,08	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,169	0,002	15,58	15,42	15,28	15,26	0,02	24	0	0	59,9	48,8	11,03	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,16	0	13,93	13,76	13,66	13,67	-0,01	24	0	0	58,8	47,2	11,67	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,164	0	13,54	13,4	13,31	13,29	0,02	24	0	0	57	45,1	11,99	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,142	0,002	12,64	12,48	12,38	12,41	-0,03	24	0	0	58,5	46,9	11,58	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,157	0,001	13,51	13,35	13,24	13,28	-0,04	24	0	0	58,4	46,3	12,12	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,151	0	15,8	15,67	15,51	15,54	-0,03	24	0	0	56,3	46,5	9,79	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,143	0,001	13,4	13,26	13,13	13,19	-0,06	24	0	0	58,5	47,4	11,11	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,138	0,002	14,9	14,83	14,61	14,71	-0,1	24	0	0	59,8	50	9,86	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,248	0,001	16,67	16,56	16,35	16,45	-0,1	24	0	0	60,1	44,6	15,47	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,343	0,001	18,97	18,79	18,61	18,65	-0,04	24	0	0	61,6	43,2	18,45	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,163	0	12,99	12,89	12,74	12,79	-0,05	24	0	0	58,3	45,2	13,08	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,155	0	12,94	12,82	12,67	12,76	-0,09	24	0	0	58,4	45,8	12,61	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,148	0,002	12,74	12,62	12,48	12,56	-0,08	24	0	0	58,8	46,7	12,08	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,148	0,002	14,64	14,54	14,36	14,41	-0,05	24	0	0	59,9	49,5	10,35	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,159	0,001	14,43	14,3	14,17	14,18	-0,01	24	0	0	58,2	47	11,2	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,166	0,001	14,62	14,5	14,35	14,39	-0,04	24	0	0	58,7	47,1	11,61	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,172	0,002	13,64	13,5	13,38	13,41	-0,03	24	0	0	58,6	45,6	13	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,171	0,002	14,64	14,5	14,36	14,36	0	24	0	0	59	47,1	11,86	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,141	0,001	11,81	11,7	11,58	11,64	-0,06	24	0	0	58	45,5	12,49	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,177	0	13,96	13,84	13,7	13,73	-0,03	24	0	0	59	45,9	13,03	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,165	0	12,53	12,4	12,29	12,29	0	24	0	0	58,5	45,2	13,34	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,143	0	12,05	11,94	11,82	11,86	-0,04	24	0	0	58,1	45,8	12,31	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,152	0,001	13,19	13,05	12,93	12,98	-0,05	24	0	0	58,7	46,8	11,91	0,7	0,7	-
Итого:	5,656	0	439,75	435,27	431,39	432,13	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,656															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	464,347	22933,1	22608,44	22456,69	22389,35
23.05.2025	470,003	23372,85	23043,71	22888,08	22821,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:46:09