

#77882#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Бизнес групп, ООО
Московский проспект 118-120, Калининград
2689

Заводской номер счётчика 1123253	Показания прибора, Гкал 16.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	197,089	191,746	5.343

Подпись исполнителя



от имени



#78545#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 16.04.2024.

Номер абонента 2689
Порядковый номер 7519
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1123253
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab, ч	TNар, ч	Tmin, °C	Tmax, °C	Tdt, °C	Ttn, ч	TekErr, ч	TehErr, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	4,8	0,289	12,804	12,539	24	24	0	0	0	0	0	0	67,6	44,5	0,52	0,49
22.03.2024	5,6	0,286	12,696	12,436	24	24	0	0	0	0	0	0	67,5	44,5	0,52	0,49
23.03.2024	6,6	0,263	11,356	11,127	24	24	0	0	0	0	0	0	66,8	43,1	0,52	0,49
24.03.2024	3,6	0,289	13,2	12,928	24	24	0	0	0	0	0	0	67,4	45	0,52	0,49
25.03.2024	3,9	0,282	12,523	12,266	24	24	0	0	0	0	0	0	67,6	44,6	0,52	0,49
26.03.2024	5,5	0,26	11,304	11,075	24	24	0	0	0	0	0	0	66,7	43,2	0,52	0,49
27.03.2024	9,1	0,221	8,984	8,807	24	24	0	0	0	0	0	0	66,1	41	0,52	0,49
28.03.2024	11,8	0,172	6,463	6,339	24	24	0	0	0	0	0	0	64,7	37,5	0,53	0,49
29.03.2024	10,7	0,182	6,942	6,81	24	24	0	0	0	0	2	0	65	38,2	0,53	0,49
30.03.2024	13,4	0,142	5,13	5,036	24	24	0	0	0	0	0	0	63,6	35,4	0,54	0,49
31.03.2024	16,7	0,092	3,285	3,227	24	24	0	0	0	0	2	0	61,5	33,1	0,54	0,49
01.04.2024	-	0,08	2,833	2,787	24	24	0	0	0	0	3	0	60	31,4	0,54	0,49
02.04.2024	-	0,154	5,676	5,57	24	24	0	0	0	0	3	0	63,6	36	0,54	0,48
03.04.2024	-	0,301	13,295	13,017	24	24	0	0	0	0	0	0	68	44,9	0,53	0,48
04.04.2024	-	0,32	14,027	13,72	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	46,5	0,51	0,48
05.04.2024	-	0,215	8,749	8,576	24	24	0	0	0	0	0	0	66	40,9	0,52	0,49
06.04.2024	-	0,18	6,678	6,551	24	24	0	0	0	0	0	0	64,8	37,2	0,54	0,49
07.04.2024	-	0,154	5,999	5,883	24	24	0	0	0	0	0	0	65	38,8	0,55	0,49
08.04.2024	-	0,126	4,476	4,395	24	24	0	0	0	0	3	0	62,8	34,1	0,54	0,49
09.04.2024	-	0,07	2,479	2,437	24	24	0	0	0	0	2	0	62,2	33,2	0,54	0,48
10.04.2024	-	0,113	4,372	4,3	24	24	0	0	0	0	3	0	59,4	33,1	0,51	0,46
11.04.2024	-	0,174	6,554	6,429	24	24	0	0	0	0	3	0	64,8	37,9	0,47	0,43
12.04.2024	-	0,146	5,342	5,243	24	24	0	0	0	0	2	0	63,3	35,4	0,48	0,41
13.04.2024	-	0,166	6,105	5,991	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	36,5	0,48	0,4
14.04.2024	-	0,177	6,517	6,391	24	24	0	0	0	0	0	0	65,1	37,4	0,48	0,41
15.04.2024	-	0,222	8,91	8,735	24	24	0	0	0	0	0	0	65,7	40,3	0,48	0,41
16.04.2024	-	0,266	11,603	11,37	24	24	0	0	0	0	0	0	66,4	42,9	0,48	0,41
Итого:	7	5,342	218,302	213,985	648	648	0	0	0	0	-	-	65,02	39,13	0,52	0,47

Общее время работы системы

648 час.

Период нормальной работы системы

648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.03.2024	191,746	8340,846	8147,401	27675,11	0,01
16.04.2024	197,089	8559,148	8361,383	28323,11	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения