

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Март 2025 на ЦО

(с 21.03.2025 по 20.04.2025)

Потребитель: Юграпромбезопасность,ооо Абонент:
Адрес потребителя: Московский,118-120 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1123253 Расход 1: 0,075 .. 30,000 м3/ч ДУ 32 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО:

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3,0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.03.2025	0,2758	12,5905	12,8379	65,01	43,10	4,89	4,89	24,00
22.03.2025	0,2887	13,7015	13,9790	66,09	45,02	4,89	4,89	24,00
23.03.2025	0,2727	14,4432	14,7073	62,48	43,60	4,79	4,79	23,99
24.03.2025	0,2931	13,6898	13,9635	65,63	44,22	4,79	4,79	24,00
25.03.2025	0,2860	14,3646	14,6527	65,71	45,80	4,79	4,79	24,00
26.03.2025	0,2604	11,4350	11,6594	64,96	42,19	4,79	4,79	24,00
27.03.2025	0,2956	14,2334	14,5181	65,64	44,87	4,79	4,79	24,00
28.03.2025	0,2213	9,4158	9,5990	64,71	41,19	4,89	4,89	24,00
29.03.2025	0,1993	8,0577	8,2116	64,06	39,32	4,89	4,89	24,00
31.03.2025	0,5070	21,6189	22,0437	65,25	42,44	4,89	4,89	48,00
01.04.2025	0,2876	13,1308	13,3930	65,58	43,67	4,79	4,79	24,00
02.04.2025	0,2530	11,1274	11,3468	65,13	42,39	4,79	4,79	24,00
03.04.2025	0,1981	7,9077	8,0618	64,74	39,68	4,89	4,79	24,00
04.04.2025	0,2270	8,9064	9,0858	65,90	40,42	4,79	4,79	24,00
05.04.2025	0,3342	15,0552	15,3803	68,41	46,22	4,69	4,79	24,00
06.04.2025	0,3847	18,0437	18,4579	70,66	49,34	4,69	4,69	24,00
07.04.2025	0,3641	17,0547	17,4401	70,08	48,74	4,69	4,79	24,00
08.04.2025	0,3504	17,1488	17,5145	67,90	47,47	4,69	4,69	24,00
09.04.2025	0,3298	15,1719	15,4908	67,41	45,68	4,79	4,79	24,00
10.04.2025	0,3570	16,8999	17,2653	68,45	47,34	4,79	4,79	24,00
11.04.2025	0,3001	13,1694	13,4447	67,21	44,43	4,79	4,79	24,00
12.04.2025	0,2732	11,6983	11,9412	66,97	43,62	4,79	4,79	24,00
13.04.2025	0,1833	7,0068	7,1460	65,42	39,25	4,89	4,79	24,00
14.04.2025	0,1229	4,2657	4,3432	62,39	33,57	4,89	4,79	24,00
15.04.2025	0,1091	3,8850	3,9570	62,83	34,76	4,69	4,38	24,00
16.04.2025	0,1290	4,4467	4,5271	62,20	33,18	4,59	4,18	24,00
17.04.2025	0,0678	2,3561	2,4004	63,56	34,78	4,59	4,08	24,00
18.04.2025	0,0286	1,0404	1,0562	55,89	28,42	4,59	4,08	24,00
19.04.2025	0,0711	2,5199	2,5601	57,73	29,49	4,49	4,08	24,00
20.04.2025	0,1194	4,1143	4,1891	62,25	33,24	4,49	4,08	24,00
Итого:	7,3901	328,4995	335,1736	65,01	41,25	4,76	4,67	744,00

Отч.пер Т [ч] 0,00 = Нараб. 744,00 + Gmin 0,00 + Gmax 0,00 + dTmin 0,00 + Эл.пит. 0,00 + Проч.ав. 0,00
Q [Гкал] 7,3901 = 5498,2676 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,00000

Нарастающим итоном на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.03.2025	245,0498	10464,6599	10710,2976	35992,08
20.04.2025	252,4399	10793,1594	11045,4712	36736,07
Итого:	7,3901	328,4995	335,1736	744,00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



20.04.2025 Подпись

