

#94699#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: УКЛРАдрес: Ефремова,12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА061

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2024	22,47	21,97	0,5	0	0	5,77	5,77	-5,77	7	7	-0,097	-0,097	24	0	*
23.08.2024	22,2	21,69	0,51	0	0	5,76	5,76	-5,76	7	7	-0,097	-0,097	24	0	*
24.08.2024	23,82	23,16	0,66	0	0	5,81	5,81	-5,81	7	7	-0,115	-0,115	24	0	*
25.08.2024	24,81	23,88	0,93	0	0	5,84	5,84	-5,84	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
26.08.2024	24,49	23,17	1,32	0	0	5,81	5,81	-5,81	7	7	-0,119	-0,119	24	0	*
27.08.2024	23,88	22,45	1,43	0	0	5,78	5,78	-5,78	7	7	-0,103	-0,103	24	0	*
28.08.2024	23,8	22,47	1,33	0	0	5,77	5,77	-5,77	7	7	-0,105	-0,105	24	0	*
29.08.2024	24,54	23,29	1,25	0	0	5,81	5,81	-5,81	7	7	-0,114	-0,114	24	0	*
30.08.2024	25,49	24,37	1,12	0	0	5,84	5,84	-5,84	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
31.08.2024	24,96	23,6	1,36	0	0	5,83	5,83	-5,83	7	7	-0,119	-0,119	24	0	*
01.09.2024	24	22,44	1,56	0	0	5,78	5,78	-5,78	7	7	-0,101	-0,101	24	0	*
02.09.2024	23,7	22,15	1,55	0	0	5,75	5,75	-5,75	7	7	-0,097	-0,097	24	0	*
03.09.2024	24,07	22,7	1,37	0	0	5,77	5,77	-5,77	7	7	-0,107	-0,107	24	0	*
04.09.2024	24,85	23,61	1,24	0	0	5,8	5,8	-5,8	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
05.09.2024	25,11	23,89	1,22	0	0	5,82	5,82	-5,82	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
06.09.2024	25,25	24,01	1,24	0	0	5,84	5,84	-5,84	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
07.09.2024	25,57	24,38	1,19	0	0	5,86	5,86	-5,86	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
08.09.2024	25,73	24,57	1,16	0	0	5,87	5,87	-5,87	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
09.09.2024	25,77	24,59	1,18	0	0	5,89	5,89	-5,89	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
10.09.2024	25,62	24,48	1,14	0	0	5,89	5,89	-5,89	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
11.09.2024	24,94	23,77	1,17	0	0	5,88	5,88	-5,88	7	7	-0,12	-0,12	24	0	*
12.09.2024	23,89	22,61	1,28	0	0	5,85	5,85	-5,85	7	7	-0,11	-0,11	24	0	*
13.09.2024	22,92	21,58	1,34	0	0	5,79	5,79	-5,79	7	7	-0,097	-0,097	24	0	*
14.09.2024	22,83	21,58	1,25	0	0	5,79	5,79	-5,79	7	7	-0,096	-0,096	24	0	*
15.09.2024	22,86	21,61	1,25	0	0	5,78	5,78	-5,78	7	7	-0,097	-0,097	24	0	*
16.09.2024	23,38	22,22	1,16	0	0	5,79	5,79	-5,79	7	7	-0,102	-0,102	24	0	*
17.09.2024	23,51	22,25	1,26	0	0	5,8	5,8	-5,8	7	7	-0,104	-0,104	24	0	*
18.09.2024	23,8	22,52	1,28	0	0	5,8	5,8	-5,8	7	7	-0,106	-0,106	24	0	*
19.09.2024	23,7	22,41	1,29	0	0	5,81	5,81	-5,81	7	7	-0,106	-0,106	24	0	*
20.09.2024	23,52	22,16	1,36	0	0	5,79	5,79	-5,79	7	7	-0,1	-0,1	24	0	*
21.09.2024	23,42	22,05	1,37	0	0	5,8	5,8	-5,8	7	7	-0,099	-0,099	24	0	*
22.09.2024	23,23	21,89	1,34	0	0	5,79	5,79	-5,79	7	7	-0,101	-0,101	24	0	*
23.09.2024	23,72	22,59	1,13	0	0	5,82	5,82	-5,82	7	7	-0,107	-0,107	24	0	*
Итого:				0	0	191,78	191,78	-191,78			-3,599	-3,599	792	0	
Средние:	24,11	22,91	1,2						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/2424:00	3982,42	3897,67	4672,49	4628,23	-730,56	62,242	-19,51	3228	0
23/09/2424:00	3982,42	3897,67	4864,27	4820,01	-922,34	58,643	-23,109	4020	0
Итого:	0	0	191,78	191,78	-191,78	-3,599	-3,599	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4056ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

