

#121341#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №12, МАОУ СОШ

Хмельницкого 115, Калининград

3791

7887

ТВ7

17049478

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	14,137	0	101,2	0	0	98,484	0	0	24	6	0	0	78,3	44	0,46	0,39	-
22.02.2025	13,285	0	105,317	0	0	102,687	0	0	24	6	0	0	75,1	44,2	0,46	0,29	-
23.02.2025	12,696	0	100,213	0	0	97,772	0	0	24	6	0	0	74	43,1	0,45	0,34	-
24.02.2025	13,281	0	110,766	0	0	108,068	0	0	24	6	0	0	74,1	44,8	0,46	0,39	-
25.02.2025	13,304	0	112,056	0	0	109,323	0	0	24	6	0	0	74,1	45,1	0,47	0,38	-
26.02.2025	13,788	0	122,317	0	0	119,294	0	0	24	6	0	0	74,7	47,1	0,48	0,37	-
27.02.2025	13,748	0	122,379	0	0	119,378	0	0	24	6	0	0	74,3	46,8	0,48	0,38	-
28.02.2025	13,625	0	121,435	0	0	118,458	0	0	24	6	0	0	74,4	46,9	0,48	0,35	-
01.03.2025	13,315	0	116,03	0	0	113,201	0	0	24	6	0	0	74,1	46,1	0,47	0,35	-
02.03.2025	13,728	0	119,454	0	0	116,527	0	0	24	6	0	0	74,3	46,2	0,47	0,39	-
03.03.2025	13,908	0	125,205	0	0	122,14	0	0	24	6	0	0	74,4	47,2	0,48	0,4	-
04.03.2025	13,803	0	126,329	0	0	123,214	0	0	24	6	0	0	74,5	47,8	0,48	0,38	-
05.03.2025	13,754	0	130,034	0	0	126,84	0	0	24	6	0	0	74,4	48,5	0,49	0,39	-
06.03.2025	11,169	0	100,856	0	0	98,383	0	0	24	6	0	0	74,4	47,3	0,46	0,22	-
07.03.2025	6,085	0	35,553	0	0	34,743	0	0	24	6	0	0	71,3	29,5	0,4	0,02	-
08.03.2025	5,587	0	32,31	0	0	31,599	0	0	24	6	0	0	70	27,8	0,4	0,18	-
09.03.2025	5,591	0	32,249	0	0	31,545	0	0	24	6	0	0	69,6	27,3	0,4	0,29	-
10.03.2025	8,898	0	65,994	0	0	64,47	0	0	24	6	0	0	71,8	38,8	0,42	0,34	-
11.03.2025	11,062	0	89,497	0	0	87,432	0	0	24	6	0	0	71,8	41,6	0,43	0,33	-
12.03.2025	11,603	0	95,717	0	0	93,481	0	0	24	6	0	0	72,3	42,7	0,44	0,35	-
13.03.2025	11,123	0	90,732	0	0	88,639	0	0	24	6	0	0	71,9	41,9	0,44	0,29	-
14.03.2025	11,106	0	85,075	0	0	83,096	0	0	24	6	0	0	72,1	40,2	0,43	0,32	-
15.03.2025	10,864	0	79,679	0	0	77,796	0	0	24	6	0	0	72,8	39,4	0,43	0,32	-
16.03.2025	10,951	0	79,699	0	0	77,824	0	0	24	6	0	0	72,6	39	0,43	0,3	-
17.03.2025	10,924	0	77	0	0	75,166	0	0	24	6	0	0	73,1	38,4	0,43	0,3	-
18.03.2025	11,226	0	83,135	0	0	81,187	0	0	24	6	0	0	72,4	39,4	0,43	0,37	-
19.03.2025	11,419	0	87,253	0	0	85,189	0	0	24	6	0	0	72,8	40,9	0,44	0,34	-
20.03.2025	11,842	0	91,286	0	0	89,069	0	0	24	6	0	0	73,9	42,2	0,44	0,33	-
Итого:	325,822	0	2638,77	0	0	2575,005	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,821																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	8625,355	72701,59	0	0	70969,987	0	0	29421	354
20.03.2025	8951,176	75340,36	0	0	73544,99	0	0	30093	354

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:55:22