

#126460#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №12, МАОУ СОШ

Хмельницкого 115, Калининград

3791

7887

ТВ7

17049478

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	12,004	0	98,295	0	0	95,91	0	0	24	6	0	0	73,8	44	0,45	0,33	4,4
22.03.2025	11,908	0	95,414	0	0	93,088	0	0	24	6	0	0	74	43,5	0,44	0,34	5,6
23.03.2025	11,92	0	97,24	0	0	94,886	0	0	24	6	0	0	73,8	43,8	0,44	0,29	5,7
24.03.2025	11,904	0	95,935	0	0	93,592	0	0	24	6	0	0	74,1	43,8	0,44	0,31	6,8
25.03.2025	11,641	0	93,984	0	0	91,722	0	0	24	6	0	0	73,6	43,3	0,44	0,33	5,5
26.03.2025	11,961	0	98,749	0	0	96,36	0	0	24	6	0	0	73,7	44,1	0,44	0,32	4,4
27.03.2025	11,794	0	96,429	0	0	94,109	0	0	24	6	0	0	73,5	43,6	0,44	0,34	6,9
28.03.2025	12,013	0	103,781	0	0	101,263	0	0	24	6	0	0	73,9	45,6	0,45	0,37	5,7
29.03.2025	11,702	0	103,326	0	0	100,834	0	0	24	6	0	0	73,6	45,9	0,45	0,32	8,9
30.03.2025	11,506	0	96,823	0	0	94,473	0	0	24	6	0	0	73,9	44,8	0,44	0,28	9,9
31.03.2025	11,485	0	94,964	0	0	92,674	0	0	24	6	0	0	73,6	44	0,44	0,31	6,8
01.04.2025	11,52	0	92,336	0	0	90,102	0	0	24	6	0	0	73,7	43,2	0,44	0,32	5,9
02.04.2025	11,813	0	99,534	0	0	97,128	0	0	24	6	0	0	73,6	44,6	0,44	0,38	-
03.04.2025	11,669	0	106,207	0	0	103,703	0	0	24	6	0	0	72,7	45,9	0,45	0,35	-
04.04.2025	11,143	0	100,369	0	0	98,064	0	0	24	6	0	0	71,7	44,6	0,44	0,24	-
05.04.2025	10,27	0	81,519	0	0	79,634	0	0	24	6	0	0	71,8	41,1	0,42	0,25	-
06.04.2025	9,563	0	69,268	0	0	67,688	0	0	24	6	0	0	71,4	37,6	0,41	0,26	-
07.04.2025	10,343	0	76,669	0	0	74,892	0	0	24	6	0	0	72	39	0,42	0,37	-
08.04.2025	10,412	0	79,251	0	0	77,433	0	0	24	6	0	0	71,6	39,5	0,42	0,29	-
09.04.2025	10,518	0	81,524	0	0	79,646	0	0	24	6	0	0	71,7	40,2	0,43	0,35	-
10.04.2025	10,293	0	76,106	0	0	74,362	0	0	24	6	0	0	71,5	38,5	0,42	0,31	-
11.04.2025	11,099	0	88,988	0	0	86,93	0	0	24	6	0	0	72	41,5	0,43	0,38	-
12.04.2025	10,976	0	89,632	0	0	87,559	0	0	24	6	0	0	71,9	42	0,44	0,34	-
13.04.2025	11,024	0	96,619	0	0	94,381	0	0	24	6	0	0	72	44,1	0,44	0,38	-
14.04.2025	6,846	0	59,751	0	0	58,394	0	0	24	6	0	0	71,2	43,2	0,41	0,19	-
15.04.2025	2,968	0	17,52	0	0	17,161	0	0	24	6	0	0	67,2	25,9	0,35	0	-
16.04.2025	3,635	0	22,275	0	0	21,827	0	0	24	6	0	0	66,5	26,7	0,33	0,13	-
17.04.2025	1,822	0	12,622	0	0	12,401	0	0	24	6	0	0	61,7	26,6	0,32	0,3	-
18.04.2025	0,174	0	2,519	0	0	2,49	0	0	24	6	0	0	49,4	32,7	0,17	0,19	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	24	23,3	0,02	0	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	22,4	21,8	0,01	0	-
Итого:	285,926	0	2327,649	0	0	2272,706	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,292																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	8951,176	75340,36	0	0	73544,99	0	0	30093	354
20.04.2025	9237,102	77668,008	0	0	75817,697	0	0	30837	354

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 10:24:56