

#121250#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 64, Калининград

5119

8495

ТВ7

18072173

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	8,075	0	68,335	0	0	66,765	0	0	24	51	0	0	71,7	42,8	0,48	0,41	-
25.02.2025	7,933	0	67,87	0	0	66,336	0	0	24	51	0	0	71	42,5	0,48	0,41	-
26.02.2025	7,704	0	64,353	0	0	62,901	0	0	24	51	0	0	71	41,8	0,49	0,41	-
27.02.2025	7,622	0	62,606	0	0	61,186	0	0	24	51	0	0	71,1	41,4	0,49	0,41	-
28.02.2025	7,86	0	66,546	0	0	65,041	0	0	24	51	0	0	71	42,2	0,49	0,41	-
01.03.2025	8,291	0	71,298	0	0	69,681	0	0	24	51	0	0	71,2	42,8	0,48	0,41	-
02.03.2025	7,868	0	66,105	0	0	64,613	0	0	24	51	0	0	71	42	0,49	0,41	-
03.03.2025	7,308	0	64,896	0	0	63,492	0	0	24	51	0	0	69,2	41,7	0,48	0,41	-
04.03.2025	7,15	0	58,575	0	0	57,257	0	0	24	51	0	0	70,9	41,1	0,48	0,4	-
05.03.2025	6,694	0	53,682	0	0	52,471	0	0	24	51	0	0	71	40,5	0,49	0,4	-
06.03.2025	6,521	0	52,29	0	0	51,111	0	0	24	51	0	0	70,9	40,5	0,49	0,4	-
07.03.2025	6,319	0	57,374	0	0	56,181	0	0	24	51	0	0	67,7	40,8	0,46	0,37	-
08.03.2025	6,583	0	65,707	0	0	64,375	0	0	24	51	0	0	66,9	42,5	0,5	0,43	-
09.03.2025	6,145	0	62,11	0	0	60,87	0	0	24	51	0	0	66,5	42,4	0,5	0,43	-
10.03.2025	5,478	0	59,444	0	0	58,317	0	0	24	51	0	0	64,3	41,9	0,5	0,43	-
11.03.2025	6,84	0	66,015	0	0	64,66	0	0	24	51	0	0	67,3	42,1	0,49	0,42	-
12.03.2025	6,996	0	68,415	0	0	67,034	0	0	24	51	0	0	66,7	41,8	0,49	0,42	-
13.03.2025	7,592	0	84,817	0	0	83,23	0	0	24	51	0	0	63,6	41,8	0,49	0,42	-
14.03.2025	8,02	0	67,92	0	0	66,359	0	0	24	51	0	0	71,7	42,9	0,49	0,41	-
15.03.2025	8,814	0	73,435	0	0	71,69	0	0	24	51	0	0	73	43,7	0,49	0,41	-
16.03.2025	8,332	0	69,024	0	0	67,394	0	0	24	51	0	0	72,7	43,2	0,49	0,4	-
17.03.2025	8,977	0	74,073	0	0	72,298	0	0	24	51	0	0	73,4	43,8	0,49	0,4	-
18.03.2025	7,852	0	66,088	0	0	64,57	0	0	24	51	0	0	71,6	42,6	0,49	0,4	-
19.03.2025	7,697	0	67,175	0	0	65,697	0	0	24	51	0	0	70	42	0,49	0,4	-
20.03.2025	7,312	0	69,141	0	0	67,676	0	0	24	51	0	0	68,5	42,7	0,49	0,4	-
21.03.2025	7,016	0	69,141	0	0	67,743	0	0	24	51	0	0	66,8	42,1	0,49	0,4	-
22.03.2025	7,018	0	66,903	0	0	65,509	0	0	24	51	0	0	67,9	42,3	0,49	0,4	-
23.03.2025	6,651	0	68,061	0	0	66,736	0	0	24	51	0	0	65,5	41,7	0,49	0,41	-
Итого:	206,668	0	1851,399	0	0	1811,193	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,362																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	4007,483	34563,98	0	0	33370,188	0	0	17956	1111
23.03.2025	4214,15	36415,379	0	0	35181,38	0	0	18628	1111

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:55:23