

#126361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 64, Калининград

5119

8495

ТВ7

18072173

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,887	0	65,57	0	0	64,229	0	0	24	51	0	0	67,3	41,7	0,49	0,42	6,8
25.03.2025	6,856	0	66,901	0	0	65,529	0	0	24	51	0	0	67,3	42,4	0,49	0,42	5,5
26.03.2025	6,477	0	60,525	0	0	59,287	0	0	24	51	0	0	67,2	41,1	0,5	0,43	4,4
27.03.2025	6,605	0	62,232	0	0	60,962	0	0	24	51	0	0	67,2	41,3	0,5	0,43	6,9
28.03.2025	5,928	0	54,559	0	0	53,441	0	0	24	51	0	0	67,4	40,9	0,51	0,43	5,7
29.03.2025	5,506	0	51,506	0	0	50,451	0	0	24	51	0	0	67,3	41,3	0,52	0,43	8,9
30.03.2025	6,487	0	60,24	0	0	59,005	0	0	24	51	0	0	67,3	41,1	0,51	0,43	9,9
31.03.2025	6,455	0	60,551	0	0	59,312	0	0	24	51	0	0	67,3	41,3	0,51	0,43	6,8
01.04.2025	7,005	0	66,917	0	0	65,545	0	0	24	51	0	0	67,4	41,9	0,5	0,43	5,9
02.04.2025	6,167	0	58,075	0	0	56,887	0	0	24	51	0	0	67,3	41,4	0,5	0,42	-
03.04.2025	5,35	0	48,194	0	0	47,186	0	0	24	51	0	0	68,1	41	0,5	0,41	-
04.04.2025	6,099	0	53,141	0	0	52,006	0	0	24	51	0	0	68,9	40,9	0,49	0,41	-
05.04.2025	7,462	0	67,059	0	0	65,591	0	0	24	51	0	0	69,8	42,6	0,48	0,41	-
06.04.2025	8,32	0	72,139	0	0	70,472	0	0	24	51	0	0	71,8	43,7	0,48	0,41	-
07.04.2025	7,495	0	64,018	0	0	62,562	0	0	24	51	0	0	71,3	42,7	0,48	0,41	-
08.04.2025	7,556	0	68,357	0	0	66,884	0	0	24	51	0	0	69,2	42,2	0,48	0,41	-
09.04.2025	7,244	0	66,221	0	0	64,804	0	0	24	51	0	0	68,9	42,2	0,48	0,41	-
10.04.2025	7,66	0	69,37	0	0	67,857	0	0	24	51	0	0	69,7	42,8	0,48	0,41	-
11.04.2025	7,089	0	63,134	0	0	61,775	0	0	24	51	0	0	69,1	41,7	0,49	0,41	-
12.04.2025	6,289	0	55,47	0	0	54,277	0	0	24	51	0	0	69,1	41,4	0,49	0,41	-
13.04.2025	4,969	0	42,981	0	0	42,055	0	0	24	51	0	0	69,2	41	0,5	0,42	-
14.04.2025	4,116	0	35,443	0	0	34,684	0	0	24	51	0	0	68,9	40,6	0,5	0,41	-
15.04.2025	3,559	0	32,743	0	0	32,044	0	0	24	51	0	0	68,9	42,4	0,48	0,37	-
16.04.2025	2,337	0	25,362	0	0	24,837	0	0	24	51	0	0	67,7	45,2	0,47	0,35	-
17.04.2025	2,552	0	26,597	0	0	26,039	0	0	24	51	0	0	68,2	44,8	0,47	0,34	-
18.04.2025	2,395	0	24,884	0	0	24,359	0	0	24	51	0	0	68,4	44,9	0,47	0,34	-
19.04.2025	2,507	0	27,224	0	0	26,658	0	0	24	51	0	0	67,7	45,3	0,46	0,34	-
20.04.2025	2,393	0	26,017	0	0	25,48	0	0	24	51	0	0	67,6	45,2	0,46	0,35	-
21.04.2025	2,257	0	27,032	0	0	26,492	0	0	24	51	0	0	66,3	46	0,45	0,35	-
22.04.2025	2,384	0	25,964	0	0	25,428	0	0	24	51	0	0	67,6	45,2	0,45	0,35	-
23.04.2025	2,548	0	27,331	0	0	26,766	0	0	24	51	0	0	67,7	45	0,45	0,35	-
Итого:	166,954	0	1555,757	0	0	1522,904	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,876																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	4214,15	36415,379	0	0	35181,38	0	0	18628	1111
23.04.2025	4381,108	37971,137	0	0	36704,286	0	0	19372	1111

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 12:30:21