

#130864#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 64, Калининград

5119

8495

ТВ7

18072173

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	2,401	0	26,316	0	0	25,774	0	0	24	51	0	0	67,5	45,3	0,46	0,35	-
25.04.2025	2,368	0	26,459	0	0	25,915	0	0	24	51	0	0	67,3	45,5	0,44	0,36	-
26.04.2025	2,513	0	28,138	0	0	27,566	0	0	24	51	0	0	67	45,2	0,44	0,35	-
27.04.2025	2,579	0	27,7	0	0	27,127	0	0	24	51	0	0	67,7	45	0,44	0,35	-
28.04.2025	2,577	0	27,524	0	0	26,955	0	0	24	51	0	0	67,5	44,7	0,44	0,35	-
29.04.2025	2,539	0	26,001	0	0	25,449	0	0	24	51	0	0	68,6	44,8	0,44	0,35	-
30.04.2025	2,515	0	24,516	0	0	23,984	0	0	24	51	0	0	69,5	44,4	0,44	0,35	-
01.05.2025	2,459	0	24,466	0	0	23,94	0	0	24	51	0	0	69,1	44,6	0,44	0,35	-
02.05.2025	2,389	0	23,439	0	0	22,929	0	0	24	51	0	0	69,5	44,6	0,44	0,35	-
03.05.2025	2,325	0	27,792	0	0	27,238	0	0	24	51	0	0	66,2	45,8	0,42	0,33	-
04.05.2025	2,451	0	23,656	0	0	23,141	0	0	22	51	0	2	69,6	44,3	0,44	0,33	-
05.05.2025	2,615	0	25,155	0	0	24,608	0	0	24	51	0	0	69,5	44,2	0,43	0,33	-
06.05.2025	2,425	0	23,914	0	0	23,396	0	0	24	51	0	0	69,3	44,5	0,43	0,33	-
07.05.2025	2,521	0	27,08	0	0	26,514	0	0	24	51	0	0	67,9	45,2	0,42	0,32	-
08.05.2025	2,624	0	25,374	0	0	24,824	0	0	24	51	0	0	69,4	44,2	0,45	0,34	-
09.05.2025	2,55	0	24,511	0	0	23,978	0	0	24	51	0	0	69,6	44,2	0,45	0,34	-
10.05.2025	2,532	0	24,55	0	0	24,017	0	0	24	51	0	0	69,5	44,3	0,45	0,34	-
11.05.2025	2,538	0	24,869	0	0	24,329	0	0	24	51	0	0	69,3	44,4	0,45	0,34	-
12.05.2025	2,505	0	24,419	0	0	23,89	0	0	24	51	0	0	69,4	44,4	0,45	0,34	-
13.05.2025	2,602	0	24,91	0	0	24,367	0	0	24	51	0	0	69,7	44,2	0,45	0,34	-
14.05.2025	2,45	0	23,728	0	0	23,209	0	0	24	51	0	0	69,7	44,5	0,44	0,34	-
15.05.2025	2,611	0	26,042	0	0	25,485	0	0	24	51	0	0	68,9	44,5	0,44	0,35	-
16.05.2025	2,548	0	24,667	0	0	24,131	0	0	24	51	0	0	69,5	44,3	0,43	0,34	-
17.05.2025	2,744	0	26,34	0	0	25,771	0	0	24	51	0	0	69,4	44	0,45	0,35	-
18.05.2025	2,747	0	26,454	0	0	25,878	0	0	24	51	0	0	69,6	44,2	0,45	0,35	-
19.05.2025	2,447	0	23,731	0	0	23,214	0	0	24	51	0	0	69,6	44,5	0,45	0,35	-
20.05.2025	2,064	0	19,067	0	0	18,652	0	0	24	51	0	0	69,6	43,2	0,44	0,39	-
21.05.2025	2,58	0	23,495	0	0	22,983	0	0	24	52	0	0	69,6	42,8	0,45	0,34	-
22.05.2025	2,603	0	23,879	0	0	23,357	0	0	24	52	0	0	69,7	43,1	0,45	0,34	-
23.05.2025	2,513	0	23,484	0	0	22,975	0	0	24	52	0	0	69,4	43,3	0,45	0,34	-
Итого:	75,335	0	751,676	0	0	735,596	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,993																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	4381,108	37971,137	0	0	36704,286	0	0	19372	1111
23.05.2025	4456,445	38722,814	0	0	37439,881	0	0	20090	1113

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:57:08