

#28349#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 31.08.2023 по 03.09.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК  
Аксакова 64, Калининград  
5119

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>18072173      | Показания<br>прибора,<br>ГДж<br>03.09.2023 | Предыдущие<br>показания,<br>ГДж<br>31.08.2023 | Разность<br>показаний,<br>ГДж | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 991,288                                    | 983,99                                        | 7.298                         | 1.743                          |

Подпись исполнителя



с 01.09.23 по 04



#28348#

Отчёт за период с 31.08.2023 по 03.09.2023.

Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8495  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 18072173  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 04.09.2023

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin, | Tmax, | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01.09.2023 | -           | 2,451      | 0            | 26,039     | 0          | 0          | 25,507    | 0         | 0         | 24          | 13    | 0     | 0          | 67,2      | 44,3      | 0,46       | 0,31       |
| 02.09.2023 | -           | 2,441      | 0            | 25,554     | 0          | 0          | 25,021    | 0         | 0         | 24          | 13    | 0     | 0          | 68        | 44,7      | 0,46       | 0,31       |
| 03.09.2023 | -           | 2,406      | 0            | 24,239     | 0          | 0          | 23,728    | 0         | 0         | 24          | 13    | 0     | 0          | 68,3      | 44,1      | 0,46       | 0,31       |
| Итого:     | -           | 7,298      | 0            | 75,832     | 0          | 0          | 74,256    | 0         | 0         | 72          | 39    | 0     | 0          | 67,83     | 44,37     | 0,46       | 0,31       |

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2,<br>м3 | V3,<br>м3 | M1, т    | M2,<br>т | M3,<br>т | TNar,<br>ч | Ttn,<br>ч |
|------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 31.08.2023 | 983,99  | 9028,171 | 0         | 0         | 8421,611 | 0        | 0        | 4951       | 1108      |
| 03.09.2023 | 991,288 | 9104,003 | 0         | 0         | 8495,867 | 0        | 0        | 5023       | 1108      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения