

#126459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК
Аксакова 90-100, Калининград
5119
5851
ВКТ-7
00208401
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,358	-0,091	111,44	112,87	109,19	111,84	-2,65	24	0	0	66,8	44,1	22,69	0,59	0,54	5,5
25.03.2025	2,256	-0,094	110,45	111,94	108,21	110,89	-2,68	24	0	0	67	45	21,96	0,59	0,54	4,4
26.03.2025	2,379	-0,093	108,63	110,06	106,41	109,08	-2,67	24	0	0	67,1	43,6	23,45	0,6	0,54	6,9
27.03.2025	2,345	-0,089	107,41	108,85	105,21	107,87	-2,66	24	0	0	67,1	43,7	23,4	0,61	0,55	5,7
28.03.2025	1,999	-0,081	92,86	94,23	90,99	93,38	-2,39	24	0	0	67,2	44,1	23,15	0,61	0,55	8,9
29.03.2025	1,902	-0,082	90,32	91,69	88,48	90,85	-2,37	24	0	0	67,2	44,5	22,72	0,6	0,55	9,9
30.03.2025	2,124	-0,079	97,12	98,46	95,11	97,56	-2,45	23	0	0	67,2	43,7	23,46	0,6	0,55	6,8
31.03.2025	2,304	-0,094	105,64	107,07	103,46	106,12	-2,66	24	0	0	67,2	43,8	23,38	0,6	0,55	5,9
01.04.2025	2,539	-0,095	117,51	119	115,11	117,9	-2,79	24	0	0	67,3	44,2	23,15	0,59	0,54	-
02.04.2025	2,201	-0,086	102,78	104,2	100,69	103,24	-2,55	24	0	0	67,2	44,2	23,01	0,59	0,53	-
03.04.2025	1,797	-0,072	81,91	83,18	80,2	82,39	-2,19	24	0	1	67,9	44,3	23,64	0,59	0,53	-
04.04.2025	2,059	-0,075	87,59	88,78	85,71	87,96	-2,25	24	0	0	68,7	43,5	25,19	0,57	0,53	-
05.04.2025	2,846	-0,102	120,42	121,76	117,79	120,66	-2,87	24	0	0	69,8	44,5	25,25	0,57	0,53	-
06.04.2025	3,175	-0,106	126,16	127,38	123,24	126,17	-2,93	24	0	0	71,8	45	26,84	0,58	0,53	-
07.04.2025	2,839	-0,094	113,25	114,42	110,69	113,35	-2,66	24	0	0	71,2	44,5	26,72	0,57	0,53	-
08.04.2025	2,787	-0,097	120,62	121,97	118,03	120,82	-2,79	24	0	0	69	44,3	24,69	0,58	0,53	-
09.04.2025	2,65	-0,098	116,3	117,67	113,8	116,61	-2,81	24	0	0	68,7	44,3	24,4	0,58	0,53	-
10.04.2025	2,886	-0,104	124,33	125,73	121,65	124,54	-2,89	24	0	0	69,6	44,8	24,81	0,58	0,53	-
11.04.2025	2,485	-0,09	107,12	108,45	104,84	107,44	-2,6	24	0	0	68,9	44,1	24,82	0,59	0,53	-
12.04.2025	2,23	-0,084	97,75	99,08	95,67	98,14	-2,47	24	0	0	68,9	44,4	24,47	0,6	0,53	-
13.04.2025	1,754	-0,071	76,7	77,91	75,06	77,2	-2,14	24	0	0	69	44,3	24,67	0,6	0,53	-
14.04.2025	1,417	-0,06	64,55	65,75	63,2	65,11	-1,91	24	0	0	68,7	44,9	23,79	0,58	0,48	-
15.04.2025	1,256	-0,064	61,05	62,27	59,72	61,63	-1,91	24	0	1	68,7	46,2	22,51	0,57	0,46	-
16.04.2025	0,792	-0,066	50,59	51,92	49,54	51,35	-1,81	24	0	1	67,6	49,8	17,82	0,57	0,45	-
17.04.2025	0,878	-0,066	53,35	54,67	52,2	54,03	-1,83	24	0	1	68,1	49,5	18,61	0,57	0,45	-
18.04.2025	0,791	-0,062	48,52	49,8	47,49	49,24	-1,75	24	0	1	68,2	49,7	18,55	0,56	0,45	-
19.04.2025	0,795	-0,064	51,31	52,64	50,26	52,01	-1,75	24	0	1	67,5	50	17,55	0,56	0,46	-
20.04.2025	0,828	-0,064	52,5	53,79	51,43	53,18	-1,75	24	0	1	67,6	49,8	17,81	0,55	0,46	-
21.04.2025	0,794	-0,07	59,24	60,66	58,05	59,91	-1,86	24	0	1	66,1	50,8	15,32	0,55	0,46	-
22.04.2025	0,791	-0,058	50,87	52,12	49,82	51,51	-1,69	24	0	1	67,5	50	17,57	0,55	0,46	-
23.04.2025	0,838	-0,059	53,41	54,65	52,31	53,98	-1,67	24	0	1	67,5	49,9	17,63	0,56	0,46	-
Итого:	59,095	0	2761,7	2802,97	2703,56	2775,96	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,095															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	34,392	1508	1507,03	1476	1492,8
23.04.2025	93,487	4269,7	4310	4179,56	4268,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:31:22