

#130925#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 90-100, Калининград

5119

5851

ВКТ-7

00208401

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,809	-0,058	52,27	53,49	51,2	52,85	-1,65	24	0	1	67,5	50	17,42	0,55	0,46	-
25.04.2025	0,839	-0,061	54,68	55,93	53,56	55,27	-1,71	24	0	1	67,3	50,1	17,24	0,55	0,46	-
26.04.2025	0,89	-0,066	60,08	61,37	58,87	60,66	-1,79	24	0	1	66,8	50,1	16,65	0,55	0,46	-
27.04.2025	0,922	-0,063	56,52	57,73	55,36	57,08	-1,72	24	0	1	67,7	49,5	18,17	0,55	0,46	-
28.04.2025	0,88	-0,059	55,41	56,64	54,26	55,97	-1,71	24	0	1	67,4	49,6	17,8	0,54	0,46	-
29.04.2025	0,845	-0,058	49,95	51,13	48,89	50,57	-1,68	24	0	1	68,5	49,6	18,97	0,55	0,46	-
30.04.2025	0,81	-0,053	45,9	47,03	44,92	46,5	-1,58	24	0	1	69,2	49,4	19,81	0,55	0,46	-
01.05.2025	0,9	-0,058	50,08	51,25	48,99	50,65	-1,66	24	0	1	69	49	20,05	0,55	0,46	-
02.05.2025	0,841	-0,051	46,95	48,09	45,93	47,55	-1,62	24	0	1	69,4	49,2	20,13	0,54	0,44	-
03.05.2025	0,78	0,049	52,16	51,25	51,14	50,62	0,52	21	3	1	65,8	51	14,75	0,54	0,44	-
04.05.2025	0,869	-0,051	47,91	49,04	46,88	48,47	-1,59	24	0	1	69,3	49,1	20,17	0,54	0,44	-
05.05.2025	0,77	-0,054	44,61	45,8	43,65	45,27	-1,62	24	0	1	69,2	49,7	19,49	0,54	0,44	-
06.05.2025	0,834	-0,055	48,02	49,18	46,98	48,62	-1,64	24	0	1	69,1	49,5	19,52	0,53	0,43	-
07.05.2025	0,806	-0,064	52,42	53,71	51,34	53,1	-1,76	24	0	1	67,6	50,2	17,45	0,56	0,45	-
08.05.2025	0,848	-0,055	48,16	49,31	47,11	48,74	-1,63	24	0	1	69,1	49,4	19,68	0,56	0,45	-
09.05.2025	0,809	-0,053	45,64	46,8	44,66	46,27	-1,61	24	0	1	69,2	49,4	19,8	0,56	0,45	-
10.05.2025	0,844	-0,06	47,42	48,62	46,39	48,05	-1,66	24	0	1	69,2	49,3	19,95	0,56	0,45	-
11.05.2025	1,015	-0,059	54,82	56	53,65	55,36	-1,71	24	0	1	69,3	48,8	20,49	0,56	0,45	-
12.05.2025	0,906	-0,057	50,13	51,34	49,07	50,77	-1,7	24	0	1	69,2	49,1	20,13	0,55	0,45	-
13.05.2025	0,805	-0,058	45,87	47,08	44,87	46,56	-1,69	24	0	1	69,3	49,5	19,8	0,54	0,45	-
14.05.2025	0,861	-0,058	48,29	49,5	47,24	48,93	-1,69	24	0	1	69,4	49,4	20,03	0,54	0,45	-
15.05.2025	0,863	-0,062	50,41	51,67	49,34	51,08	-1,74	24	0	1	68,7	49,5	19,23	0,54	0,45	-
16.05.2025	0,804	-0,052	46,02	47,24	45,05	46,68	-1,63	24	0	1	69,2	49,6	19,66	0,55	0,46	-
17.05.2025	0,864	-0,058	48,94	50,18	47,91	49,61	-1,7	24	0	1	69,1	49,4	19,73	0,56	0,46	-
18.05.2025	0,912	-0,064	50,46	51,71	49,38	51,14	-1,76	24	0	1	69,3	49,1	20,21	0,55	0,47	-
19.05.2025	0,869	0,037	42,33	41,38	41,44	40,93	0,51	24	0	1	68,8	48,4	20,33	0,55	0,45	-
20.05.2025	0,815	-0,048	44,71	45,73	43,74	45,21	-1,47	24	0	1	69,4	49,2	20,29	0,56	0,45	-
21.05.2025	0,819	-0,055	45,93	47,12	44,91	46,59	-1,68	24	0	1	69,3	49,3	20,03	0,56	0,45	-
22.05.2025	0,798	-0,059	45,32	46,52	44,33	46	-1,67	24	0	1	69,3	49,5	19,84	0,56	0,45	-
23.05.2025	0,85	-0,059	47,96	49,2	46,91	48,63	-1,72	24	0	1	69,1	49,2	19,9	0,56	0,45	-
Итого:	25,477	0	1479,37	1511,04	1447,97	1493,73	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,477															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	93,487	4269,7	4310	4179,56	4268,76
23.05.2025	118,964	5749,07	5821,04	5627,53	5762,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:45:02