

#28776#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 90-100, Калининград

5119

5851

ВКТ-7

00208401

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	1,025	0,094	51,42	49,05	50,33	48,51	1,82	24	0	1	68,8	50,3	18,53	0,58	0,44	-
25.07.2023	0,992	0,092	49,98	47,6	48,91	47,07	1,84	24	0	1	68,8	50,5	18,34	0,57	0,44	-
26.07.2023	0,922	0,09	56,33	54,13	55,21	53,47	1,74	24	0	1	67,1	52	15,05	0,57	0,42	-
27.07.2023	0,998	0,096	50,59	48,23	49,54	47,69	1,85	24	0	1	68,6	50,4	18,23	0,57	0,42	-
28.07.2023	0,968	0,096	49,18	46,79	48,15	46,24	1,91	24	0	1	68,7	50,7	18,04	0,58	0,42	-
29.07.2023	0,957	0,097	48,74	46,32	47,71	45,78	1,93	24	0	1	68,8	50,8	17,98	0,58	0,42	-
30.07.2023	0,962	0,099	48,34	45,9	47,31	45,35	1,96	24	0	1	68,9	50,7	18,25	0,57	0,42	-
31.07.2023	0,97	0,095	50,51	48,12	49,47	47,56	1,91	24	0	1	68,5	50,8	17,66	0,57	0,42	-
01.08.2023	0,962	0,115	46,88	44,18	45,88	43,64	2,24	24	0	1	69,2	50,7	18,5	0,56	0,42	-
02.08.2023	0,973	0,1	50,33	47,92	49,27	47,35	1,92	24	0	1	68,5	50,8	17,7	0,56	0,42	-
03.08.2023	1,115	0,218	53,47	48,71	52,37	48,13	4,24	24	0	1	68	50,8	17,16	0,57	0,42	-
04.08.2023	0,923	0,103	47,6	45,16	46,6	44,64	1,96	24	0	1	68,6	51	17,66	0,57	0,42	-
05.08.2023	0,949	0,097	48,09	45,66	47,06	45,12	1,94	24	0	1	68,7	50,7	18,02	0,56	0,42	-
06.08.2023	1,025	0,095	54	51,66	52,87	51,03	1,84	24	0	1	68,1	50,5	17,58	0,55	0,42	-
07.08.2023	0,949	0,093	54,07	51,87	52,95	51,22	1,73	24	0	1	67,5	51,2	16,24	0,55	0,42	-
08.08.2023	0,919	0,097	49,27	46,99	48,23	46,4	1,83	24	0	1	68,3	51,1	17,16	0,55	0,42	-
09.08.2023	0,959	0,094	48,82	46,5	47,8	45,97	1,83	24	0	1	68,8	50,6	18,15	0,55	0,42	-
10.08.2023	0,906	0,095	47,77	45,52	46,75	44,99	1,76	24	0	1	68,5	51,1	17,41	0,55	0,42	-
11.08.2023	0,912	0,096	49,46	47,25	48,45	46,68	1,77	24	0	1	68,1	51,1	16,98	0,55	0,42	-
12.08.2023	0,974	0,089	53,11	50,92	52,03	50,28	1,75	24	0	1	68	51	16,97	0,55	0,42	-
13.08.2023	0,954	0,089	50,59	48,39	49,53	47,83	1,7	24	0	1	68,4	50,8	17,51	0,56	0,42	-
14.08.2023	0,937	0,091	48,62	46,39	47,57	45,83	1,74	24	0	1	68,6	50,8	17,83	0,56	0,42	-
15.08.2023	0,915	0,092	48,43	46,24	47,4	45,68	1,72	24	0	1	68,4	51	17,44	0,57	0,42	-
16.08.2023	0,891	0,095	44,94	42,67	43,95	42,15	1,8	24	0	1	69,5	51,3	18,16	0,56	0,42	-
17.08.2023	0,896	0,094	46,67	44,44	45,66	43,89	1,77	24	0	1	69	51,4	17,59	0,56	0,42	-
18.08.2023	0,897	0,092	46,06	43,82	45,07	43,29	1,78	24	0	1	68,9	51,1	17,83	0,56	0,42	-
19.08.2023	0,883	0,09	46,8	44,61	45,82	44,08	1,74	24	0	1	68,6	51,3	17,29	0,56	0,42	-
20.08.2023	0,942	0,088	46,98	44,77	45,99	44,26	1,73	24	0	1	69,3	50,7	18,55	0,56	0,42	-
21.08.2023	0,847	0,089	44,18	41,99	43,21	41,49	1,72	24	0	1	69,2	51,7	17,5	0,56	0,42	-
22.08.2023	0,86	0,094	45,56	43,4	44,6	42,86	1,74	24	0	1	68,7	51,4	17,25	0,56	0,42	-
23.08.2023	0,88	0,092	44,72	42,53	43,75	42,04	1,71	24	0	1	69,2	51,1	18,1	0,56	0,42	-
Итого:	29,262	0	1521,51	1447,73	1489,44	1430,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,262															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1525,776	66397,25	66276,45	64889,88	65578,33
23.08.2023	1555,038	67918,76	67724,18	66379,32	67008,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2023 13:36:47