

#121339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 90-96, Калининград
5119
5785
ВКТ-7
00246418
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.02.2025	5,805	-0,168	210,29	211,29	205,02	209,17	-4,15	24	0	1	75,2	46	29,23	0,67	0,4	0	-
25.02.2025	5,618	-0,186	238,14	239,5	232,54	236,91	-4,37	24	0	1	72,6	47,6	25,02	0,53	0,4	0	-
26.02.2025	5,728	-0,167	206,47	207,41	201,18	205,29	-4,11	24	0	1	76,1	46,7	29,43	0,65	0,4	0	-
27.02.2025	5,183	-0,156	204,59	205,71	199,78	203,64	-3,86	24	0	1	72,8	46	26,81	0,54	0,4	0	-
28.02.2025	7,11	-0,199	234,22	234,4	227,21	231,54	-4,33	24	0	1	83,2	51	32,23	0,67	0,4	0	-
01.03.2025	5,765	-0,18	239,13	240,33	233,46	237,81	-4,35	24	0	1	72,9	47,4	25,55	0,64	0,4	0	-
02.03.2025	5,55	-0,173	222,63	223,89	217,37	221,64	-4,27	24	0	1	72,8	46,4	26,43	0,67	0,4	0	-
03.03.2025	5,167	-0,171	220,51	221,92	215,54	219,72	-4,18	24	0	1	70,8	46	24,84	0,67	0,4	0	-
04.03.2025	5,036	-0,15	195,95	197,1	191,36	195,18	-3,82	24	0	1	72,6	45,4	27,19	0,63	0,4	0	-
05.03.2025	4,726	-0,142	178,8	179,98	174,58	178,27	-3,69	24	0	1	72,8	44,8	28	0,66	0,4	0	-
06.03.2025	4,545	-0,138	174,17	175,39	170,08	173,69	-3,61	24	0	1	72,7	45	27,66	0,66	0,4	0	-
07.03.2025	4,479	-0,168	206,71	208,54	202,27	206,43	-4,16	24	0	1	69,2	46,1	23,09	0,59	0,4	0	-
08.03.2025	6,27	-0,173	218,78	219,31	212,83	216,89	-4,06	24	0	1	78,8	48,4	30,35	0,64	0,4	0	-
09.03.2025	4,441	-0,198	230,16	232,53	225,35	230,04	-4,69	24	0	1	68,2	47,6	20,68	0,66	0,4	0	-
10.03.2025	6,538	-0,189	225,95	226,55	219,6	223,93	-4,33	24	0	1	80,2	49,5	30,7	0,66	0,4	0	-
11.03.2025	4,774	-0,199	234,23	236,48	229,24	233,98	-4,74	24	0	1	69	47,2	21,78	0,67	0,4	0	-
12.03.2025	6,081	-0,202	248,41	249,65	242,22	246,81	-4,59	24	0	1	75,1	49,1	26	0,65	0,4	0	-
13.03.2025	4,922	-0,253	256,73	260,15	251,49	257,52	-6,03	24	0	1	66,8	46,1	20,69	0,66	0,4	0	-
14.03.2025	5,519	-0,189	219,84	221,35	214,52	219,03	-4,51	24	0	1	73,6	47	26,68	0,7	0,4	0	-
15.03.2025	5,802	-0,179	227,26	228,36	221,66	225,91	-4,25	24	0	1	74,7	47,6	27,05	0,69	0,4	0	-
16.03.2025	5,713	-0,169	224,06	225,11	218,56	222,73	-4,17	24	0	1	74,3	47,3	27	0,68	0,4	0	-
17.03.2025	5,998	-0,179	235,4	236,23	229,5	233,61	-4,11	24	0	1	75,3	48,4	26,96	0,65	0,4	0	-
18.03.2025	5,396	-0,167	221,51	222,67	216,29	220,34	-4,05	24	0	1	72,9	47,1	25,8	0,64	0,4	0	-
19.03.2025	5,146	-0,17	222,73	224,13	217,64	221,8	-4,16	24	0	1	71,5	47	24,52	0,65	0,4	0	-
20.03.2025	4,868	-0,186	234,54	236,37	229,42	233,8	-4,38	24	0	1	69,8	47,7	22,1	0,69	0,4	0	-
21.03.2025	4,8	-0,18	238,74	240,54	233,68	238,02	-4,34	24	0	1	68,6	47,2	21,38	0,68	0,4	0	-
22.03.2025	4,691	-0,176	230,09	231,79	225,1	229,28	-4,18	24	0	1	69,4	47,7	21,7	0,64	0,4	0	-
23.03.2025	4,401	-0,173	223,33	225,19	218,7	222,88	-4,18	23	1	1	67,6	46,6	21	0,64	0,4	0	-
Итого:	150,072	0	6223,37	6261,87	6076,19	6195,86	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	150,072																

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	2636,077	101847,32	102604,71	99402,24	101582,1
23.03.2025	2786,149	108070,69	108866,58	105478,43	107777,96

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2025 15:40:22