

#14600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 90-96, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5785
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246418
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.09.2022	1,411	0,025	59,11	57,83	57,8	57,23	0,57	24	0	0	70,4	46,4	23,94	0,44	0,38	0	-
25.09.2022	1,42	0,019	59,49	58,27	58,16	57,71	0,45	24	0	0	70,5	46,4	24,1	0,44	0,38	0	-
26.09.2022	1,402	0,022	58,48	57,23	57,19	56,68	0,51	24	0	0	70,3	46,2	24,12	0,43	0,38	0	-
27.09.2022	1,429	0,021	59,3	58,03	57,97	57,49	0,48	24	0	0	70,4	46,1	24,28	0,43	0,38	0	-
28.09.2022	1,343	0,02	64,42	63,27	63,05	62,62	0,43	24	0	0	68,8	47,8	21	0,45	0,37	0	-
29.09.2022	1,366	0,023	56,77	55,52	55,51	54,98	0,53	24	0	0	70,6	46,4	24,17	0,46	0,37	0	-
30.09.2022	1,424	0,022	59,89	58,65	58,56	58,05	0,51	24	0	0	70,2	46,3	23,87	0,46	0,37	0	-
01.10.2022	1,432	0,022	59,85	58,6	58,5	58,02	0,48	24	0	0	70,4	46,3	24,1	0,46	0,37	0	-
02.10.2022	1,509	0,018	60,56	59,3	59,22	58,75	0,47	24	0	0	70,5	45,4	25,12	0,49	0,37	0	-
03.10.2022	1,459	0,021	58,87	57,6	57,56	57,06	0,5	24	0	0	70,6	45,7	24,88	0,49	0,37	0	-
04.10.2022	1,414	0,021	60,94	59,7	59,6	59,1	0,5	24	0	0	69,9	46,5	23,35	0,49	0,39	0	-
Итого:	15,609	0	657,68	644	643,12	637,69	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,609																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	2710,37	91705,09	90178,73	89476,83	89355,97
04.10.2022	2725,979	92362,77	90822,73	90119,95	89993,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:40:49