

#14576#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,391	75,84	75,19	0	74,06	74,63	-0,57	24	0	0	72,8	40,5	32,32	0,7	0,7	3,1
25.02.2023	2,486	79,47	78,73	0	77,61	78,15	-0,54	24	0	0	73	40,9	32,08	0,7	0,7	1,3
26.02.2023	2,802	85,91	84,93	0	83,75	84,21	-0,46	24	0	0	75,2	41,7	33,49	0,7	0,7	0,3
27.02.2023	2,798	84,47	83,54	0	82,32	82,81	-0,49	24	0	0	76,1	42,1	34,02	0,7	0,7	-1,2
28.02.2023	2,621	80,92	80,09	0	78,87	79,44	-0,57	24	0	0	75,7	42,4	33,29	0,7	0,7	-1,2
01.03.2023	2,298	75,04	74,44	0	73,32	73,92	-0,6	24	0	0	71,7	40,3	31,36	0,7	0,7	3,1
02.03.2023	2,399	76,5	75,85	0	74,72	75,27	-0,55	24	0	0	72,6	40,5	32,14	0,7	0,7	1,9
03.03.2023	2,288	75,95	75,34	0	74,23	74,76	-0,53	24	0	0	71,3	40,4	30,86	0,7	0,7	3,6
04.03.2023	2,615	87,19	86,38	0	85,16	85,71	-0,55	24	0	0	72,1	41,4	30,76	0,7	0,7	1,8
05.03.2023	2,65	83,15	82,34	0	81,09	81,63	-0,54	24	0	0	74,4	41,7	32,7	0,7	0,7	-0,5
06.03.2023	1,83	57,36	56,78	0	55,94	56,31	-0,37	24	0	0	74,9	42,1	32,76	0,7	0,7	-0,9
07.03.2023	2,777	84,93	84,02	0	82,79	83,29	-0,5	24	0	0	76	42,4	33,58	0,7	0,7	-1,6
08.03.2023	2,815	89,43	88,51	0	87,24	87,76	-0,52	24	0	0	74,4	42,1	32,29	0,7	0,7	-0,2
09.03.2023	2,806	85,86	84,95	0	83,64	84,23	-0,59	24	0	0	76,7	43,1	33,59	0,7	0,7	-3,2
10.03.2023	2,883	86,65	85,67	0	84,39	84,94	-0,55	24	0	0	77,3	43,1	34,19	0,7	0,7	-2,6
11.03.2023	2,911	90,27	89,26	0	87,95	88,5	-0,55	24	0	0	75,8	42,7	33,14	0,7	0,7	-1
12.03.2023	2,757	88,14	87,25	0	86,01	86,52	-0,51	24	0	0	74	42	32,1	0,7	0,7	-0,3
13.03.2023	2,517	81,73	80,98	0	79,8	80,37	-0,57	24	0	0	73,1	41,5	31,6	0,7	0,7	0
14.03.2023	1,845	66,02	65,72	0	64,65	65,24	-0,59	24	0	0	67,5	38,9	28,56	0,7	0,7	8,8
15.03.2023	2,294	81,47	80,98	0	79,7	80,37	-0,67	24	0	0	69,3	40,5	28,82	0,7	0,7	4,4
16.03.2023	2,347	79,8	79,23	0	78	78,61	-0,61	24	0	0	70,8	40,6	30,12	0,7	0,7	1,8
17.03.2023	2,267	76,47	75,93	0	74,74	75,36	-0,62	24	0	0	71	40,6	30,37	0,7	0,7	2,2
18.03.2023	2,015	68,93	68,5	0	67,45	68	-0,55	24	0	0	69,3	39,4	29,93	0,7	0,7	6,6
19.03.2023	1,702	58,08	57,8	0	56,85	57,4	-0,55	24	0	0	68,9	38,9	29,97	0,7	0,7	8,8
20.03.2023	1,796	60,93	60,66	0	59,63	60,22	-0,59	24	0	0	68,9	38,8	30,14	0,7	0,7	-
21.03.2023	1,999	68,34	67,95	0	66,84	67,46	-0,62	24	0	0	69,4	39,5	29,96	0,7	0,7	-
22.03.2023	1,831	61,02	60,69	0	59,68	60,23	-0,55	24	0	0	69,4	38,7	30,73	0,7	0,7	-
23.03.2023	1,624	53,27	53,03	0	52,12	52,69	-0,57	24	0	0	69,2	38	31,21	0,7	0,7	-
Итого:	66,364	2143,14	2124,74	0	2092,55	2108,03	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,364															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	233,21	7702,86	7632,1	0	7520,87	7569,71
23.03.2023	299,574	9846	9756,84	0	9613,42	9677,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:37:11