

#121338#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,628	94,33	93,67	0	92,18	92,88	-0,7	24	0	0	71,3	42,7	28,56	0,7	0,7	-
25.02.2025	2,713	100	99,31	0	97,77	98,49	-0,72	24	0	0	70,7	43	27,78	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,46	86,83	86,22	0	84,88	85,51	-0,63	24	0	0	70,7	41,7	29,01	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,423	84,89	84,22	0	82,98	83,55	-0,57	24	0	0	70,8	41,6	29,22	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,703	99,77	99,01	0	97,52	98,16	-0,64	24	0	0	70,7	43	27,76	0,7	0,7	-
01.03.2025	2,842	107,34	106,5	0	104,94	105,53	-0,59	24	0	0	70,8	43,7	27,11	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,61	94,95	94,21	0	92,83	93,42	-0,59	24	0	0	70,7	42,6	28,16	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,583	102,37	101,71	0	100,23	100,84	-0,61	24	0	0	68,2	42,4	25,82	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,489	87,31	86,64	0	85,37	85,93	-0,56	24	0	0	70,7	41,5	29,16	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,283	76,83	76,2	0	75,12	75,62	-0,5	24	0	0	70,8	40,4	30,38	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,093	69,75	69,2	0	68,2	68,72	-0,52	24	0	0	70,8	40	30,76	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,092	78,12	78,11	0	76,5	77,49	-0,99	24	0	0	67,8	40,4	27,39	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,089	84,09	83,73	0	82,4	83,08	-0,68	24	0	0	66,7	41,3	25,4	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,022	82,73	82,47	0	81,09	81,83	-0,74	24	0	0	66,3	41,3	24,96	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,757	86,19	86,25	0	84,68	85,55	-0,87	24	0	0	62,2	41,4	20,81	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,407	97,46	97,24	0	95,49	96,43	-0,94	24	0	0	67,1	41,9	25,24	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,352	99,02	98,95	0	97,04	98,15	-1,11	24	0	0	66	41,8	24,28	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,647	150,87	151,12	0	148,26	149,82	-1,56	24	0	0	61	43	17,92	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,768	100,31	99,57	0	98,03	98,71	-0,68	24	0	0	71,6	43,3	28,28	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,836	100,67	99,9	0	98,3	99,01	-0,71	24	0	0	72,7	43,9	28,87	0,7	0,7	-
16.03.2025	2,827	100,04	99,25	0	97,71	98,4	-0,69	24	0	0	72,5	43,5	28,94	0,7	0,7	-
17.03.2025	3,009	108,83	107,87	0	106,26	106,85	-0,59	24	0	0	73,2	44,8	28,36	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,736	99,22	98,46	0	96,97	97,61	-0,64	24	0	0	71,3	43	28,26	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,578	96,26	95,65	0	94,16	94,81	-0,65	24	0	0	69,8	42,4	27,43	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,363	93,24	92,75	0	91,28	91,96	-0,68	24	0	0	68,2	42,2	25,96	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,292	93,27	92,84	0	91,41	92,1	-0,69	24	0	0	66,7	41,6	25,12	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,314	94,5	94,01	0	92,54	93,21	-0,67	24	0	0	67,6	42,6	25,05	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,316	106,21	105,83	0	104,22	104,96	-0,74	24	0	0	64,4	42,2	22,26	0,7	0,7	-
Итого:	69,232	2675,4	2660,89	0	2618,36	2638,62	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,232															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	1365,734	48822,6	48561,43	0	47703,78	48133,79
23.03.2025	1434,966	51498	51222,32	0	50322,14	50772,41

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2025 11:11:48