

#126458#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Краснопрудная 45-51, Калининград

5119

5942

ВКТ-7

00211246

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,362	94,75	94,34	0	92,82	93,56	-0,74	24	0	0	67,1	41,6	25,48	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,18	88,18	87,82	0	86,38	87,08	-0,7	24	0	0	67,1	41,9	25,24	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,166	84,48	84,12	0	82,78	83,45	-0,67	24	0	0	67	40,9	26,19	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,149	84,35	84,02	0	82,65	83,33	-0,68	24	0	0	67,1	41	26,03	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,891	71,55	71,26	0	70,09	70,71	-0,62	24	0	0	67,3	40,3	27,04	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	1,757	67,12	66,86	0	65,76	66,35	-0,59	24	0	0	67,2	40,4	26,74	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	2,014	76,96	76,61	0	75,38	76,03	-0,65	24	0	0	67,2	40,4	26,74	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	2,242	87,79	87,34	0	86,03	86,67	-0,64	24	0	0	67,1	41	26,11	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,403	97,75	97,21	0	95,75	96,41	-0,66	24	0	0	67,1	42	25,14	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,124	83,58	83,12	0	81,88	82,45	-0,57	24	0	0	67,1	41,2	25,97	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,763	64,9	64,54	0	63,55	64,06	-0,51	24	0	0	68	40,3	27,77	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,094	76,65	76,18	0	75,03	75,6	-0,57	24	0	0	68,8	40,8	27,97	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,787	107,24	106,42	0	104,92	105,49	-0,57	24	0	0	69,7	43,1	26,58	0,7	0,7	-
06.04.2025	3,01	113,24	112,26	0	110,67	111,2	-0,53	24	0	0	71,6	44,4	27,21	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,6	93,99	93,23	0	91,85	92,43	-0,58	24	0	0	71	42,7	28,33	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,678	106,2	105,5	0	103,98	104,61	-0,63	24	0	0	68,6	42,8	25,82	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,476	95,64	94,99	0	93,6	94,21	-0,61	24	0	0	68,8	42,3	26,49	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,724	106,19	105,38	0	103,92	104,44	-0,52	24	0	0	69,5	43,3	26,24	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,381	90,24	89,63	0	88,31	88,88	-0,57	24	0	0	68,9	41,9	27,01	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,098	76,43	75,9	0	74,79	75,3	-0,51	24	0	0	69	40,9	28,11	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,546	54,8	54,47	0	53,61	54,07	-0,46	24	0	0	69,2	40,2	28,91	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,332	45,49	45,25	0	44,54	44,94	-0,4	24	0	0	69	39	30,01	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,994	37,14	37,01	0	36,34	36,69	-0,35	24	0	0	69	41,6	27,32	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,546	23,77	23,86	0	23,28	23,62	-0,34	24	0	0	68	44,5	23,55	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,538	23,13	23,23	0	22,65	22,99	-0,34	24	0	0	68,4	44,7	23,77	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,484	21,46	21,58	0	21,01	21,34	-0,33	24	0	0	68,6	45,6	22,98	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,536	24,28	24,43	0	23,78	24,18	-0,4	24	0	0	68	45,4	22,6	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,512	22,99	23,19	0	22,53	22,95	-0,42	24	0	0	67,9	45	22,86	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,495	24,03	24,29	0	23,55	24,04	-0,49	24	0	0	66,7	45,6	21,08	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,485	22,16	22,38	0	21,72	22,14	-0,42	24	0	0	67,8	45,5	22,36	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,536	23,72	23,89	0	23,23	23,65	-0,42	24	0	0	67,9	44,8	23,07	0,7	0,7	-
Итого:	53,903	2090,2	2080,31	0	2046,38	2062,87	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,903															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1434,966	51498	51222,32	0	50322,14	50772,41
23.04.2025	1488,869	53588,2	53302,63	0	52368,52	52835,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:31:48