

#14519#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Мюллер и К, ООО
 Адрес потребителя Горького 162В, Калининград
 Номер абонента 608
 Порядковый номер 7824
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16046015
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	6,908	0	67,981	0	0	66,183	0	0	24	0	0	0	77,6	52,7	0,45	0,37	-1,1
22.03.2021	6,907	0	64,719	0	0	63,084	0	0	24	0	0	0	75,5	49,4	0,45	0,37	1,8
23.03.2021	6,217	0	61,191	0	0	59,732	0	0	24	0	0	0	73,2	48,3	0,45	0,37	2,6
24.03.2021	6,445	0	66,951	0	0	65,413	0	0	24	0	0	0	71,6	48,1	0,45	0,37	3,9
25.03.2021	5,334	0	57,196	0	0	55,958	0	0	24	0	0	0	69,4	46,6	0,45	0,37	4,8
26.03.2021	5,299	0	61,127	0	0	59,809	0	0	24	0	0	0	69,2	48	0,46	0,37	6,9
27.03.2021	4,203	0	47,857	0	0	46,824	0	0	24	0	0	0	69,2	47,8	0,45	0,36	5,1
28.03.2021	5,306	0	56,161	0	0	54,947	0	0	24	0	0	0	69,4	46,3	0,45	0,36	8,7
29.03.2021	4,414	0	45,518	0	0	44,531	0	0	20	0	0	4	69,4	45,7	0,46	0,37	5,8
30.03.2021	4,155	0	34,131	0	0	33,395	0	0	24	0	0	0	69,3	39,6	0,46	0,36	7,8
31.03.2021	4,145	0	33,069	0	0,001	32,36	0	0,001	24	0	0	0	68,9	38,3	0,46	0,36	9,8
01.04.2021	4,996	0	45,278	0	0	44,313	0	0	24	0	0	0	68,7	41,8	0,46	0,36	8,7
02.04.2021	4,954	0	44,821	0	0	43,855	0	0	24	0	0	0	69,2	42,2	0,46	0,36	4,7
03.04.2021	4,459	0	42,021	0	0	41,111	0	0	24	0	0	0	69,4	43,5	0,46	0,36	3,8
04.04.2021	5,061	0	46,11	0	0	45,12	0	0	24	0	0	0	69	42,3	0,46	0,37	3,8
05.04.2021	5,667	0	53,951	0	0	52,76	0	0	24	0	0	0	70,1	44,5	0,45	0,37	4,2
06.04.2021	5,708	0	68,22	0	0	66,87	0	0	24	0	0	0	65,5	45,1	0,45	0,37	2,7
07.04.2021	5,957	0	53,292	0	0	52,071	0	0	24	0	0	0	71,6	44,3	0,46	0,37	2,6
08.04.2021	3,904	0	34,452	0	0	33,674	0	0	24	0	0	0	71	43,3	0,46	0,36	2,8
09.04.2021	5,094	0	40,11	0	0	39,24	0	0	24	0	0	0	69,4	38,4	0,46	0,36	4,3
10.04.2021	4,64	0	41,469	0	0	40,595	0	0	24	0	0	0	68,3	41,1	0,46	0,37	7,2
11.04.2021	3,495	0	29,507	0	0	28,887	0	0	24	0	0	0	68,3	39,4	0,46	0,36	4,9
12.04.2021	3,767	0	32,062	0	0	31,393	0	0	24	0	0	0	68	39,4	0,46	0,36	10,3
13.04.2021	4,575	0	41,961	0	0	41,084	0	0	24	0	0	0	68,1	41,5	0,46	0,37	7,7
14.04.2021	5,113	0	46,326	0	0	45,343	0	0	24	0	0	0	68,7	41,8	0,46	0,37	4,7
15.04.2021	5,004	0	45,106	0	0	44,15	0	0	24	0	0	0	68,5	41,4	0,46	0,37	4,1
16.04.2021	4,878	0	42,764	0	0	41,863	0	0	24	0	0	0	68,3	40,5	0,46	0,36	5,8
17.04.2021	3,602	0	30,43	0	0	29,795	0	0	24	0	0	0	68	39,2	0,46	0,36	5,6
18.04.2021	3,176	0	26,278	0	0	25,735	0	0	24	0	0	0	67,6	38,1	0,46	0,36	8,3
19.04.2021	3,192	0	25,688	0	0	25,152	0	0	24	0	0	0	67,9	37,7	0,46	0,36	10,4
20.04.2021	3,306	0	34,961	0	0	34,329	0	0	24	0	0	0	62,6	39,6	0,46	0,36	11
Итого:	149,881	0	1420,708	0	0,001	1389,576	0	0,001	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,798																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2021	1079,218	10625,538	0	0,009	10351,897	0	0,009	3661	2
20.04.2021	1229,099	12046,249	0	0,01	11741,472	0	0,01	4401	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.04.2021 7:39:20