

#126455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мюллер и К, ООО

Горького 162В, Калининград

608

7824

ТВ7 (ASCII)

16046015

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,136	0	1,857	0	0	1,83	0	0	24	0	56,2	38,4	0,43	0,32	4,4
22.03.2025	0,11	0	1,631	0	0	1,608	0	0	24	0	55,4	39,2	0,43	0,32	5,6
23.03.2025	0,131	0	1,775	0	0	1,75	0	0	24	0	55,7	37,7	0,43	0,32	5,7
24.03.2025	0,117	0	1,727	0	0	1,703	0	0	24	0	55,5	39,1	0,43	0,32	6,8
25.03.2025	0,126	0	1,809	0	0	1,783	0	0	24	0	56	39,1	0,43	0,32	5,5
26.03.2025	0,13	0	1,893	0	0	1,865	0	0	24	0	56,5	39,9	0,43	0,32	4,4
27.03.2025	0,125	0	1,892	0	0	1,864	0	0	24	0	56,7	40,7	0,43	0,31	6,9
28.03.2025	0,112	0	1,781	0	0	1,755	0	0	24	0	56,2	41	0,43	0,31	5,7
29.03.2025	0,145	0	1,871	0	0	1,844	0	0	24	0	56,5	37,8	0,43	0,31	8,9
30.03.2025	0,109	0	1,643	0	0	1,619	0	0	24	0	55,3	39,2	0,43	0,31	9,9
31.03.2025	0,122	0	1,798	0	0	1,771	0	0	24	0	56,1	39,6	0,43	0,31	6,8
01.04.2025	0,128	0	1,88	0	0	1,852	0	0	24	0	56,6	40,1	0,43	0,31	5,9
02.04.2025	0,113	0	1,679	0	0	1,655	0	0	24	0	55,5	39,3	0,43	0,31	-
03.04.2025	0,106	0	1,6	0	0	1,578	0	0	24	0	55,1	39	0,44	0,31	-
04.04.2025	0,127	0	1,737	0	0	1,712	0	0	24	0	55,9	38,2	0,44	0,31	-
05.04.2025	0,106	0	1,539	0	0	1,517	0	0	24	0	55,9	39,3	0,43	0,31	-
06.04.2025	0,126	0	1,558	0	0	1,534	0	0	24	0	57,7	38,1	0,43	0,31	-
07.04.2025	0,115	0	1,514	0	0	1,491	0	0	24	0	57,4	39	0,44	0,31	-
08.04.2025	0,114	0	1,582	0	0	1,559	0	0	24	0	56,4	39	0,43	0,31	-
09.04.2025	0,124	0	1,665	0	0	1,64	0	0	24	0	56,7	38,6	0,43	0,31	-
10.04.2025	0,145	0	1,759	0	0	1,732	0	0	24	0	57,2	37,3	0,43	0,31	-
11.04.2025	0,112	0	1,611	0	0	1,588	0	0	24	0	56,2	39,4	0,43	0,31	-
12.04.2025	0,129	0	1,8	0	0	1,774	0	0	24	0	56	38,6	0,43	0,31	-
13.04.2025	0,109	0	1,611	0	0	1,588	0	0	24	0	55,7	39,2	0,44	0,31	-
14.04.2025	0,113	0	1,645	0	0	1,622	0	0	24	0	55,4	38,8	0,43	0,31	-
15.04.2025	0,096	0	1,528	0	0	1,506	0	0	24	0	54,9	39,7	0,4	0,31	-
16.04.2025	0,118	0	1,726	0	0	1,702	0	0	24	0	55,6	39	0,39	0,3	-
17.04.2025	0,096	0	1,536	0	0	1,514	0	0	24	0	55,3	40,2	0,39	0,3	-
18.04.2025	0,098	0	1,506	0	0	1,485	0	0	24	0	54,7	38,9	0,38	0,3	-
19.04.2025	0,085	0	1,456	0	0	1,436	0	0	24	0	54,8	40,6	0,38	0,3	-
20.04.2025	0,099	0	1,515	0	0	1,494	0	0	24	0	54,9	39	0,38	0,3	-
Итого:	3,622	0	52,124	0	0	51,371	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,865														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1815,175	20034,442	0	0,16	19558,484	0	0,158	32403	57
20.04.2025	1818,797	20086,567	0	0,16	19609,854	0	0,158	33147	57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:00:23