

#130922#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мюллер и К, ООО
Горького 162В, Калининград
608
7824
ТВ7 (АСЦП)
16046015
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,096	0	1,457	0	0	1,437	0	0	24	0	55,1	39,1	0,38	0,3	-
22.04.2025	0,102	0	1,543	0	0	1,521	0	0	24	0	55,1	39,1	0,38	0,3	-
23.04.2025	0,091	0	1,481	0	0	1,461	0	0	24	0	54,9	40	0,38	0,3	-
24.04.2025	0,112	0	1,773	0	0	1,748	0	0	24	0	54,7	39,4	0,38	0,3	-
25.04.2025	0,1	0	1,515	0	0	1,493	0	0	24	0	55,3	39,4	0,39	0,3	-
26.04.2025	0,119	0	1,666	0	0	1,642	0	0	24	0	55,7	38,4	0,39	0,3	-
27.04.2025	0,116	0	1,654	0	0	1,63	0	0	24	0	55,6	38,6	0,39	0,3	-
28.04.2025	0,109	0	1,577	0	0	1,555	0	0	24	0	55,6	38,9	0,39	0,3	-
29.04.2025	0,101	0	1,54	0	0	1,518	0	0	24	0	55,2	39,3	0,39	0,3	-
30.04.2025	0,11	0	1,649	0	0	1,625	0	0	24	0	55,7	39,5	0,39	0,3	-
01.05.2025	0,106	0	1,562	0	0	1,54	0	0	24	0	55,5	39,2	0,39	0,3	-
02.05.2025	0,111	0	1,574	0	0	1,551	0	0	24	0	55,6	38,5	0,39	0,3	-
03.05.2025	0,098	0	1,549	0	0	1,527	0	0	24	0	54,7	39,4	0,39	0,3	-
04.05.2025	0,097	0	1,514	0	0	1,492	0	0	24	0	55	39,5	0,39	0,3	-
05.05.2025	0,103	0	1,558	0	0	1,535	0	0	24	0	55,3	39,2	0,39	0,3	-
06.05.2025	0,179	0	2,039	0	0	2,007	0	0	24	0	57,6	36,2	0,39	0,3	-
07.05.2025	0,11	0	1,572	0	0	1,55	0	0	24	0	55,7	38,8	0,38	0,3	-
08.05.2025	0,103	0	1,549	0	0	1,527	0	0	24	0	55,4	39,3	0,38	0,3	-
09.05.2025	0,119	0	1,67	0	0	1,646	0	0	24	0	55,8	38,5	0,38	0,3	-
10.05.2025	0,122	0	1,674	0	0	1,649	0	0	24	0	55,9	38,3	0,38	0,3	-
11.05.2025	0,107	0	1,6	0	0	1,577	0	0	24	0	55,3	39,1	0,38	0,3	-
12.05.2025	0,115	0	1,659	0	0	1,635	0	0	24	0	55,4	38,5	0,38	0,3	-
13.05.2025	0,106	0	1,577	0	0	1,555	0	0	24	0	55,3	39	0,38	0,3	-
14.05.2025	0,101	0	1,554	0	0	1,532	0	0	24	0	55,2	39,5	0,38	0,3	-
15.05.2025	0,121	0	1,694	0	0	1,669	0	0	24	0	55,8	38,5	0,38	0,3	-
16.05.2025	0,118	0	1,692	0	0	1,668	0	0	24	0	55,7	38,8	0,38	0,3	-
17.05.2025	0,108	0	1,611	0	0	1,588	0	0	24	0	55,5	39,3	0,38	0,3	-
18.05.2025	0,106	0	1,606	0	0	1,583	0	0	24	0	55,4	39,4	0,38	0,3	-
19.05.2025	0,112	0	1,641	0	0	1,618	0	0	24	0	55,6	39,1	0,38	0,3	-
20.05.2025	0,099	0	1,531	0	0	1,51	0	0	24	0	55,1	39,5	0,38	0,3	-
Итого:	3,297	0	48,281	0	0	47,589	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,787														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1818,797	20086,567	0	0,16	19609,854	0	0,158	33147	57
20.05.2025	1822,093	20134,849	0	0,16	19657,445	0	0,158	33867	57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:56:36