

#14515#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Мюллер и К, ООО
 Адрес потребителя Горького 162В, Калининград
 Номер абонента 608
 Порядковый номер 7824
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16046015
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,508	0	4,999	0	0	4,904	0	0	24	0	0	0	64,3	39,6	0,38	0,31	-
22.08.2021	0,629	0	5,983	0	0	5,868	0	0	24	0	0	0	64,6	39	0,38	0,3	-
23.08.2021	0,687	0	6,49	0	0	6,365	0	0	24	0	0	0	65	39,3	0,38	0,31	-
24.08.2021	0,739	0	6,774	0	0	6,643	0	0	24	0	0	0	65,1	38,6	0,38	0,31	-
25.08.2021	0,617	0	6,039	0	0	5,923	0	0	24	0	0	0	64,8	39,9	0,38	0,31	-
26.08.2021	0,572	0	5,824	0	0	5,713	0	0	24	0	0	0	64,4	40,5	0,38	0,31	-
27.08.2021	0,639	0	5,981	0	0	5,867	0	0	24	0	0	0	64,8	38,8	0,38	0,31	-
28.08.2021	0,518	0	5,295	0	0	5,195	0	0	24	0	0	0	64,3	40,5	0,38	0,31	-
29.08.2021	0,537	0	5,565	0	0	5,461	0	0	24	0	0	0	64	40,5	0,38	0,31	-
30.08.2021	0,574	0	5,731	0	0	5,622	0	0	24	0	0	0	64,5	40,1	0,38	0,31	-
31.08.2021	0,553	0	5,564	0	0	5,459	0	0	24	0	0	0	64,2	40	0,38	0,31	-
01.09.2021	0,656	0	6,134	0	0	6,016	0	0	24	0	0	0	65,1	39,1	0,38	0,31	-
02.09.2021	0,701	0	6,471	0	0	6,346	0	0	24	0	0	0	65	38,6	0,38	0,31	-
03.09.2021	0,709	0	6,529	0	0	6,402	0	0	24	0	0	0	65,1	38,7	0,38	0,31	-
04.09.2021	0,725	0	6,418	0	0	6,293	0	0	24	0	0	0	65,3	37,8	0,38	0,31	-
05.09.2021	0,76	0	6,799	0	0	6,667	0	0	24	0	0	0	65,3	38,1	0,38	0,31	-
06.09.2021	0,868	0	7,651	0	0	7,501	0	0	24	0	0	0	65,6	38	0,38	0,31	-
07.09.2021	0,822	0	7,403	0	0	7,257	0	0	24	0	0	0	65,6	38,6	0,38	0,31	-
08.09.2021	0,846	0	7,568	0	0	7,419	0	0	24	0	0	0	65,6	38,4	0,38	0,31	-
09.09.2021	0,809	0	7,407	0	0	7,263	0	0	24	0	0	0	65,4	38,8	0,38	0,31	-
10.09.2021	0,813	0	7,811	0	0	7,66	0	0	24	0	0	0	65,1	39,7	0,38	0,31	-
11.09.2021	0,549	0	5,905	0	0	5,792	0	0	24	0	0	0	64,8	42,2	0,38	0,31	-
12.09.2021	0,706	0	7,053	0	0	6,916	0	0	24	0	0	0	65,2	40,8	0,38	0,31	-
13.09.2021	0,75	0	7,282	0	0	7,14	0	0	24	0	0	0	65,5	40,4	0,38	0,31	-
14.09.2021	0,753	0	7,372	0	0	7,229	0	0	24	0	0	0	65,5	40,7	0,38	0,31	-
15.09.2021	0,697	0	7,028	0	0	6,892	0	0	24	0	0	0	65,2	41	0,38	0,31	-
16.09.2021	0,56	0	6,184	0	0	6,067	0	0	24	0	0	0	64,5	42,4	0,38	0,31	-
17.09.2021	0,798	0	8,01	0	0	7,856	0	0	24	0	0	0	65	40,7	0,38	0,31	-
18.09.2021	0,914	0	8,215	0	0	8,053	0	0	24	0	0	0	65,9	38,8	0,38	0,31	-
19.09.2021	0,875	0	9,141	0	0	8,97	0	0	24	0	0	0	64	40,7	0,38	0,31	-
20.09.2021	2,351	0	23,885	0	0	23,397	0	0	24	0	0	0	67,1	43,1	0,38	0,27	-
Итого:	23,235	0	224,511	0	0	220,156	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,55																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	20,595	219,505	0	0	215,428	0	0	1043	25
20.09.2021	43,83	444,014	0	0	435,586	0	0	1787	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.09.2021 7:43:12