

#126523#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 2, отопление 77-79)
4342
7435
ВКТ-9
4163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,501	0	291,162	0	0	287,434	0	0	24	0	524288	0	52,6	43,9	0	0,49	0,48	0	-
25.03.2025	2,448	0	290,767	0	0	287,053	0	0	24	0	524288	0	52,4	43,9	0	0,48	0,44	0	-
26.03.2025	2,199	0	291,592	0	0	288,326	0	0	24	0	524288	0	49,2	41,7	0	0,42	0,18	0	-
27.03.2025	2,298	0	291,507	0	0	288,091	0	0	24	0	524288	0	50,3	42,4	0	0,42	0,41	0	-
28.03.2025	2,069	0	291,467	0	0	288,292	0	0	24	0	524288	0	48,5	41,3	0	0,41	0,38	0	-
29.03.2025	2,02	0	291,247	0	0	288,099	0	0	24	0	524288	0	48,3	41,4	0	0,44	0,23	0	-
30.03.2025	2,1	0	291,152	0	0	287,954	0	0	24	0	524288	0	48,8	41,5	0	0,43	0,36	0	-
31.03.2025	2,187	0	291,632	0	0	288,332	0	0	24	0	524288	0	49,4	41,9	0	0,42	0,42	0	-
01.04.2025	2,399	0	291,537	0	0	287,967	0	0	24	0	524288	0	51,4	43,1	0	0,47	0,59	0	-
02.04.2025	2,14	0	291,337	0	0	288,078	0	0	24	0	524288	0	49,1	41,7	0	0,43	0,31	0	-
03.04.2025	1,882	0	291,147	0	0	288,179	0	0	24	0	524288	2	46,9	40,4	0	0,4	0,34	0	-
04.04.2025	2,274	0	291,282	0	0	287,804	0	0	24	0	0	0	50,8	42,9	0	0,43	0,54	0	-
05.04.2025	2,771	0	290,747	0	0	286,59	0	0	24	0	524288	0	55,6	45,9	0	0,45	0,42	0	-
06.04.2025	3,005	0	291,632	0	0	287,17	0	0	24	0	524288	0	57,6	47,1	0	0,43	0,46	0	-
07.04.2025	2,737	0	291,172	0	0	287,123	0	0	24	0	524288	0	54,8	45,3	0	0,44	0,39	0	-
08.04.2025	2,666	0	290,872	0	0	286,923	0	0	24	0	524288	0	54,2	44,9	0	0,46	0,43	0	-
09.04.2025	2,623	0	291,242	0	0	287,365	0	0	24	0	524288	0	53,6	44,5	0	0,45	0,43	0	-
10.04.2025	2,801	0	291,247	0	0	287,127	0	0	24	0	524288	0	55,3	45,6	0	0,45	0,42	0	-
11.04.2025	2,445	0	291,102	0	0	287,486	0	0	24	0	524288	0	51,8	43,2	0	0,44	0,38	0	-
12.04.2025	2,295	0	290,657	0	0	287,209	0	0	24	0	524288	0	50,5	42,5	0	0,46	0,39	0	-
13.04.2025	1,978	0	291,347	0	0	288,234	0	0	24	0	524288	0	48,1	41,2	0	0,42	0,21	0	-
14.04.2025	1,115	0	184,061	0	0	182,231	0	0	15,65	8,35	524288	32774	46,4	38,5	0	0,36	0,26	0	-
Итого:	50,953	0	6299,908	0	0	6223,067	0	0	519,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,953																		

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч519,65

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	4743,472	456322,688	640	640	450103,594	640,899	622,707	68616,33	696	5458,13	0
14.04.2025	4794,423	462622,594	640	640	456326,656	640,899	622,707	69135,98	1215,65	5466,48	8,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:47:00